

# 한국수력원자력(주) 상임감사위원

## 통 보

제 목 [19] 「고압가스 안전관리법」 미준수

관 련 부 서 ○○ ◀실

조 치 부 서 ○○ ◀실

내 용

### 1. 업무 개요

○○는 ◀실은 수소연료전지 발전사업의 안전한 운영과 산업안전을 담당하는 부서로서 작업장 내 발생할 수 있는 안전사고에 대비하여 공기호흡기 및 소화기 등을 비치·관리를 하고 있다.

### 2. 관계 법령 및 판단기준

「산업안전보건기준에 관한 규칙」에 따르면 사업주는 근로자가 밀폐공간에서 작업을 하는 경우에 공기호흡기 또는 공기마스크, 사다리 및 섬유로프 등 비상시에 근로자를 피난시키거나 구출하기 위해 필요한 기구를 갖추어야 한다고 되어 있고, 「고압가스안전관리법」을 보면 용기나 특정설비가 8부령으로 정하는 기간의 경과 후 용기검사를 받아야 한다고 규정되어 있다.

따라서 ○○는 사업장 내 대피용으로 비치한 공기호흡기에 대해 법령에서 정하고 있는 기간 내 용기 재검사를 시행하여야 한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제

그런데 감사대상기간 중 ○○의 현장에 비치된 공기호흡기를 점검한 결과,

공기호흡기의 용기 검사기한이 만료된 상태로 비치되어 있는 것이 확인되었다.

○○ 공기호흡기 용기에 대한 신규검사는 20##년 #월로 기재되어 있고, #년이 경과한 20##년 #월 이내에 용기 재검사를 수행해야 하나, ○○에서 기간 내 재검사를 수행하지 않아 기간만료로 인해 관계 법령을 위반한 결과를 초래하였다.

만약 기간 내 재검사를 적절히 수행했을 경우 최대 사용연한인 20##년까지 사용할 수 있었으나, 검사 기한 초과로 공기호흡기를 재사용하지 못하고 용기를 폐기해야 할 경우에는 공기호흡기를 재구매할 수밖에 없으며, 재검사 비용과 용기의 구매비용을 비교하였을 때 용기 구매비용이 상대적으로 크므로 불필요한 예산 낭비라고 판단된다.

따라서 ○○는 「고압가스안전관리법」 위반과 예산 낭비가 발생하지 않도록 향후 공기호흡기 구매 후 법령에서 요구하는 검사기한(충전기한)에 따라 검사를 누락 하지 않도록 관리할 필요가 있다.

**관계부서 의견**      ◀실에서는 감사결과를 수용하면서 현재 보유 중인 공기호흡기는 폐기하고 새로운 호흡기를 구매하여 조치하겠다는 의견을 제시하였다.

**조치할 사항**      ○○ 사장은

- ① 「산업안전보건기준에 관한 규칙」과 「고압가스안전관리법」에서 정한 검사기한(충전기한)이 만료된 공기호흡기 용기에 대하여 재검사 후 재사용 또는 폐기 등의 적절한 조치를 하고(통보1)
- ② 향후 「산업안전보건기준에 관한 규칙」과 「고압가스안전관리법」에 따른 공기호흡기 검사기한(충전기한)을 준수할 수 있도록 관리방안을 수립하여 시행하시기 바랍니다.(통보2)