

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
34	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 콘크리트댐 시설물 월간점검 누락

관 련 부 서 ♠본부

조 치 부 서 ♠본부 ▼부

내 용

1. 업무 개요

♠본부 ▼부는 발전소 토건시설물 유지관리 및 안전점검 등의 업무를 담당하고 있다.

2. 감사결과 확인된 문제

수력양수 표준절차서 「댐 및 토건시설물 유지관리」(ISO표준-01-101) 7.2(안전 점검의 종류), 7.4.2(일상점검¹⁹⁾(1종시설물)), 8..7(월간 점검표)에 따르면, “일상점검은 일일점검과 월간점검으로 구분하며, 일일점검은 매 근무일 시행하고 월간점검은 매월 시행하되, 각 사업소에서 주관하여 자체 수행한다. 단, 전기안전관리자(토목)가

19) “일상점검”이란 시설물의 이상 징후를 신속히 파악하고 적절하게 대처하기 위해, 시설물의 상태를 상시 확인하기 위한 점검으로 일일점검과 월간점검으로 구분한다. .

상주하지 않는 사업소는 월간점검을 분기별로 시행할 수 있다” 라고 되어 있다.

또한, “월간점검은 계측시스템 작동상태, 월간 계측값 확인, 현장 외관점검을 수행하며, 월간점검 양식(붙임8.7)에 따라 점검결과를 작성하여 보관한다” 라고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

♠본부의 콘크리트댐 시설물의 일상점검 현황을 점검한 결과, ▶댐의 경우, 일부 월간점검(20□■년 6월, 11월)을 수행하지 않은 사실이 확인되었다.

관련자 의견 관련부서 담당자(現 ◀ 건설소 직원T 외 1명)는 월간점검이 누락된 20□■년 6월과 11월에는 반기 정기점검을 수행함에 따라 월간점검을 대체하여 진행하여 별도의 월간 점검표를 작성하지 않았다는 의견을 제시하면서, 관련 절차에 따라 정기점검이 월간점검을 대체한다는 문구가 없으므로 향후 매월 월간점검을 수행하고 점검표 작성에 유의하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ♠본부장은

향후에는 콘크리트댐 시설물의 월간점검을 누락하는 일이 없도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 규정에 대한 부서직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)