

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
20	통 보 3	-	-	-	-	사 후
업무유형	안 전 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 정비공사 안전관리 감독 미흡

관 련 부 서 □소 ♣부, △파트

조 치 부 서 □소 ♣부, △파트

내 용

지 적 요 지

❖ ○호기 A급 계획예방정비공사 수행 중 발생한 안전사고가 #건에 대하여 해당 작업에 대한 위험성 평가 누락과 “협력회사 별점/위약금 관리”를 ☒ 안전보건경영체계 이행관리시스템에 등록하지 않고 수기로 관리하고 있는 사실이 확인됨

1. 업무 개요

□소 ♣부는 발전소 유지관리를 위해 발전설비에 대한 경상 및 계획예방정비업무를 담당하는 부서로서, “□소 ○호기 #차 A급 계획예방정비공사” 등의 계획예방정비공사에 대하여 기본계획 수립, 계약관리업무, 공사감독 업무 등을 수행하고 있고, △파트는 □소의 안전관리 총괄부서로서 산업안전 관련 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

“□소 ○호기 #차 A급 계획예방정비공사” 「안전계약특수조건」에 따르면 계약 상대방은 산업안전보건법령에 따라 위험성평가 시행 후 그 결과를 발주자에게 제출 하여야 하고, 발주자는 위험성평가를 검토하여 보완작업이 필요할 경우 계약상대자에게 보완하여 제출하도록 요구할 수 있으며, 작업 중 사고발생·작업방법 변경 등 위험성이 추가 또는 변경된 경우에 해당 작업의 중지 및 안전조치를 취한 후 위험성 평가를 개정하여 발주자의 승인을 받은 후 해당 작업을 재개할 수 있다고 되어 있다.

한편, ♡단에서는 20##년 #월에 ‘안전보건경영체계이행관리시스템’(KHNP Occupational Safety&Health Management Observation System, 이하 “KOSMOS”이라 한다.)을 개발완료하여 모든 사업소에 “안전보건경영체계이행관리시스템 개발완료 및 협조요청”공문을 송부하였는데, ▣ 안전사고 예방활동의 체계적 수행 및 중대재해처벌법 안전보건 확보의무의 효율적인 이행점검을 위해 안전보건경영체계이행관리시스템을 개발하여 모든 사업소에서 안전사고 관련 업무를 위 시스템을 통해 수행하도록 요청하였다.

따라서 □소에서는 “□소 ○호기 #차 A급 계획예방정비공사” 「공사계약특수조건」에 따라 작업 전 계약상대자가 제출한 위험성평가를 검토하여 현장 작업감독을 수행하여야 하고, 작업 중 위험성이 추가 또는 변경된 경우에는 위험성 평가를 개정하여 작업을 재개하여야 하며, 안전사고 발생 시 KOSMO를 통해 관리될 수 있도록 업무를 처리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 감사대상기간동안 “□소 ○호기 #차 A급 계획예방정비공사” 관련 안전사고 #건이 발생하였는데, #건 안전사고의 공통원인이 위험성평가에 포함되어

있지 않은 작업을 수행하다가 발생한 것으로 확인되었으며, #건에 대한 “협력회사 별점/위약금 관리”도 KOSMOS를 통해 등록하지 않고 수기로 관리하고 있어 안전관리 업무가 미흡한 것으로 확인되었다.

한편, “□소 ○호기 #차 A급 계획예방정비공사”의 계약상대자가 20##. #. #.과 같은 해 #. ##.에 작업자가 작업 중 부상을 당하는 산업안전사고 발생 후 □소 감독부서(♣부)에 보고하지 않았고, 약 #개월이 지나 20##. #. #.에 ♣부는 확인하여 계약상대자에게 “안전지적서 발행 알림 및 후속조치 요청” 공문을 송부하였으며, 이후 계약서에 따라 계약상대자 위약금 부과 등 후속조치는 수행하였지만 향후 정비공사에 대한 관리감독을 강화할 필요가 있는 것으로 확인되었다.

관계부서 의견 □소 ♣부와 △파트는 감사결과를 수용하면서 향후 정비공사 포함 모든 작업에 대하여 위험성평가를 면밀히 검토하여 안전사고가 발생하지 않도록 관리하겠다고 하였으며, 안전사고 발생 시 관련업무를 KOSMOS를 통해 관리하겠다고 설명하였다.

조치할 사항 □소장은

- ① 발전소 정비공사 포함 모든 작업에 대하여 위험성평가를 면밀히 검토하고, 작업 중 위험성이 추가 또는 변경된 경우에는 위험성 평가를 개정하여 작업을 수행할 수 있도록 방안을 수립하여 조치하시고,(통보 1)
- ② 안전사고 발생 시 후속조치가 KOSMOS를 통해 관리되도록 관련 직원 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보 2)

③ 또한 정비공사 포함 모든 공사의 계약상대자가 수행하는 작업에 대하여 안전 사고 발생 시 은폐되지 않도록 관리감독을 철저히 하시고, 재발방지 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보 3)