

# 한국수력원자력(주) 상임감사위원

## 통 보

제 목 [14] 물질안전보건자료(MSDS) 관리 미흡

관 련 부 서 ○○ ◎팀

조 치 부 서 ○○ ◎팀

내 용

### 1. 업무 개요

○○는 ◎팀은 수소연료전지 발전설비의 안전한 운영과 산업안전을 담당하는 부서로서 작업장 내에서 취급하는 천연가스와 질소가스 등의 유해·위험물질의 안전한 취급을 위하여 물질안전보건자료(Material Safety Data Sheet, 이하 “MSDS” 이라 한다)를 현장에 비치하여 운용하고 있다.

### 2. 관계 법령 및 판단기준

「산업안전보건법」에 따르면 물질안전보건자료대상물질을 취급하려는 사업주는 제조자·양도자가 제공한 물질안전보건자료(MSDS)를 물질안전보건자료대상물질을 취급하는 작업장 내에 이를 취급하는 근로자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 게시하거나 갖추어 두어야 한다고 규정되어 있고, 같은 법 시행규칙을 보면 공정안전보고서에 유해·위험물질에 대한 목록과 물질안전보건자료(MSDS)를 포함시키도록 되어 있다.

따라서 ○○는 사업장 내 취급하는 물질안전보건자료대상물질에 대해서는 제조자·양도자가 제공한 물질안전보건자료(MSDS)를 취급할 근로자가 쉽게 볼 수

있는 장소에 비치하고, 공정안전보고서의 유해·위험물질에 대한 목록과 물질안전보건자료(MSDS)를 항상 일치시켜 산업안전을 예방하고 관련 법규를 준수할 수 있도록 관리하여야 한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ○○의 물질안전보건자료(MSDS)를 점검한 결과, 중간생성물의 경우 공정안전보고서 유해·위험물질 목록과 물질안전보건자료(MSDS)에 기재된 화학물질명이 일치하지 않았고, 질소가스는 공정안전보고서 물질안전보건자료(MSDS)에는 액화가스로 표기되어 있지만 실제 현장에는 압축가스를 보관하고 있으며, 현장 # 에 비치된 천연가스의 물질안전보건자료(MSDS)는 실제 천연가스를 제작자·공급자 정보가 다른 사실도 확인되었다.

불일치 사항은 「산업안전보건법」에 따라 500만 원 이하 과태료 부과 대상으로 관련 법규 준수와 산업안전예방을 위해 조속히 일치시켜야 한다.

**관련부서 의견**      ◎팀에서는 감사결과를 수용하면서 물질안전보건자료(MSDS)에 대하여 공정안전보고서, 현장 비치된 자료 등을 즉시 일치시키겠다고 하였다.

**조치할 사항**      ○○ 사장은 「산업안전보건법」에 따라 공정안전보고서 유해·위험물질 목록과 물질안전보건자료(MSDS)에 대하여 불일치한 화학물질명을 일치시키고, 질소가스에 대해서는 실제 사용하는 가스의 물질안전보건자료(MSDS)로 교체하며, 현장에 비치된 천연가스 물질안전보건자료(MSDS)는 실제 가스 제작자·공급자가 제공한 물질안전보건자료(MSDS)로 현행화하시기 바랍니다.(통보)