

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 [15] 보조기기 경상정비 작업관리 미흡

관 련 부 서 ○○ ◎팀

조 치 부 서 ○○ ◎팀

내 용

1. 업무 개요

○○ ◎팀은 발전설비 유지보수를 담당하고 있으며, 주기기를 제외한 보조기기 경상정비에 대하여 관련 법령과 절차에 따라 작업허가·감독 등의 업무를 수행하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「산업안전보건법」에 따르면 사업주는 근로자를 유해하거나 위험한 작업에 채용하거나 그 작업으로 작업내용을 변경할 때에는 유해하거나 위험한 작업에 필요한 안전보건교육(이하 “특별교육”이라 한다)을 추가로 실시하여야 한다고 되어 있고, 같은 법 시행규칙에는 용접작업 등 #개의 특별교육 대상 작업과 교육시간 등을 규정하고 있는데, 일용근로자 및 근로계약기간이 #주일 이하인 기간제 근로자의 경우 특별교육은 #시간 이상 시행하여야 한다고 되어 있다.

그리고 ○○ 「안전작업허가」에는 작업종류에 따라 일반작업·화기작업·보충작업으로 구분하여 작업 특성에 따라 작업허가서를 발행하도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ○○ 보조기기 경상정비 작업관리 현황을 점검한 결과, ‘물공급배관

Leak 보수작업'에 용접작업을 수행하였는데도, 작업 전 시행한 안전보건교육에는 보호구 착용 등 일반적인 안전수칙 교육만 실시하여 용접작업에 대한 특별교육이 누락된 사실을 확인하였고, 같은 작업의 작업 전 발행한 작업허가서를 보면 같은 작업에 대한 작업허가서인데도, 일반위험 작업허가서와 화기 작업허가서에 표기된 보충 작업허가에 대한 내용이 다르게 작성되어 작업허가서 관리도 미흡한 것으로도 확인되었다.

특히, 특별교육 미시행의 경우는 「산업안전보건법」에 따라 #원 이하의 과태료 부과 대상이 될 수 있으므로 향후 누락되지 않도록 관리하여야 한다.

관련부서 의견 ○○는 감사결과를 수용하면서 향후에는 특별교육 대상 작업에 대하여는 수행 작업에 대한 특별교육을 관련 법령에 따라 반드시 실시하겠다고 하였고, 안전작업허가서도 작업허가서 발행 시 내용이 일치되도록 관리하겠다고 하였다.

조치할 사항 ○○ 사장은 「산업안전보건법」과 「안전작업허가」 지침에 따라 특별교육과 안전작업허가서가 준수될 수 있도록 관리 방안을 마련하여 조치하시기 바랍니다.(통보)