

감사결과 처분요구서

- 설비 개선 작업 미흡점 조사 -

2026. 3.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 중점 및 대상	1
3. 감사 실시 과정 및 결과 처리	1
II . 감사결과 처분요구와 통보	2
1. 처분요구 및 통보 사항 일람표	2
2. 처분요구 및 통보 사항 명세	2

I . 감사 실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

◇◇ ○호기 △△ 설비 개선 미흡 사건이 발생함에 따라, 이에 대한 사실관계를 확인하고 필요한 조치를 하기 위해 감사를 실시하였다.

2. 감사 중점 및 대상

이번 감사는 설비 개선 미흡에 따른 현장시공 및 성능시험 미흡 여부, 후속 조치 적정성 여부 등을 확인하는데 중점을 두었다.

3. 감사 실시 과정 및 결과 처리

이번 감사는 예비조사 과정을 거쳐 2026. 1. 19.부터 같은 해 1. 23.까지 감사실 조사부 검사역 1명을 투입하여 설비 개선 업무 전반에 대하여 감사를 실시하였으며, 감사실 내부 검토과정을 거쳐 2026. 3. 19. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

Ⅱ. 감사결과 처분요구와 통보

1. 처분요구 및 통보 사항 일람표

(단위: 건, 명, 백만 원)

일련 번호	소관부서	회계 또는 감찰	처분요구 종류	제 목	금액 (인원)
1	◇◇본부	감찰	경고	설비 문서 검토 미흡	(2)

2. 처분요구 및 통보 사항 명세 : 별첨

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경 고 요 구

제 목 설비 문서 검토 미흡

관 련 부 서 ◇◇본부

관 련 자 ◇◇본부 A

◇◇본부 B

내 용

◇◇ ○호기 제●차 계획예방정비 기간에 △△ 설비 개선 작업이 요구됨에 따라, 담당자는 「취업규칙」제10조(성실의무)에 따라 부과된 직무를 성실히 완수했어야 한다.

또한 직무 수행 과정에서 고의 또는 중대한 과실로 회사에 손해를 끼친 경우 「징계양정기준에 관한 지침」제4조(징계양정의 기준)에 따라 징계를 요구할 수 있으며, 징계 사유에는 미치지 못하나 본인에게 각성을 촉구할 필요가 있을 때에는 「인사관리규정」제105조(경고 및 주의)에 따라 경고 또는 주의 처분을 할 수 있다.

○ A의 경우

A는 ◇◇ ○호기 제●차 계획예방정비 중 △△ 설비 개선 작업 현장시공을 담당하였다.

그런데 A는 공급사에서 제공되는 도면 및 매뉴얼 부재에 대하여 의문을 가졌어야 하나, 공급사와 유선 문의만을 통해 기존 설비와 동일하다고 판단하고 시공함에 따라 밸브 오결선이 발생하였다.

또한 A는 신규 밸브에 대한 개도 위치표시기의 형상 인지 미흡으로 해당 밸브의 비정상 동작상태를 확인하지 못하였다.

결국 위와 같은 A의 행위에 고의 또는 중대한 과실은 없었다 하더라도 A의 업무 미흡으로 인하여 △△ 설비 개선 미흡 사건이 발생하였다.

따라서 성실의무에도 불구하고 설비 개선 검토를 미흡하게 수행한 A에게 각성을 촉구할 필요가 있다.

○ B의 경우

B는 ◇◇ ○호기 제●차 계획예방정비 중 △△ 설비 개선 작업 성능시험을 담당하였다.

그런데 B는 설비 개선 종합성능시험에 대한 시험범위, 대상 및 방법 등을 상세하게 검토했어야 하나, 정기시험으로 종합성능시험을 대체 가능하다고 미흡하게 판단함에 따라 오결선을 확인하지 못하였다.

결국 위와 같은 B의 행위에 고의 또는 중대한 과실은 없었다 하더라도 B의 업무 미흡으로 인하여 △△ 설비 개선 미흡 사건을 방지하지 못하였다.

따라서 성실의무에도 불구하고 설비 개선 검토를 미흡하게 수행한 B에게 각성을 촉구할 필요가 있다.

조치할 사항

◇◇본부장은 설비 개선 검토를 미흡하게 수행한 A 및 B에게 ‘경고’를 처분하여 각성을 촉구하시기 바랍니다.(경고)