

한국수자원공사 상임감사위원

통 보

제 목 수도권사업장 전기요금 최적 계약종별 검토 미흡

소 관 부 서 ○○○지사

조 치 부 서 ○○○지사

내 용

1. 업무 개요

○○○지사에서는 원격감시제어설비 등 저압 수전설비 124개소에 대해 계약종별 기본요금과 사용량을 기준으로 매월 전기요금을 납부하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

전기 수전 및 관련 설비를 관리하는 담당자는 매월 전기 사용량 및 요금 납부 현황을 확인하여 불필요한 요금이 발생되지 않도록 하여야 하며, 사용량에 이상이 있을 경우 현장 설비를 점검하는 등 필요한 조치를 하여야 한다.

「수도설비 및 사업장 운영관리 업무기준」 제29조(전기설비 진단 및 유지관리)에 따라 지방상수도 관리부서장은 전력비 절감을 위하여 매년 1회 최적 계약종별에 대하여 검토하고 이를 반영하여야 한다.

한편 「2023년 ●●강유역 산하부서 종합감사(3)」에서는 매년 최적 계약종별을 검토·반영하는 지방상수도 사업장과 달리 광역상수도 사업장은 관련 기준

이 부재함에 따라 업무기준에 반영하도록 조치 요구하였고, 현재 관련 부서에서 업무기준 개정을 추진중에 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○○지사에서는 원격감시제어설비 등 저압 수전설비 대부분을 산업용(갑)과 일반용(갑) 요금제를 적용하여 운영중이나 월평균 사용량을 확인한 결과 주택용 요금제로 변경 등을 통해 요금 절감이 가능할 것으로 확인되었다.

이에 ○○○지사는 감사기간동안 최적 계약종별 검토를 실시하였으며, 그 중 39개소의 전력 요금제 변경을 2025년 10월 23일에 한전전력으로 신청하였다.

관계부서 의견 ○○○지사에서는 감사지적사항을 수용하였으며 계약전력 및 계약종별 적정성을 검토하여 반영하겠다고 답변하였다.

조치할 사항 ○○○지사장은 전력비 절감을 위하여 전기사용개소에 대한 최적 계약종별 및 계약전력에 대해 검토하고 이를 반영하시기 바랍니다. **(통보 (시정완료))**