

한국수자원공사 상임감사위원

통 보

제 목 주요정보통신기반시설 통신망 보안관리 미흡

소 관 부 서 ◇◇◇지사

조 치 부 서 ◇◇◇지사

내 용

1. 업무 개요

◇◇◇지사는 수도와 댐·홍수 주요정보통신기반시설 2종을 관리중이며, 댐 수위 및 홍수예경보시설 설비 등 댐·홍수분야 데이터 일부를 수도시스템에 연계하여 통합 모니터링을 통해 운영중에 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「정보통신기반 보호법」 제8조(주요정보통신기반시설의 지정 등)에 의거 K-water은 수도통합운영시스템, 발전통합운영시스템, 댐·홍수정보시스템을 주요정보통신기반시설로 관리중이다.

그리고 주요정보통신기반시설의 보호를 위해 「환경부 소관 주요정보통신기반시설 보호지침」 제19조(정보통신망 보안관리)에 따라 타 정보통신망과 분리하여 운영하여야 한다.

주요정보통신기반시설 간 데이터 연계가 필요한 경우 본사에 구축된 보안시스템

거쳐 데이터를 연계하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, ◇◇◇지사는 보안성 검토 절차 없이 자체적으로 별도의 기술적 보안대책을 마련하여 댐·용수분야 데이터 일부를 수운영시스템으로 연계하여 모니터링하고 있는 것으로 확인되었다.

관련부서 의견 ◇◇◇지사는 감사의견을 수용하며, 주요정보통신기반시설의 보안관리를 철저히 하겠다고 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ◇◇◇지사장은 주요정보통신기반시설 간 데이터 연계에 대한 보안성 확보방안을 마련하여 주시기 바랍니다. **(통보)**