

한국수자원공사 상임감사위원

통 보

제 목 ㄸ ㄸ 광역상수도 운휴시설물 유지관리계획 미수립

소 관 부 서 √√√지사

조 치 부 서 √√√지사

내 용

1. 업무개요

√√√지사는 [표 1]과 같이 PPP 광역, EE 공업, ㄸ ㄸ 광역, ●●강광역상수도를 소관시설물로 관리하면서 ☞☞시를 포함한 6개 시군에 생활용수 및 공업용수를 공급하고 있다.

[표 1] √√지사 광역상수도 시설현황('26년 기준)

구 분	주요시설	비 고
√√지사 광역상수도 소관 시설물	○ 취수시설 - ☞☞취수장(NaNaNaNa) : 130천 m³/일 ○ 정수시설 - √√정수장(PPP 광역) : 700천 m³/일, ^^^정수장(NaNaNaNa) : 130천 m³/일 ○ 가압시설 - UU가압장(PPP 광역) : 5.8천 m³/일, ☞☞가압장*(ㄸ ㄸ 광역) : 112.7천 m³/일 ○ 관로시설 - PPP 광역 : L=191km(D200~2,400mm), NaNaNaNa : L=40km(D800~1,200mm) - 군장공업 : L=30km(D900~1,800mm) * ㄸ ㄸ 광역 및 NaNaNaNa 공급계통 시설 - ㄸ ㄸ 광역* : L=94km(D400~1,500mm) , ●●강광역 : L=18km(D200~700mm)	

자료 : 감사제출자료 재구성

2. 관계규정 및 판단기준

「수도시설운영관리규정」 제19조에 의거 운휴시설은 재가동 가능성 여부에 따라 영구, 장기, 단기 및 비상시 활용시설로 구분하고 동 규정 [표 2] 운휴 수도시설 유지관리기준에 따라 시설물을 유지관리하도록 규정하고 있다.

[표 2] 운휴 수도시설 유지관리 기준

구 분		영구운휴	장기운휴	단기운휴	비상시 활용	비고
관로	정밀안전진단	×	○	○	○	
	관망기술진단	×	○	○	○	
	정밀점검	×	○	○	○	
	정기점검	×	○	○	○	연 2회
	점검·정비	×	×	○	○	주기조정
사업장	정밀안전진단	×	○	○	○	
	기술진단	×	△	△	△	구조물만 시행
	정밀점검	×	○	○	○	
	정기점검	×	○	○	○	연 2회
	점검·정비	×	×	○	○	주기조정
	전력·통신	×	×	○	○	
	시운전	×	×	1회/년	1회/년	
	환경조경보수	2회/년				

자료 : 수도시설 운영관리기준 발체 후 재구성

또한, 관리부서의 장은 관리중인 수도시설의 일부 또는 전부를 운휴하고자 할 때에는 관리주관부서의 장의 협조결재를 득한 내부방침을 수립하고 그 결과를 관리총괄부서의 장에게 보고하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

실지감사 기간 중 √/√/지사에서 관리 중인 시설물의 운휴상태를 확인한 결과 소관시설물 중 [표 3]과 같이 b b 광역상수도 ΩΩ계통의 xxx(가) 후단의 시설물이 미운영 상태로 용수공급을 하지 않는 운휴시설물이지만 해당 시설에 대

한 관리 여부에 대한 내부방침이 부재한 실정이다.

[표 3] 요요계통 b b 광역상수도 운휴관로 현황

계 통	구 간	측 점	관 리 주 체	비 고
b b 광역 요요계통	요요, R R 계통분기~요요가압장	0+00~335+0	√√지사	관리계획 미수립
	요요가압장~요요관말	113+23~184+36	√√지사	관리계획 미수립

따라서, √√√지사는 해당 운휴시설물에 대하여 「수도시설운영관리규정」에 따라 적정한 유지관리 계획을 수립하여 시설관리를 철저히 할 필요가 있다.

관계부서 의견 √√√지사는 감사지적사항을 수용하며 향후 관련 업무에 만전을 기하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 √√√지사장은 운휴 시설물에 대한 적정한 유지관리 계획을 수립하시기 바랍니다. (통보)