

1. 현지조치사항 명세

나. ▽▽▽지사

일련 번호	지 적 사 항		조치할 사항	결과회보 여부
	제 목	내 용		
19	위임전결규정 미준수	최종 승인 권한이 없는 3급 이하 직원의 회계전표 결재	재발 방지를 위한 규정 준수 철저	회보불요
20	관리동 추락사고 방지 필요	관리동 2층 휴게실에서 외부로 연결된 캐노피에 안전난간 부재로 추락위험	추락사고 방지를 위한 안전난간 설치	회보불요
21	도면관리 미흡	수력 및 소수력 발전소 전기실 내 도면관리 미흡 (현행화 미실시, 미비치)	각 전기실별 도면 현행화 및 비치로 비상시 대처능력 확보	회보불요
22	고재처리비 계상 부적정	발주 시, 고재처리비를 재료비에서 공제처리	「(계약예규) 예정가격작성기준」 에 따라 고재처리비 별도 계상 처리	회보불요
23	이동식 비계 안전난간 미흡	발전소 부대설비 조작을 위한 비계설비 난간 미흡으로 안전사고 우려	이동식 비계 안전난간 설치	회보불요

일련 번호	지 적 사 항		조치할 사항	결과회보 여 부
	제 목	내 용		
24	경보방송 문안 적용 부적정	댐 수자원 ICT 업무기준에 따라 방류 시에 상황에 맞는 경보방송을 실시해야하나, 안내 방송을 부적정하게 송출	비상방류 등 각 방류 상황에 부합하는 문안이 송출되도록 방송 시스템 설정 수정	회보불요
25	보안성 검토 절차 미이행	정보보안업무규정에 따른 사전 보안성 검토를 득하지 않은 채 설비를 도입하고 준공 처리	향후 정보시스템 및 제어시스템 도입·구축 시 관련 기준에 따른 보안성 검토 절차를 사업 착수 전 반드시 이행하고 관련 규정 준수 철저	회보불요
26	계약 체결 부적정	노후 축전지 교체를 위해 1, 2차로 물량을 분할하여 발주	향후 동일 목적의 사업의 물품을 구매할 경우, 인위적 물량 분할로 수의계약을 체결하는 사례 재발하지 않도록 사전검토 절차 강화	회보불요

일련 번호	지 적 사 항		조치할 사항	결과회보 여부
	제 목	내 용		
27	폐기물 처리 절차 및 적정 확인 미비	폐축전지 위탁 처리 시 올바로시스템 공식 증빙 없이 업체 자체 인수증만으로 준공 처리	준공 시 올바로시스템의 인계서 및 처리확인서를 제출받아 적정 처리 여부를 철저히 확인	회보불요