

한국승강기안전공단 상임감사

권 고

제 목 승강기 검사방법 표준화 안내 미흡

소 관 부 서 ▼처 ☆실

조 치 부 서 ▼처 ☆실

내 용

1. 업무개요

▼처 ☆실은 승강기 안전기준 관리 및 검사방법 표준화, 승강기 검사사업 계획 수립 및 추진, 승강기 검사품질 제고를 위한 기술역량 강화 등 승강기 검사품질 제고를 위한 검사업무 행정지원을 담당하고 있다.

2. 관련규정 및 판단 기준

「직제규정 시행규칙」 제7조의 별표5에 따른 안전총괄처 검사총괄실의 주요 업무는 다음과 같으며, 「승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정」 제18조의2 (검사방법 표준화) 회의 결과를 검사업무에 반영하도록 안내하여야 한다.

직 무
○ 승강기 안전기준 관리 및 검사방법 표준화 ○ 승강기 검사사업 계획 수립 및 추진 ○ 승강기 검사품질 제고를 위한 기술역량 강화 ○ 승강기 검사업무 행정지원

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2025년 제4차 지역사무소 승강기 검사현장 안전감찰(9. 15.~9. 19.) 당시 승강기 안전검사 기준 상 필수 항목인 센서 작동식 과부하 감지장치에 대한 검사를 생략하거나, 검사자별로 표준화되지 않은 방법으로 수행하고 있는 것이 확인되었다. 확인결과 ☆실에서는 2022년 제2차 승강기 검사방법 표준화 안내(2022. 7. 5.) 시 제조사의 자체 점검 방법 절차를 검토·반영하여 과부하 감지장치 검사방법을 공단 기준으로 재안내하기로 협의하였음에도, 2025년 제4차 안전감찰 시점까지 해당 검사방법에 대한 표준화 안내가 이루어지지 않아 검사현장에서 일관된 검사방법을 적용하지 못하는 문제가 확인되었다.

관계부서 의견 ☆실은 센서로 작동하는 과부하 감지장치의 표준화된 검사방법을 업무지침을 통해 안내하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ☆실장은 센서 작동식 과부하 감지장치에 대한 검사방법 표준화를 조속히 완료하고, 검사 품질 및 일관성 유지를 위하여 검사자를 대상으로 표준화된 검사방법을 안내·교육하시기 바랍니다.(권고)