

한국전력공사 상임감사위원

시정 요구, 통보

제 목 : [2] 고압 대표고객 계약종별 변경 업무처리 미흡

관 계 부 서 : 서대전지사

조 치 부 서 : 영업처, 영업배전시스템실, 서대전지사

내 용

1. 업무 개요

우리회사는 전기사용 용도에 따라 계약종별을 구분하고 전기요금의 단가를 달리하여 부과하고 있는데, 그 중 일부 계약종별(일반용, 산업용, 교육용)에 대해서는 용도 뿐 아니라 계약전력에 따라서 계약종별을 (갑)과 (을)로 구분 적용하고 있다.

[표 2] 계약종별별 (갑), (을) 구분 적용 기준

계약종별 구분	일반용전력	산업용전력	교육용전력
(갑)	300kW미만		4kW이상 1,000kW미만
(을)	300kW이상		1,000kW이상

* 고압 이상으로 전기를 공급받는 고객 기준

2. 관계 규정 및 판단기준

「기본공급약관」 제23조 및 동 시행세칙 제16조에 따르면 고압 이상의 전압으로 공급받는 고객과 동일구내 또는 인접한 고객은 대표고객의 동의를 얻어 변압기 설비를 공동으로 이용할 수 있고, 그 전부나 각각에 대하여 전기사용계약을 체결할 수 있다.

또한 세칙 제49조에 따르면 대표고객의 계약전력은 전체 계약전력에서 공동이용고객의 계약전력을 차감하여 산정하도록 하고 있는데, 이때 변압기공동이용고객의 신규신청, 계약 변경, 또는 해지 등으로 인해 계약전력이 변경되면 이로 인해 대표고객의 계약전력이 변경되고 계약종별 (갑),(을) 또한 변경될 필요가 생길 수 있으므로 변압기 공동이용고객 접수 시 이를 유의할 필요가 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

서대전지사에서 변압기공동이용고객의 계약전력 변경에 따라 대표고객의 계약전력이 변경되는 경우 계약종별을 약관에 부합하게 변경하였는지 여부를 확인하였는데, [표 3]과 같이 대표고객의 계약종별이 일반용(갑)에서 일반용(을)로 변경대상이 되었음에도 담당자가 계약종별 변경 접수를 누락하여 전기요금이 과소청구된 2건의 미흡사항이 확인되었다.

[표 3] 대표고객의 계약종별 변경(일반용(갑)→일반용(을)) 누락 현황

계약번호	고객명	계약전력		계약종별 착오 적용 기간	전기요금 추가청구액	계약종별 변경사유
		전	후			
익명화		297kW	300kW	'25.5.12~'25.10.2.	2,162,800원	변압기
익명화		270kW	300kW	'24.8.1.~'25.10.2.	9,021,830원	공동이용고객 해지

이와 관련하여 영업배전시스템상 업무처리절차를 확인한 결과 변압기공동이용 신청, 계약변경, 해지 접수가 되면 [그림 1]과 같이 대기목록에 “변압기공동이용 고객관리” 메뉴가 생성되어 접수담당자가 대표고객 및 변압기공동이용고객 전체의 계약전력을 확인하여 대표고객의 계약종별 변경이 필요한 경우 이를 확인하여 계약종별 변경접수를 누락하지 않도록 시스템을 구현하여 놓았다.

하지만 해당 메뉴의 처리를 위해 점검 사항을 입력하려고 하면 변압기 공동이용고객이 신청한 내용이 처리완료되어야 입력이 가능하다는 팝업이 생성되며 점검결과 등록이 불가하였고, 따라서 담당자는 변압기공동이용고객의 접수사항이 처리될 때까지 수 일을 기다린 후에야 해당 메뉴를 처리할 수 있어 이 과정에서 업무를 누락하거나 지연시키는 일이 발생하고 있었다.

“변압기공동이용고객관리” 메뉴의 처리와 상관없이 대표고객의 계약번호를 통해 “단순종변” 접수를 바로 할 수도 있으나, 이 방법도 마찬가지로 변압기공동이용고객의 업무처리가 완료되는 시점에 접수하여야 요금 과다(과소)청구가 발생하지 않기 때문에 업무지연 또는 누락요소가 존재했다.

[그림 1] 대기목록 상 “변압기공동이용고객관리” 메뉴 생성 화면

익명화	
	공급방식 840 삼상4선(22.9kV-y)
웹 페이지 메시지 ×  접수진행중인 데이터입니다. 접수취소 또는 접수완료후 처리사항을 입력하세요. 확인	

기본공급약관에 따르면 고압고객의 경우 변압기공동이용고객의 계약전력 변경 시 대표고객이 별도의 신청을 하지 않아도 변압기공동이용고객의 변경 계약전력을 차감하여 대표고객의 계약전력을 결정하도록 하고 있으며, 본 건의 계약종별 변경 업무가 대표고객으로부터 계약전력 변경에 대한 신청서를 수취할 필요가 있거나 담당자의 판단이 고려되는 업무가 아니므로, 변압기공동이용고객 계약전력 변경

신청건의 처리완료 시 영배시스템 내에서 대표고객 계약종별 변경이 자동 접수 되도록 시스템을 구현하는 것이 인적오류에 따른 누락을 예방할 수 있는 방법으로 보여진다.

관계부서 의견

대전세종충남본부 고객지원부 신규업무 담당자는 대표고객 계약전력 및 계약종별이 시스템을 통해 자동으로 변경 접수된다면 관련 업무를 더 효율적으로 처리할 수 있을 것이라고 답하며 감사자의 의견에 동의하였다.

조치할 사항

영업처장, 영업배전시스템실장은 변압기공동이용고객 계약전력 변경에 따라 대표고객의 계약종별이 변경되는 경우 담당자의 접수 없이도 시스템을 통해 자동으로 업무처리가 구현될 수 있도록(처리완료 후 고객 통보사항 포함) 방법을 검토해 주시기 바랍니다. (통보)

서대전지사장은 대표고객의 계약종별 변경 접수를 누락하여 과소청구된 요금 11,184,630원을 청구해 주시기 바랍니다. (시정)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
2	시 정 1 통 보 1	추 정 [11,184,630원]	-	서대전지사	영업처 영업배전시스템실 서대전지사