

한국전력공사 상임감사위원

주의 요구, 통보

제 목 : [7] 수급지점 투·개방 시 안전관리 업무 소홀
관 계 부 서 : 하동지사, 함양지사
조 치 부 서 : 경남본부 경영지원부, 하동지사, 함양지사
내 용

1. 업무개요

특고압 고객의 전기사용 변경 신청(해지, 재사용, 증설 등), 고객 측 사유(구내설비 점검 등)로 수급지점 개폐기의 조작이 필요한 경우 협력회사 또는 직영으로 투입·개방 조작을 하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「수급지점 개폐기 조작 업무처리 절차서」 8.(안전관리) 에 따르면, 수급지점 개폐작업 시 고객 측 전기안전관리자 입회 여부를 확인하고, 전기안전관리자가 작성한 ‘수급지점 개폐기 조작 고객 확인서’를 현장에서 수취해야 하며 실시간 모니터링 시스템을 통해 전송하여 수급지점 개폐기 조작 업무에 대한 안전관리를 철저히 시행하여야 한다.

또한, 고객 파급정전 발생 후 수급지점 투입 시에도, 고객 측 전기안전관리

자로부터 ‘수급지점 개폐기 조작 고객 확인서’를 수취해야 향후 안전관리에 대한 책임 소재를 명확하게 할 수 있다.

[그림] 수급지점 개폐기 조작 고객 확인서 양식

붙임#5		수급지점 개폐기 조작 고객 확인서	
☐ 일시/장소 : 20__년 __월 __일 / _____ (상호 or 고객명) ☐ 작업목적 : _____ (정기검사, 고객설비 점검(교체), (일부)해저, 제사용 등) ☐ 접수시 투입 및 개방 요청시간 : (개방) _____ : _____ (투입) _____ : _____ (작업자 작성) ☐ 수급지점 기기형태 : _____ (COS, 주상개폐기, 지상개폐기) ☐ 작업자 신분 및 안전조치 확인사항 [기기조작자 작성]			
구 분	내 용	서 명 (자필성명)	
작업자 신분	√ 본인은 한국전력 _____ 본부/지사와 계약한 _____ 소속의 개폐기 조작자이며 안전작업 수칙을 준수 할 것을 약속합니다.		
안전조치	√ 조작내용(계통현황)에 대해 충분히 숙지하였습니다. √ 조작자는 적절한 안전장구를 착용하였습니다.		

☐ 안전관리자 신분 서약 및 조작요청 확인 [안전관리자 작성]		
구 분	내 용	서 명 (자필성명)
고 객 안전관리자	√ 본인은 _____ 에 선임된 전기안전 관리자이며, 안전작업 수칙을 준수 할 것을 약속합니다.	
조작 요청 서	개방 √ 20__년 __월 __일 시 본 구내 차단기 개방 및 안전상태를 확인하여 한전측 개폐기 개방을 요청합니다.	
	투입 √ 20__년 __월 __일 시 본 구내설비 접지를 철회하였고, 수전설비 주변 피감전물의 접근 통제 및 구내 차단기를 개방하였으며, 한국전기안전공사 검사인의 동의 (검사자: _____)하에 한전측 개폐기 투입을 요청합니다. (검사자 확인은 '정기검사시만 작성')	

※ 개방을 요청하는 안전관리자와 투입을 요청하는 안전관리자가 일치할 것

< 2부 작성 - 교환 >

3. 감사결과 확인된 문제점

감사대상 기간 동안 하동지사와 함양지사의 수급지점 개폐기 조작 공사의 적정성을 점검한 결과, [표 1]과 같이 수급지점 개폐기 조작 시 대부분의 경우 고객 확인서 수취가 누락되었음이 확인되었다. 특히 하동지사의 경우 단 1건의 확인서도 수취되지 않았음을 알 수 있다.

[표 1] 수급지점 개폐기 조작 공사 고객 확인서 수취 현황

(단위: 건)

구 분	발주공사	고객호수	수취현황	미수취
하동지사	10	373	0	373
함양지사	15	113	71	42
합 계	25	486	71	415

또한, 고객 측 구내 전기설비(MOF, 변압기 등) 고장으로 인한 파급정전 발

생 시 고객 측에서 고장 원인을 해소한 후 수급지점 투입을 요청하면 ‘수급지점 개폐기 조작 고객 확인서’를 수취하고 투입해야 하는데 [표 2]와 같이 모든 파급 고장건의 수급지점 투입 시 고객 확인서가 누락되었음이 확인되었다.

[표 2] 파급고장 수급지점 투입 시 고객 확인서 수취 현황

(단위: 건)

구 분	파급고장	수취현황	미수취
하동지사	3	0	3
함양지사	5	0	5
합 계	8	0	8

관계부서 의견 및 검토결과

하동지사, 함양지사 업무 담당자는 수급지점 개폐기 조작 업무 시 고객 측(전기안전관리자)으로부터 ‘수급지점 개폐기 조작 고객 확인서’ 수취를 소홀히 하였음을 인정하였다.

수급지점 투입 시 구내설비 고장 미해소로 인한 고객재산 피해, 개폐기 조작자와 현장 작업자와의 상호 소통 오류(구내설비 작업 중 수급지점 투입) 등으로 안전사고가 발생할 가능성이 있고 향후 문제 발생 시 책임소재를 명확히 하기 위해서 고객 측(전기안전관리자)으로부터 ‘수급지점 개폐기 조작 고객확인서’를 필히 수취해야 함에도 이를 누락한 업무 담당자에게는 이에 상응하는 신분상 조치가 필요하다.

조치할 사항

경남본부 경영지원부장은 수급지점 개폐업무를 소홀히 한 담당자에게 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

하동지사장, 함양지사장은 향후 유사사례 재발방지를 위해 관련 직원의 직무교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

[관련자]

하동지사 전력공급팀

배전원 ☎ ☎ ☎ (주의)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
7	통 보 1	-	주 의 1	하동지사 함양지사	경남본부 경영지원부 하동지사 함양지사