

한국전력공사 상임감사위원

개선(시정) 요구, 통보

제 목 : [1] 300kW 이상 500kW 미만 저압 착오 공급

관 계 부 서 : 배전계획처, 영업처, 전 지역본부

조 치 부 서 : 배전계획처, 영업처, 경북본부

내 용

1. 업무 개요

우리 회사는 2010년 11월 1일 「기본공급약관(이하 ‘약관’)」 개정으로 저압공급 범위를 500kW 미만으로 확대하였고 300kW 이상 500kW 미만의 전기사용 신청고객은 고객 구내에 지중공급설비 설치부지를 제공받아 ‘한전공급설비 설치공간 제공협약서(이하 ‘협약서’)」를 체결하여 지중으로 공급하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

약관 제23조, 「기본공급약관 시행세칙(이하 ‘세칙’)」 제14조 및 제15조에 따르면 500kW 미만 저압 지중 공급 시 한전 공급설비 설치공간은 한전의 공급설비를 땅속에 설치하는데 지장이 없고 한전 전기설비의 설치, 보수 등 유지관리를 위한 한전 직원의 출입이 쉬운 위치를 제공해야 하며, 설치공간을 제공받는 경우 ‘협약서’를 작성하여 영구 보관하고 해당 토지에 지상권을 설정하거나 고객과 토지 임대차 계약을 체결하도록 하고 있다.

따라서 신규업무(접수, 공사) 담당자는 신증설 계약전력에 따라 공급방안, 시설부담금 적용 및 권원확보 등에 대한 검토를 명확히 하여 착오가 발생하지 않도록 업무처리에 유의하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

경북본부 관내 저압 300kW 이상 500kW 미만 고객 88호의 공급방안, 시설부담금, 한전 공급설비 설치공간 제공 협약서 작성·보관 및 지상권 설정 여부 등에 대하여 검토한 결과 [표]와 같이 ★★★와 ■■■의 계약전력은 각각 460kW와 385kW로 지중공급설비 설치공간을 제공받아 지중공급설비를 시설 및 공급하여야 함에도, 공중으로 공급설비를 시설하여 착오 공급하였다.

또한 △△△의 경우에도 계약전력 300kW 이상으로 지중공급설비 설치공간을 제공받아 지중공급설비를 시설 및 공급하고 지중표준시설부담금을 적용해야 하나 공중공급설비로 착오 공급하고 시설부담금을 공중표준시설부담금으로 부과하여 4,646,000원이 과다 수납되었음을 확인하였다.

[표] 저압 공급방법 및 시설부담금 착오 내역

구분	사업소명	고객번호	계약 전력	공급방법		시설부담금(원)		
				기준	공급	오	정	차액
1	익명화							
2								
3								

이러한 공급방법 착오는 ① 영업배전정보시스템(이하 ‘영배시스템’)에서 저압 300kW 이상 500kW 미만의 신설 또는 변경 접수 시 지중 이외의 공급방안이 없음에도 공중 또는 지중을 선택할 수 있도록 하고 있었으며, ② 분산형전원의 배전계통 연계 시에만 사용할 수 있는 167kVA 고효율 아몰퍼스 변압기를 신규 업무 시에도 사용 가능한 것으로 잘못 알고 사용하는 것이 주요 원인으로 파악되었다.

또한 저압 300kW 이상 500kW 미만의 신설 또는 변경 고객 78호¹⁾에 대하여 협약서 체결과 권원확보 여부를 확인한 결과 협약은 모든 고객과의 정상적으로 체결되고 있었으나 권원확보는 배전계획처에서 각 사업소로 [그림]과 같이 권원을 확보하도록 안내²⁾하였음에도, 지상권을 설정하거나 임대차계약을 체결하고 있지 않음을 확인하였다.

[그림] 사유지내 설치 지상기기 권원확보 방안 및 알림 공문

익명화	익명화
-----	-----

따라서 저압 300kW 이상 500kW 미만의 신설 또는 변경 신청 고객에 대한 공급방안 착오 방지를 위하여 시스템 입력 시부터 공중공급방법을 선택할 수 없도록 관련 시스템을 개선하고, 권원확보가 누락되지 않도록 강조할 필요가 있다.

1) 붙임 ‘저압 300kW 이상 500kW 미만 권원확보 현황’ 참조
2) 배계(지중)-900(2016.5.11), 배계(지중)-693(2017.4.10)

관계부서 의견

경북본부 신규(접수 및 공사) 업무 담당자들은 저압 300kW 이상 500kW 미만 고객에 대하여 공중으로 착오 공급하고 지중표준시설부담금으로 착오 적용하였음을 인정하였다.

영업처 신규업무 담당자는 신증설 계약전력 저압 300kW 이상 접수 시 공급 방안 착오입력 방지를 위한 영배시스템 개선에 동의하였다.

조치할 사항

영업처장은 저압 300kW 이상 500kW 미만 접수 시 공중으로 착오입력하지 않도록 영업배전정보시스템 개선을 검토하여 주시기 바랍니다. (개선)

배전계획처장은 영업처장과 협의하여 저압 300kW 이상 500kW 미만 고객의 전력공급과 관련하여 권원확보가 누락되지 않도록 방안을 마련하여 주시기 바랍니다. (통보)

경북본부장은

- ① 과다 수납한 표준시설부담금을 환불하여 주시기 바라며, (시정)
- ② 향후 유사사례가 재발하지 않도록 업무 담당자를 대상으로 직무교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
1	시 정 1 개 선 1 통 보 2	환 불 [4,646,000원]	-	배전계획처 영업처 전 지역본부	배전계획처 영업처 경북본부

[붙임]

저압 300kW 이상 500kW 미만 권원확보 현황

구분	사업소	고객번호	고객명	공급 방식	고압 /저압	계약 종별	계약 전력	권원확보 (Y/N)
1	익명화			738	저압	311	499	N
2				738	저압	213	330	N
3				738	저압	213	366	N
4				738	저압	213	300	N
5				738	저압	211	359	N
6				738	저압	430	450	N
7				738	저압	211	300	N
8				738	저압	211	330	N
9				738	저압	211	330	N
10				738	저압	211	450	N
11				738	저압	211	400	N
12				738	저압	211	424	N
13				738	저압	211	300	N
14				738	저압	211	455	N
15				738	저압	311	450	N
16				738	저압	311	495	N
17				738	저압	311	450	N
18				738	저압	311	400	N
19				738	저압	311	350	N
20				738	저압	311	499	N
21				738	저압	311	499	N
22				738	저압	311	499	N
23				738	저압	311	480	N
24				738	저압	311	450	N
25				738	저압	311	495	N
26				738	저압	311	499	N
27				738	저압	311	490	N
28				738	저압	211	400	N
29				738	저압	211	330	N
30				738	저압	211	330	N
31				738	저압	211	300	N
32				738	저압	211	300	N
33				738	저압	211	400	N
34				738	저압	211	300	N
35				738	저압	311	350	N
36				738	저압	211	420	N
37				738	저압	311	300	N
38				738	저압	211	400	N
39				738	저압	311	350	N
40				738	저압	211	410	N

구분	사업소	고객번호	고객명	공급 방식	고압 /저압	계약 종별	계약 전력	권원확보 (Y/N)
41	익명화			738	저압	430	490	N
42				738	저압	211	330	N
43				738	저압	211	330	N
44				738	저압	211	330	N
45				738	저압	211	330	N
46				738	저압	211	330	N
47				738	저압	211	400	N
48				738	저압	211	400	N
49				738	저압	211	400	N
50				738	저압	311	499	N
51				738	저압	311	499	N
52				738	저압	311	400	N
53				738	저압	430	490	N
54				738	저압	311	400	N
55				738	저압	430	395	N
56				738	저압	311	301	N
57				738	저압	430	370	N
58				738	저압	311	430	N
59				738	저압	311	490	N
60				738	저압	311	490	N
61				738	저압	211	330	N
62				738	저압	211	330	N
63				738	저압	211	430	N
64				738	저압	211	430	N
65				738	저압	211	300	N
66				738	저압	211	400	N
67				738	저압	211	350	N
68				738	저압	213	350	N
69				738	저압	311	305	N
70				738	저압	311	410	N
71				738	저압	311	420	N
72				738	저압	211	487	N
73				738	저압	430	300	N
74				738	저압	311	480	N
75				738	저압	211	449	N
76				738	저압	211	400	N
77				738	저압	311	440	N
78				738	저압	218	300	N