

일련번호	△△△△-1
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2026년도 △△△△△△△△△△사무소에 대한 복무감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 시정조치하기 바라며, 감사 결과를 통보받은 날로부터 1개월 이내에 조치 결과를 통보하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제32조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2026. 6. 1.

△△△△공단 감사반장 △ △ △ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
△△△△△△△△ △△사무소	2026	현지조치	-	-

제 목 : 재난안전상황실 탐방로 cctv 표출 정상작동 필요

(현 황)
○ 「△△△△ 재난안전상황실 운영지침」에 따르면, 재난 발생 시 신속히 상황 전파 및 상황관리가 될 수 있도록 각종 장비를 정상적인 상태로 유지하여야 하고, 비상연락망 및 상황실 시설·장비 등을 수시로 점검·확인하여 최적의 예방태세를 갖추도록 함.

(위법부당내용)

- △△△△△△△△△△사무소는 탐방객 안전관리를 위하여 탐방로 입구 일원에 CCTV를 설치·관리하고 있으나, 상황실 내 CCTV 현황이 정상적으로 표출되지 않고 있는 실정으로 즉시 정비가 필요함.

(사진대지)

(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△사무소】
 - 재난안전상황실 탐방로 cctv 정상 표출 필요