2026년도 ◎◎공항 종합감사 현지조치 통보서

<table>
<tr><th>연번</th><th>내 용</th><th>비고</th></tr>
<tr><td>1</td><td>□ 피난안내도 작성에 관한 사항 ※ 2022년 ◎◎공항 현지조치사항 반복 지적사항
○ 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 제36조, 같은 법 시행규칙 제34조 및 소방청 「표준 피난안내도 작성기준」에 따라 피난유도 안내정보를 제공하도록 하고 있음
○ 그러나 ◎◎공항은 피난안내도 위치정보를 현행화하지 않음
<table><tr><td></td><td></td></tr></table>
○ 조치할 사항 : 정기적으로 피난안내도를 현행화 바랍니다.</td><td>소방</td></tr>
<tr><td>2</td><td>□ 개인정보보호에 관한 사항
○ 「개인정보보호 세부지침」 제4조 및 제9조에 따라 ○○센터는 개인정보의 유출 방지 및 안전한 보호를 위하여 개인정보 처리업무 준수사항을 시달한 바 있음(○○센터-3441, 2025.11.21.)
<table><tr><td>가. <u>개인정보 처리</u>시 반드시 <u>마스킹 처리 기준에 따라 처리</u>
나. <u>개인정보</u>를 암호화 하지 않고 <u>다수에게 메일 또는 문서로 전체발송 금지</u>
다. 전자결재시 <u>개인정보</u>가 포함된 경우 <u>반드시 비공개 처리</u>
라. 불특정 다수가 볼 수 있는 <u>게시판 등에 개인정보가 포함된 파일 첨부 금지</u>
마. PC(노트북 등)에 다음과 같은 <u>개인정보는 업무종료 후, 삭제하거나 암호화</u>하여 관리</td></tr></table>○ 그러나 ◎◎공항 전자·비전자 기록물*을 확인한 결과, 개인정보(주민등록증 등)를 마스킹 처리하거나 삭제, 암호화하지 않고 있음
* 상업시설 입찰, 여객터미널 화장실 개량공사, 이동지역 운전자격 승인신청 등 관련서류
<table><tr><td>전자 기록물(예시)</td><td>비전자 기록물(예시)</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>
○ 조치할 사항 : 전자·비전자 기록물에 포함되어 있는 개인정보를 비식별 조치하시고, 향후 유사사례가 반복되지 않도록 관련교육을 실시하시기 바랍니다.</td><td>정보
보안</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>연번</th><th>내 용</th><th>비고</th></tr>
<tr><td>3</td><td>

□ 공항 외곽 그리드맵 오류에 관한 사항

○ 공항 외곽 그리드맵에 표시된 협정 의료기관 중 ◇◇병원의 위치가 실제 위치와 상이함

○ **조치할 사항** : 의료기관 위치를 실제 위치와 일치하도록 그리드맵을 수정하여 개정하시기 바랍니다.

</td><td>AS운영</td></tr>
<tr><td>4</td><td>

□ 공항운영규정 현행화에 관한 사항

○ 「◎◎공항 공항운영규정」 제3장 공항시설정보 중 3.1.3.2 자기편차, 3.1.6 공항표준온도를 현행화하지 않음

<table>
<tr><th>현재 내용</th><th>현행화 필요</th></tr>
<tr><td>3.1.3.2 자기편차 : 8°W(2020)
3.1.6 공항표준온도 : 31.9℃[2021년 산출]</td><td>3.1.3.2 자기편차 : 8°W(2025)
3.1.6 공항표준온도 : 32.6℃[2026년 산출]</td></tr>
</table>

○ **조치할 사항** : 공항운영규정의 자기편차, 공항표준온도 정보를 최근 산출한 기준으로 개정하시기 바랍니다.

</td><td>AS운영</td></tr>
</table>

연번	내 용	비고
5	□ **소속기관 명칭 오기에 관한 사항** ○ ◎◎공항 사업장 내 부착된 안내판에 소속기관 영문 명칭이 'KOREA AIRPORTS CORPORATIO'로 표기되어 있어 정정 필요함  ○ **조치할 사항** : 소속기관 영문 명칭으로 정정하시기 바랍니다.	총무
6	□ **전기공사 안전관리에 관한 사항** ○ ◎◎공항 수배전시설 개량 및 기타공사의 케이블트레이 설치 공정중 운영 중인 수배전반에 이동식 고소작업대의 충돌을 방지하기 위하여 안전테이프를 설치하였으나, 물리적 차단효과가 떨어짐  ○ **조치할 사항** : 해당 공정 진행 시에는 수배전반 주위에 안전봉 등을 설치하여 물리적으로 차단하여 주시기 바랍니다.	공사

연번	내 용	비고
7	□ **자동심장충격기(AED) 관리에 관한 사항** ○ 여객청사 일반대합실 2층에 위치한 자동심장충격기(AED)의 도난경보장치 미작동  ○ **조치할 사항** : 자동심장충격기(AED)의 도난경보장치를 정비하여 주시기 바랍니다.	물품
8	□ **소화기 관리에 관한 사항** ○ 소화기 미점검 및 소화기 표지 탈락 – 여격청사 서편 흡연실의 소화기점검(4월) 미실시 및 소화기 표지 정비 필요  ○ **조치할 사항** : 해당 소화기의 점검 및 표지를 정비하여 주시기 바랍니다.	소방

연번	내 용	비고
9	□ **KAC안전작업허가제도 이행에 관한 사항** ○ ‘◎◎공항 임시주차장 조성’ 현장에서 건설기계(굴삭기)를 사용 중임에도 KAC안전작업허가제도에 따른 작업계획서를 작성하여 게시하고 있지 않음  ○ **조치할 사항** : 시공사에 작업계획서 작성을 지시하여 확인 후 현장에 게시하여 주시기 바랍니다.	안전
10	□ **공사 철거자재 방치 사항** ○ 이동지역 장비관리소 부근에 공사 철거자재가 방치되어 있음  ○ **조치할 사항** : 방치된 공사 철거자재를 창고 등 적정한 위치로 이동조치 하시기 바랍니다.	공사

연번	내 용	비고
11	□ **동력동 관리책임자 지정에 관한 사항** ○ 동력동 관리책임자가 변경되었음에도 변경 전 직원이 관리책임자로 명시되어 있음 ○ **조치할 사항** : 현재 근무중인 직원으로 관리책임자를 변경하여 게시하여 주시기 바랍니다.	시설