

통 보

1. 제 목 : 난방기구 사용에 관한 사항

2. 관계기관 : ▽▽

3. 내 용

가. 업무개요

▽▽에서는 화재사고 예방을 위하여 자체 소방안전관리 활동을 수행하고 있고, 직원들은 해당 기준에 맞도록 난방기구 등을 사용하여 병원 이용객 등이 안전하게 시설을 이용할 수 있도록 관리하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제24조에 따르면 공공기관의 장은 소관 기관의 근무자 등의 생명·신체와 건축물·인공구조물 및 물품 등을 화재로부터 보호하기 위하여 화재 예방, 자위소방대의 조직 및 편성, 소방시설의 자체점검과 소방훈련 등의 소방안전관리를 하도록 규정하고 있습니다.

따라서 ▽▽은 동절기 화재사고 예방을 위하여 부서 내 소방안전관리를 철저히 하여야 하며, 「병원 내 개별 냉난방기 반입 및 사용기준」에 의거 개인별로 사용 중인 난방기구(온열기 등)는 전기안전 담당부서의 승인 후 사용하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ▽▽ 개인 전열기구 등 관리 현황을 확인한 결과, [표]와 같이 난방기구의 사용자 누락 및 미 승인된 난방기구가 사용되고 있는 사실이 있습니다.

[표] 난방기구 사용자 및 미승인 현황

부서	위치	사용자	제품종류	용량(W)	수량	승인여부
						<u>미승인</u>
						<u>미승인</u>
						승인
						승인
						승인
						<u>미승인</u>
						승인
						승인
						승인
						승인
						승인
						승인
						승인
						승인
						승인
						승인

4. 관계기관 의견 : ▽▽에서는 감사결과를 수용하였으며, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ▽▽장은

- 미승인 난방기구의 사용 및 승인 여부를 검토하고, 공동으로 사용하는 난방기구는 사용 책임자를 지정하여 안전하게 사용할 수 있도록 하시기 바랍니다.(통보)