

통 보

1. 제 목 : 소방시설 유지관리 업무에 관한 사항
2. 관계기관 : △△, ◇◇
3. 내 용 :

가. 업무개요

공단 소속기구에서는 특정소방대상물로 분류되어 화재예방 있어 연x회 [표1]과 같이 정기적 소방점검을 위탁하여 실시하고 있습니다.

[표 1] 소방점검 위탁점검 내용

기관	구분	계약명	점검내용
△△ ◇◇	상반기	소방작동 기능점검	소방시설 및 소화기구 점검
	하반기	소방작동 정밀점검	소방시설 및 소방설비 점검

나. 관계법령 및 판단기준

「화재예방, 소방시설설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제9조 제1항에 따라 특정소방대상물의 관리자는 소방청장이 정하여 화재안전기준에 따라 설치 또는 유지·관리하여야 하고, 이 경우 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 장애인 등이 사용하는 소방시설(경보설비 및 피난구조설비를 말한다)은 장애인 등에 적합하게 설치 또는 유지·관리하여야 한다고 규정되어 있으며,

또한, 「화재예방, 소방시설설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제25조(소방시설등의 자체점검 등) 제1항 특정소방대상물의 관계자는 소방시설 등에 대하여 정기적으로 자체점검을 하거나 관리업자 또는 행정안전부령으로 정하는 기술자격자로 하여금 정기적으로 점검하게 하여야 한다고 정하고 있습니다.

따라서 △△, ◇◇에서는 관련법에 따라 정기적으로 자체점검을 하거나 관

리업자 또는 기술자격자로 하여금 정기적인 점검결과를 보고하도록 하고, 이와는 별도로 화재안전을 위해 수시로 소방시설을 점검 확인하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2020년 ○○사업부서 종합감사 시 △△, ◇◇ 2019년 ~ 2020년 소방 점검위탁 실태를 확인한 결과, 외부업체를 통해 소방시설을 정기적으로 점검하고 있으나, [표2], [표3]과 같이 전문 인력이나 특수한 장비가 없이 육안으로 확인이 가능한 지적내용들이 일부 있고, 이는 정기점검 외에 수시로 확인하였다면 자체 점검만으로도 교체·수리 가능한 내용으로 화재발생 시 초기대응에 실패하여 더 큰 화재로 번질 수 있는 상황을 가져 올 수가 있으므로 수시로 점검이 필요한 것으로 확인되었습니다.

[표 2] 소방시설(△△) 점검결과 일반적인 지적 내용

구분	설비명	확인내용
2019년	소화기구	- 지하x층 복도, 보훈의원 내 xx년 이상된 소화기 교체 - 투척용소화기 탈락상태(x층 xxx호 우측복도, 나동 x층 xxx호 우측복도, xx호 좌측) - 투척용소화기 약제부족(x층 xxx호 우측복도, 가동 x층 xxx호 좌측, 나동 x층 xxx호 우측)
	소화설비	- 가동 x층 1구역, 나동 x층 2구역 옥내소화전함내 호스 미정리 - 전체 옥내소화전 사용방법 노후로 신규교체 요함 - 지하x층 스프링클러 주펌프 M▷▷판넬 OFF스위치 점등불량
	피난설비	x층 식당 후문 출입구 피난구유도등 점등불량 x층 가동 전문요양센터 주출입구 피난구유도등(중형) 예비전원 점검스위치 불량
	기타설비	- 식당, 세대내 커튼류 방염제품 확인
2020년	소화기구	- 나동 x층 엘리베이터 우측끝(TV옆) 투척용소화기 약제부족 x개
	소화설비	- 옥내소화전 호스 정리요함 1)나동 xxx호 맞은편 옥내소화전 2)x층 보훈의원 맞은편 옥내소화전 - 지하x층 옥내소화전 충압펌프 M▷▷판넬 OFF스위치 점등불량
	피난설비	- 나동 x층~x층 계단통로유도등(좌하우상) 점등불량 x층 우체국 주출입구 피난구유도등(20W) 점등불량
	기타설비	- 다동 x층 xxx호옆 복도 방화셔터 레일 말려 올라간 상태

[표 3] 소방시설(◇◇) 점검결과 일반적인 지적 내용

구분	설비명	지적내용
2019년	소화기구	- 지하 노래방, 창고 소화기 미비치 - 객실 XXX호, XXX호, XXX호 소화기 충압불량
	소화설비	- 스프링클러 펌프 유량계 불량 - 기동용 수압개폐장치 압력계 불량
	피난설비	- 지하 노래방, 창고 미 비치, ◆◆실, XXX호 불량 - 지하X층 방화셔터 수동S/W 작동 불량
2020년	피난설비	- 지하X층 식당 앞 복도, 주방후문 피난유도등 예비전원 불량
		- 객실 XXX호, 지하노래방 X호, X호 비상조명등 조도 불량 - 객실 XXX호, XXX호 휴대용 비상조명등 불량 - 노래방 X호, X호, X호, X호 휴대용 비상조명등 불량

4. 관계기관 의견

- △△·◇◇에서는 감사결과를 그대로 수용하였으며, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ △△, ◇◇장은

- 소방시설에 대하여 주기적 자체점검을 철저히 하여 주시기 바랍니다. (통보)