

감사결과 처분요구서

－ 2020년도 ☆사업소 종합감사 －

2020. 12.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 목적	1
2. 감사 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	1
II. 감사결과 처분요구	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구 명세	3
3. 우수활동(모범) 사례	31
(첨부) 현지조치사항 내역서	39

I . 감사 실시 개요

1. 감사 목적

- ☆사업소 운영 전반을 점검, 문제점에 대한 시정·개선방안을 제시하여 기본 임무를 충실히 수행하도록 하고, 운영 효율성을 제고하고자 함 (2020년 연간 감사계획에 따라 실시)

2. 감사 중점

- ☆사업소 업무 전반을 점검하되, 다음사항에 중점을 둠

- 임직원 윤리행동 강령 위반사항 집중 점검
- 제도개선사항 이행실태 및 불합리하거나 비능률적인 업무 개선사항 점검
- 소극적 업무 행태 점검
- K-AUDIT 사전 위험도 평가를 활용한 감사 착안사항 확인
- 사장 및 상임감사위원 지시사항 이행실태 점검
- 감사정보체계 고도화 컨설팅 용역 산출물 집중 확인
- 사회적 책무 이행 중점 점검
- 비리행위 발생 가능 분야(계약, 회계, 세무 등) 점검
- 재무건전성 위험 분야 및 방만 경영 요소 점검
- 발전운영 절차서 및 지침 이행 적정성 점검
- 지진 등 자연재해 대비 댐 안전관리 실태 점검

3. 감사 기간 및 인원

- 감사대상 기간 : 2019. 2. 1. ~ 2020. 10. 31.

- 감사기간 : 2020. 12. 7. ~ 12. 18. (2주간)

※ 코로나 19 확산 및 사회적 거리두기 단계 상황에 따라 본사에서 온라인 비대면 감사 실시

- 감사인원 : 종합감사부장 외 3명

II. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

지적 번호	지 적 건 명	조 치 구 분		
		조치요구	신분상	재정상 (천 원)
1	예산 관리 방법 부적정	통보 1		
2	국내위탁교육 및 업무용 차량 사용 관련 여비 정산 미흡	시정 1 통보 1		회수 (**)
3	개정된 안전계약특수조건 반영 필요 (사회적 책무)	통보 1		
4	엔지니어링 손해배상보험 가입 미흡 (사회적 책무)	통보 1		
5	공사기간 산정 미흡 (사회적 책무)	통보 1		
6	철거 고철에 대한 공사설계서 작성 및 처리 미흡	통보 1		
7	간이공사 보험료 정산 확인 미흡	통보 1		
8	발전소 경상정비공사 경상정비심의위원회 운영 미흡	통보 1		
9	부서통장 관리대장 운영 미흡	통보 1		
10	사업소 직무권한내칙의 감사직무 권한 운영 부적정	개선 1		
11	사택배정 시 무주택 증명서류 확인 미흡	통보 1	주의 1	
12	일상감사 누락	통보 1		
13	특수경비대 사격훈련 시 구급차량 미확보 (사회적 책무)	통보 1		
14	설계변경 절차 준수 미흡	시정 1 통보 1		
15	위험물 안전관리 절차 개선 (사회적 책무)	개선 2 통보 1		
16	절차서 주기검토 미흡	시정 2 통보 2		
17	일용인부 안전관리 미흡 (사회적 책무)	통보 1		

2. 처분요구 명세

예산 관리 방법 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
1	통보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	예산관리			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- ☆사업소 ★파트는 사업소 인사, 노무, 예산, 계약 등을 담당하고 있다.
- 「예산운영지침」제2조(용어의 정의)에 따르면, WBS(Work Breakdown Structure)는 건설, 투자, 설비운영에 소요되는 예산을 관리하기 위한 단위를 의미하며, 제3조(예산운영단위 및 예산편성 유형) 및 제8조(예산 대 실적 분석 및 평가)에 따라 예산을 편성 및 운영하도록 하고 있다.
 - 그런데 사업소 예산담당자는 해당 연도에 사택 장기수선 총당금 예산을 별도 편성하였음에도 불구하고, 예산 통제 및 실적관리의 편의를 위해 아래 [표]와 같이 사택 장기수선 총당금 WBS를 추가로 생성하여 해당 연도에 편성된 WBS별 예산절감액을 일괄 배정하였다. 이와 같이 동일 용도의 WBS예산을 중복 운영하는 것은 「예산운영지침」과 맞지 않으며, 예산의 계획 대 실적 분석 및 평가를 통한 예산의 효율적 관리에도 적합하지 않다.

[표] 사택 장기수선 총당금 예산 현황

[단위 : * 원]

연도	예산과목	연간예산	실적	실적률
2019	(WBS 추가 생성 및 사업소 예산절감액 배정) ☆사업소 사택 장기수선 총당금	***	-	0%
	(당초 편성 예산) ☆사업소 사택 장기수선 총당금	***	***	96.1%
2020	(WBS 추가 생성 및 사업소 예산절감액 배정) ☆사업소 사택 장기수선 총당금	***	-	0%
	(당초 편성 예산) ☆사업소 사택 장기수선 총당금	***	***	87%

조치사항

1. ☆사업소장은 예산을 적정하게 운영할 수 있도록 「예산운영지침」에 대하여 예산관리부서 직원을 교육하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	☆사업소(★파트)
------	-----------

관련부서	
------	--

국내위탁교육 및 업무용 차량 사용 관련 여비 정산 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
2	시정 1 통보 1	-	-	회수	50	사 후
업무유형	회계관리			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- 임직원이 회사 용무로 국내출장 시에는 「총무규정」 별표 6-1 '국내여비 지급기준' 규정에 따라 여비를 지급받고, 특히 국내위탁교육 시에는 「교육훈련 지침」 별표5 규정에 따라 일비는 왕복소요일수만 지급받으며, 다만 위탁교육 기관 내 숙박시설이 없는 경우에는 왕복소요일수를 제외한 나머지 교육일에 대해서는 일비의 2분의 1을 지급받아야 한다. 또한 회사차량 또는 임차차량을 사용한 출장일에 대해서도 일비의 2분의 1을 지급받아야 한다.
- 그런데 2019. 2.부터 감사일 현재까지 ☆사업소의 국내위탁교육 참석 직원의 출장 여비지급 회계처리 내역을 검토한 결과, 아래 [표 1]과 같이 여비 정산(4건/***원)을 미흡하게 처리하였다.

[표 1] 일비 정산 미흡 내역

순번	성 명	사 번	교 육 명	회수금액(원)	비 고
1	A		*** 보안 실무 교육	***	2019. 8.
2	B		*** 성능시험 교육	***	2020. 6.
3	C		***센터 보안교육	***	2019. 5.
4	D		*** 이해 및 보안교육	***	2019. 7.

- 또한, 회사 업무용 차량을 이용한 직원의 출장 여비지급 회계처리 내역을 검토한 결과, 아래 [표 2]와 같이 여비정산(1건/10,000원)을 미흡하게 처리하였다.

[표 2] 일비 정산 미흡 내역

순번	성 명	사 번	출장 내역	회수금액(원)	비 고
1	E		*** 인수 및 업무협의	***	2019. 12.

조치사항

1. ☆사업소장은 ① 국내 출장비 회계처리 시 여비를 미흡하게 정산한 직원에게
과다 지급된 여비를 회수 조치하시고, (시정)
- ② 관련 직원에게 재발방지 방안(교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.
(통보)

조치부서	☆사업소(★파트)
------	-----------

관련부서	
------	--

개정된 안전계약특수조건 반영 필요 (사회적 책무)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
3	통보 1	-	-	-		사 후
업무유형	계약관리			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- 우리 회사는 기획재정부 「공공 기관의 안전관리에 관한 지침」의 산재은폐 방지를 위한 위약금제도 폐지 및 벌점부과제도 완화 내용을 반영하여 개정된 「안전계약특수조건(Rev.3)」을 2020. 1. 20.부터 입찰, 공고되는 공사, 용역에 적용하고 있다.
- 그런데 2020. 6. 시행한 “경비실 지붕 보수 및 기타공사”의 안전계약특수조건에는 개정 전 안전계약특수조건을 적용(안전사고 보고지연 또는 은폐한 경우 위약금 500만원, 벌점 50점을 부과하는 조건 포함)하고 있고,
 - 또한, 감사 대상기간 동안 ☆사업소에서 시행한 간이공사 계약서류를 검토한 결과, 「안전계약특수조건」을 반영하지 않은 사례가 다수 있어 이에 대한 개선이 필요하다.

조 치 사 항

1. ☆사업소장은 공사(간이공사 포함)·용역 계약 시 개정된 ‘안전계약특수조건’을 반영하여 관련 업무를 수행할 수 있도록 재발방지 방안(교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	☆사업소(△부)
관련부서	

엔지니어링 손해배상보험 가입 미흡 (사회적 책무)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
4	통보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계약관리			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- 「엔지니어링산업진흥법」 제31조(엔지니어링사업의 대가 기준 등) 및 「엔지니어링산업진흥법 시행령」 제42조(엔지니어링사업자의 손해배상보험·공제)에 따르면, 엔지니어링 사업 중 '타당성조사, 설계, 분석, 계약, 구매, 조달, 시험, 감리, 시험운전, 평가, 검사, 안전성 검토, 관리, 유지, 보수, 사업관리'에 해당하는 경우 손해배상보험을 의무가입 하고, 보험 가입비용을 사업 대가에 계상(計上)하도록 되어 있다.
- 그런데 2019. 12. "☆사업소 제>, <호기 발전기/제어기 특성시험 용역"을 계약 하면서 용역설계서에 엔지니어링 손해배상보험료를 반영하지 않고 있고, 계약상대자(㉠㉡원)에게 해당 용역이 엔지니어링 손해배상보험 의무가입 대상임을 고지하여 가입하도록 조치하지 않은 것은 잘못이다.

조 치 사 항

1. ☆사업소장은 엔지니어링 사업 발주 시 엔지니어링 손해배상보험 의무가입 제도가 이행될 수 있도록 재발방지방안(실무부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행 하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ☆사업소(△부)

관련부서

공사기간 산정 미흡 (사회적 책무)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
5	통보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공사·용역설계			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- ☆사업소 △부 ▲파트는 댐 및 토건시설물 유지관리 업무를 담당하고 있다.
- 「공사관리규정」 제4조(공사설계서류) 제1항에 따르면 공정표는 작업별 소요기간, 작업간의 선후관계 및 주공정(Critical Path) 등이 표시된 서류로서 일 단위 또는 주단위 별로 작성하도록 되어 있다.(6개월 이상은 월 단위 작성)
 - 또한, 「예정가격작성기준」 제3절 공사원가계산 및 조달청 「원가계산 제비율 적용기준」에 따르면, 공사기간 1개월(30일) 이상 모든 공사는 건강보험료, 연금보험료, 노인장기요양보험료를 반영하도록 되어 있다.
 - 그런데 아래 [표]와 같이 2건의 공사는 공사기간이 1개월 미만(29일)으로 건강보험료 등 관련 보험료 반영대상에 해당되지 않아 보험료를 반영하지 않았으나, 이와 같은 경우에는 공사 참여 근로자들의 건강과 소득 보장을 위한 4대 보험 적용 취지를 고려하여 공사기간을 30일로 정하고 공사비에 보험료를 반영하는 것이 타당하다.

[표] 공사기간 산정 미흡 공사 현황

[단위 : 천 원]

계약번호	공사명	공사기간	공사금액
	☆사업소 ○○○보수공사	2020. 5. 25. ~ 6. 22. (29일)	***
	☆사업소 ○○○조성공사	2019. 11. 14. ~ 12. 12. (29일)	***

조치사항

1. ☆사업소장은 적정 공사기간 산정, 보험료 적용 등 합리적인 공사설계서 작성을 위해 「원가계산 제비율 적용기준」에 대하여 실무부서 직원을 교육하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	☆사업소(△부)
------	----------

관련부서	
------	--

철거 고철에 대한 공사설계서 작성 및 처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
6	통보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공사·용역설계			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- ☆사업소 △부 ▲파트는 댐 및 토건시설물 유지관리 업무를 담당하고 있다.
- 「예정가격작성기준」 및 조달청 유권해석(공개번호 : 179511, 회신일자 : 2018. 3. 7)에 따르면 공사설계서의 재료비에서 공제하는 작업설, 부산물 등은 해당공사 계약을 이행하기 위해 투입된 재료로부터 발생하는 것을 말하며, 해당공사에 투입된 재료로부터 발생하지 않고 철거공사 자체에서 발생한 고철 등은 발주기관 소유이며, 계약예규 「예정가격 작성기준」 제17조(재료비) 제4항에 따른 부산물로는 볼 수 없다. 이에 따라 공사시공 중 발생하는 고철 나 고철은 발주기관이 직접 처리하거나, 계약상대자에게 그 처분을 위임한 경우에는 실제 발생량을 계근하고 처분비용을 제외한 처분가격으로 건물 철거비용(재료비)과 상계하여 정산하는 특약을 약정할 수 있다.
 - 그런데 "☆사업소 ▽교체 및 △설치공사(*** 원, 2019.3.25. ~ 5.14.)"는 철거 고철(방화문 20개, 600kg, -219천 원)을 재료비에서 공제하였으나, 고철 처리에 관한 별도 약정을 시방서 등에 반영하지 않았으며, 준공 시 실발생량을 계근하지 않고 계약내역서 기준으로 정산하는 등 관련 업무처리가 미흡하였다.

조치사항

1. ☆사업소장은 공사 중 발생하는 고재 및 철거 고철을 적정하게 처리할 수 있도록 「예정가격작성기준」 및 조달청 유권해석에 대하여 공사실무부서 직원을 교육하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	☆사업소(△부)
------	----------

관련부서	
------	--

간이공사 보험료 정산 확인 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
7	통보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공사시공 및 감독			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

○ ☆사업소 △부는 발전소의 기계·전기·계측·통신설비의 유지관리 업무를 담당하고 있다.

- 「예정가격작성기준」 제3절 공사원가계산 및 조달청 「원가계산 제비율 적용기준」에 따르면, 모든 건설공사(총공사금액 2천만 원 미만의 건설공사를 건설업자가 아닌 자가 시공하는 경우 제외)는 산재보험료, 고용보험료를 반영하도록 하고 있고, 「건설산업기본법 시행령」 제26조의2(보험료 등의 비용 명시 및 정산) 제2항에 따르면, 발주자는 건설공사를 도급받은 건설업자가 보험료 등을 부담하였는지 여부를 확인할 수 있으며, 필요한 경우 보험료 등을 납부한 확인서 제출을 요구할 수 있다.

또한, 「고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률 시행령」 제9조(보험관계의 변경신고)에 따르면, 공사착공일로부터 14일 이내 근로복지공단에 신고하고, 가입증명원을 발급받아 발주기관에 제출하도록 하고 있다.

- 그런데 아래 [표]와 같이 3건의 간이공사에서는 산재보험료와 고용보험료를 계상하고 있으나, 보험관련 증빙을 확인하지 않고 보험료를 지급하고 있다.

[표] 보험료 납입증명 미확인 공사 현황

[단위 : 천 원]

계약번호	공 사 명	공사기간	공사금액
-	◇◇(터널 구간) 지장이설공사	2020. 3. 24. ~ 3. 31.	***
-	◁▷ 선로 정비공사	2020. 6. 8. ~ 6. 28.	***
-	□마을 카메라 및 방송설치공사	2020. 9. 4. ~ 9. 18.	***

조치사항

1. ☆사업소장은 공사 시 「건설산업기본법 시행령」 등 관련 규정에 따라 관련 보험 등에 대한 증빙을 철저히 관리할 수 있도록 하는 방안(실무부서 직원교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	☆사업소(△부)
------	----------

관련부서	
------	--

발전소 경상정비공사 경상정비심의위원회 운영 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
8	통보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공사시공 및 감독			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- ☆사업소 △부는 발전소의 기계·전기·계측·통신설비의 유지관리 업무를 담당하고 있다.
- ☆사업소 경상정비공사 「공사계약 특수조건」 제28조(경상정비심의위원회 운영)에 따르면, 정비업무상 분쟁의 예방·조정, 정비업무 능률화, 필수정비인력 결정 등을 위해 발주자와 계약 상대자간 경상정비심의위원회(이하 “위원회”)를 구성·운영하도록 되어 있다. 위원회는 사업소장을 위원장으로 하고, 발주자측 위원은 위원장이 지정하는 경상정비 관련 간부직원 10인 이내, 계약자측 위원은 발주자 측과 동수로 사업소장 및 사업소장이 지정하는 간부직원으로 하며, 간사는 발주자 사업소의 공무담당 차장으로 구성된다. 다만, 위원회 구성 등 기타 세부적인 사항은 사업소의 조직과 실정에 맞게 세부 절차를 작성, 운영할 수 있도록 되어 있다.
- 그런데 “☆사업소 경상정비공사[2019.6.~2020.6, 2020.6.~2021.6., ♠♠社 + ♠♠社]”의 경우, 계약서 내용과 다르게 위원회를 구성·운영하고 있는데, 사업소 자체의 위원회 운영 절차나 기준 없이 △부 전체직원과 계약사 주요 간부가 참여하는 위원회를 운영하고 있으며, 분기별로 회의를 시행하고 있다.

조치사항

1. ☆사업소장은 경상정비공사 「공사계약 특수조건」 제28조(경상정비위원회 운영)에 따라 계약자와 협의하여 위원회를 구성 및 운영하시기 바랍니다.
(통보)

조치부서	☆사업소(△부)
------	----------

관련부서	
------	--

부서통장 관리대장 운영 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
9	통보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	사무관리			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- ☆사업소 ★파트는 육영사업 업무 및 회계·결산·출납업무를 담당하고 있다.
- 「부서통장관리지침」 제6조(관리)에 따르면 부서통장 관리부서장은 부서통장의 입출금 내역과 출금 후 관련 증빙서류를 확인·보관하고, 확인내용을 '부서통장 관리대장'에 기록·관리하도록 하고 있다.
 - 그런데 2019~2020년 ▽▽ 예탁금 관리통장 관리대장은 통장에 입출금되지 않은 장학금 지급 및 추가적립 내역을 기입한 내역이 있는 등 관리가 미흡하였다.
- 또한, <시설 관리통장, ▽지급용 통장, △매각 대금 관리통장 등 총 9개 통장의 경우에는 2019년 11월에 개정된 부서통장 관리지침의 개정내역(관리대장에 입·출금처, 전표번호 추가)을 부서통장 관리대장에 반영하지 않고 운영하고 있다.

조 치 사 항

1. ☆사업소장은 「부서통장관리지침」의 개정내역을 부서통장 관리대장에 반영하고 향후 유사사례가 발생하지 않도록 재발방지 방안(담당자 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ☆사업소(★파트)

관련부서

사업소 직무권한내칙의 감사직무 권한 운영 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
10	개선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	사무관리			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- 우리 회사 「감사규정」 제6조(권한위임 등)에 따르면 상임감사위원회는 직무수행을 위하여 필요한 경우에는 직무의 일부를 보조기구에 위임 처리하게 할 수 있고, 동 규정 제9조(감사의 독립성)에 따라 감사부서와 감사인은 감사업무를 수행함에 있어 독립성을 유지하도록 하고 있다.
- 그런데 일부 ◆발전소(☆, ◎, ◇, □, ■)의 경우 사업소 「직무권한내칙」에 감사직무가 포함되어 있는데, 이러다 보니 ①연간 감사 기본계획 ②감사 시행계획 ③감사결과 종합보고 등의 업무관련 사업소장에 결정권한을 부여하고 있었다.
- 이러한 사항은 상위규정인 「감사규정시행지침」 [별표1]의 상임감사위원회 권한위임사항 내용과 배치되며, 감사의 독립성 측면에서 적정하지 않으므로 해당 사업소 「직무권한내칙」에서 감사업무를 직무권한 내용을 개선할 필요가 있다.

조 치 사 항

1. ☆·◎·◇·□·■발전소장은 사업소 「직무권한내칙」에서 감사업무를 직무권한 내용을 수정하시기 바랍니다. (개선)

조치부서	☆사업소(★파트), ◎사업소(★파트), ◇사업소(★파트), □사업소(★파트), ■사업소(★파트)
관련부서	

사택배정 시 무주택 증명서류 확인 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
11	통보 1	주의	1	-	-	사 후
업무유형	사무관리			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

○ ☆사업소 ★파트는 직원사택 입주관리 업무를 담당하고 있다.

- 우리 회사 「복리후생관리규정시행세칙」 제7조(입주제한) 및 「사택업무편람」에 따르면 당해사업장 소재 지역 내 본인 또는 배우자 소유의 주택이 있는 자는 사택 및 합숙소에 입주할 수 없고 이에 따라 ★파트에서는 입주직원 및 배우자의 지방세 과세증명서(ㄱ군, ㄴ시)를 통해 무주택 여부를 점검하도록 하고 있다.
- 그런데 무주택 사항 점검여부를 확인한 결과, 사택 입주직원 배우자의 지방세 과세증명서 검토를 누락(2건)하거나, 타 지역의 지방세 과세증명서를 수취한 내역(2건)을 확인하였다.

[표] 무주택 증빙 점검 미비 내역

사택입주자	입주사택	점검 미비 내역
F	ㄴ시 ♣♣♣사택	배우자 지방세 과세증명서(ㄱ군, ㄴ시) 미수취
G	ㄱ군 ♣♣♣사택	배우자 지방세 과세증명서(ㄱ군, ㄴ시) 미수취
H	ㄱ군 ♣♣♣사택	ㄱ군, ㄴ시의 지방세 과세증명서가 아닌 타 지역의 지방세 과세증명서 수취
I	ㄱ군 ♣♣♣사택	ㄱ군, ㄴ시의 지방세 과세증명서가 아닌 타 지역의 지방세 과세증명서 수취

조 치 사 항

1. ☆사업소장은 ① 무주택 증명 검토가 미비했던 직원을 대상으로 무주택 증명서류(지방세 과세증명서)를 제출하게 하여 주택소유 여부를 점검하시기 바라며, (통보)
 ② 사택입주 관리를 소홀히 한 아래 직원에 대하여 신분상 조치를 하시기 바랍니다.
 (주의)

관련자 조 치	소 속	직급	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
	★파트	=	J		업무처리 부당	주의 (사업소)
조치부서	☆사업소(★파트, ●파트)					
관련부서						

일상감사 누락

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
12	통보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	사무관리			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- ☆사업소 각 부서는 「감사규정」 제38조(정의)에 따라 주요 업무를 집행하기 전에 미리 그 업무의 적법성·타당성 등을 검토·평가받기 위해 일상감사를 받도록 되어 있다.
- 「감사규정」 제39조 제2항 및 「사업소 일상감사업무 처리지침」 [별표 1-3] “◇본부 및 ◇발전소 일상감사 범위”에 일상감사의 대상범위를 정하고 있으므로, 업무담당자는 일상감사 대상여부를 확인하여 일상감사가 누락되는 일이 없도록 하여야 한다.
 - 그런데 ☆사업소에서는 ‘중요한 물자관리에 관한 사항(재물조사 실시 및 결과)’ 품의 시에는 사전에 일상감사를 받아야함에도 불구하고 “2020년도 상시 재물조사 시행[2020. 3.]” 품의 시 일상감사를 누락하였다.

조 치 사 항

1. ☆사업소장은 일상감사를 누락하는 일이 없도록 「사업소 일상감사업무 처리지침」 [별표 1-3] 범위에 대한 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ☆사업소(★파트)

관련부서

특수경비대 사격훈련 시 구급차량 미확보 (사회적 책무)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
13	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	보안관리			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- ☆사업소 ★파트는 경비, 당직, 방위, 보안 비상계획 업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사 「방호인력 지휘체계 일원화 지침」 별표4 사격훈련 간 확인 및 지도에 따르면 사격 전(前)에는 구급차량을 확보하도록 되어 있다.
 - 그런데 2020. 11. 특수경비대 사격훈련을 시행하면서 구급차량 및 응급구조사, 간호사 등의 의료 장비 및 인력을 확보하지 않아, 만일의 안전사고 대비가 미흡하였다.

조 치 사 항

1. ☆사업소장은 차기 특수경비대원 사격훈련 시 구급차량이 확보될 수 있도록 조치하시고, 동일한 사항이 발생되지 않도록 보안담당부서 직원을 대상으로 교육하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ☆사업소(★파트)

관련부서


설계변경 절차 준수 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
14	시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기술관리			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- ◇발전소는 발전소의 구조물 및 계통, 기기에 대한 설계변경 및 설비개선, 기기의 설정치 등 신설 또는 변경 시 우리 회사 ■·◇ 표준절차서 「ISO표준-**-*** (설계변경관리)」 절차에 따라 아래 [그림]과 같은 업무 흐름으로 설계변경제안서와 설계변경서의 작성, 검토, 승인 및 이에 따른 후속 조치 등의 설계변경관리 업무를 수행해야 한다.

[그림] 설계변경관리 업무 흐름도



- 그런데 감사 대상기간 동안 ☆사업소에서 수행한 설계변경관리 현황을 점검한 결과, 아래 [표]와 같이 "◎ 차단시스템 구축" 등 8건의 설계변경 대상인 설비 개선 작업을 수행했음에도 불구하고 상기 관련 절차에 따라 처리해야할 설계변경 제안 등의 설계변경관리 절차 업무를 수행하지 않았다.

지 적 내 용(계속)

[표] 설계변경 대상 내역

번호	설계변경 대상	담당파트	비 고
1	◎ 차단시스템 구축	기계	
2	◁설비 로직 및 감시화면 개선	제어	
3	☆사업소 ○ 제어반 교체공사	전기	
4	Shaft Seal Filter 압력전송기 교체	제어	
5	>,<호기 유압탱크 레벨 계측설비 구매 건	제어	
6	>,<호기 ● 원인 및 대책 건	전기	
7	☆사업소 ◇측정변환기 구매 건	전기	
8	● 침출수 측정시스템 구매 건	제어	

조 치 사 항

1. ☆사업소장은 ① “◎ 차단시스템 구축” 등 설계변경관리 대상 8건에 대해 관련 절차에 따라 설계변경관리 업무를 조속히 시행하시고, (시정)
② 설계변경 담당부서 직원에게 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ☆사업소(△부)

관련부서

위험물 안전관리 절차 개선 (사회적 책무)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
15	개선 2 통보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기술관리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- 「위험물안전관리법」 제15조(위험물안전관리자)에 따르면, 발전소 내 인화성 또는 발화성 등의 성질을 가지는 위험물(경유, 윤활유 등)을 저장 또는 취급하는 위험물 시설에는 법정 위험물안전관리자를 선임하여 해당 시설의 화재예방과 재해발생 시 비상조치, 위험물 취급에 대한 안전관리와 감독을 수행하도록 하고 있다.
- 2020. 7. □처에서는 「표준지침-*****-**(㉠ 안전관리)」 절차서를 제정하여 원자력본부에 해당 지침에 따라 원자력발전소의 위험물 취급 정·주기 시험 시 위험물 안전관리자가 입회할 수 있도록 관련 정·주기 절차서에 적용하도록 요구하였는데 ■·◆발전소에는 적용을 제외하였다.
 - 그런데 ◆발전소에도 경유, 윤활유 저장소 등 위험물시설을 보유하고 있고 비상발전기 운전 시험 등 위험물 취급 작업을 수행하고 있으므로 ■·◆발전소도 동일하게 「표준지침-*****-**(㉠ 안전관리)」 절차서를 적용하여 위험물 취급 작업 시 위험물 안전관리자가 입회하여 안전관리 활동을 할 수 있도록 조치할 필요가 있다.
 - 또한, 위 절차서를 적용할 경우, 관련 시험, 충유 등 위험물 취급 관련 절차서 개정 완료 전까지 위험물 안전관리자가 위험물 취급 작업의 실제 입회에 참여하였음을 확인할 수 있는 서명란을 임시적으로 추가하여 운영할 필요가 있다.

조치사항

1. ●처장은 ① □처의 「표준지침-*****-**(㉠ 안전관리)」 절차를 ▣·◆발전소에 적용할 수 있는 방안을 마련하시고, (개선 1)
- ② 또한, 관련 시험 절차서 개정 완료 전까지 위험물 취급 작업 시 위험물 안전관리자가 실제 입회에 참여하였음을 확인할 수 있는 방안(임시 서명란 추가)을 마련하여 운영하시고, (개선 2)
- ③ 실무부서 직원에게 위험물 취급(충유 포함) 작업 시 반드시 위험물 안전관리자가 입회하도록 관련 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보 1)

조치부서 ●처(●부)

관련부서

절차서 주기검토 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
16	시 정 2 통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	기술관리			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- 「ISO품질-**-***」(ISO 9001 절차서 작성, 개정 및 관리)」 7.3(절차서 관리)항 절차에 따르면, ISO 품질보증절차서 및 수력, 양수, 신재생 분야 절차서 작성부서장은 직전 개정일 또는 직전 주기검토일로부터 2년 이내에 절차서의 유효성을 평가하도록 되어 있다.
- 그런데 ☆사업소 절차서 주기검토 현황을 검토한 결과, 아래 [표] 과 같이 지하발전소 대피 등 2건 절차서의 주기검토(유효성평가)가 지연되고 있어 이에 대한 신속한 조치가 필요하다.

[표] 주기검토가 지연된 절차서 내역

순번	절차서명	초과일수	비 고
1	(ISO기행-**-***) 지하발전소 대피	17	
2	(ISO정비-**-***) 미분무수 소화설비 정비	17	

- 또한, 「ISO표준-**-***」(협력업체 절차서 관리)」 7.3(절차서 관리)항 절차에 따르면, ■・◆발전소 협력회사 책임자는 절차서 직전 개정일 또는 직전 주기검토일로부터 2년 이내에 절차서의 유효성을 평가하여 개정 필요성을 검토하도록 되어 있다.
- 그런데 ☆사업소 협력회사 절차서 주기검토 현황을 검토한 결과, ♀♀ 발전전 동기 정비절차서 등 31건 절차서의 주기검토가 지연(50일 이상)되고 있어 이에 대한 조치(사유 파악, 검토 조치 등)가 필요하다.

조 치 사 항

1. ☆사업소장은 ① 주기검토가 지연된 절차서에 대해 신속한 주기검토(유효성 평가)를 시행하시고, (시정 1)
- ② 주기검토가 지연된 협력회사 절차서에 대해 조속히 주기검토 요청 등 관련 조치를 시행하시고, (시정 2)
- ③ 실무부서 직원에게 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보 1)
- ④ 또한, 협력회사에 재발방지 교육을 시행하도록 조치하시기 바랍니다. (통보 2)

조치부서	☆사업소(△부)
관련부서	

일용인부 안전관리 미흡 (사회적 책무)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
17	통보 1			-	-	사 후
업무유형	기 타			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- ☆사업소 ★파트에서는 사업소 예산편성, 운영 및 통제, 총무 업무, 회계 및 관재 업무, 홍보 업무 등의 업무를 담당하면서 2020년에 아래 [표]와 같이 자재 창고 정리 등의 업무에 일용인부를 직접 고용한 2건의 정리작업을 수행하였다.

[표] 일용인부 작업 시행 내역

순번	일용인부 작업 내역	시행일자	인원	금액
1	㉠정리에 따른 인부사역 실시	2018. 2. 11.	2명	***
2	㉡정리에 따른 인부사역 실시	2020. 6. 17.	2명	***

- 위와 같이 일용인부를 직접 고용하여 작업을 수행할 경우, 안전보건 업무 지침서 「안전보건-****(협력회사 및 일용근로자 안전관리)」 절차에 따라 신규채용 일용근로자에 대한 안전보건교육 실시, 개인보호구 지급, 일용근로자 안전카드 날인 등의 안전관리업무를 하도록 되어 있다.
- 그런데 위 [표]와 같은 일용인부의 작업수행 시에는 관련 지침에 따라 안전보건교육 시행, 안전카드 배부 및 유해·위험 안전 점검표에 따른 안전관리업무를 하고 이에 대한 기록을 보존해야 함에도 이를 시행·관리하지 않은 것은 잘못이다.

조치사항

1. ☆사업소장은 일용인부 안전관리 시 「안전보건-****(협력회사 및 일용근로자 안전관리)」 절차에 따라 관리할 수 있도록 실무부서 직원에게 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	☆사업소(★파트)
------	-----------

관련부서	
------	--

3. 우수활동(모범)사례

우수활동사례 명세

일련번호	2020-종합-10-01	관계부서	☆사업소 △부
제 목	지방세 세무조사 적극대응으로 추징세액 발생 방지	-	-
1. 내 용 ○ ☆사업소 =직급 K는 ★파트에서 인사·노무·교육 담당자로 근무하고 있으며, 2016년 1월부터 2020년 2월까지 계약·관재(지방세) 담당자로 업무를 수행하였다. 특히 2019년 9월 시행된 ㄴ도 지방세 현지방문 세무조사 당시 빠른 상황판단과 신속한 답변자료 제출 등 성실한 자세로 임하였으며, 예고 추징세액 약 ◇원과 관련하여 해당부서 담당자들과 함께 적극적으로 소명하는 등 노력의 결과로 추징세액 □원 달성에 큰 기여를 하였다. ○ 성실한 세무조사 응대 및 세금납부 등으로 가산세 및 연체료 발생 방지 노력 - 업무담당 기간 동안 총3번의 세무조사(2016년 ㄱ군 서면세무 조사, 2018년 ㄴ시 서면세무조사, 2019년 ㄴ도 현장방문 세무조사)를 받으면서 성실한 자세로 조사에 임하여 추징세액 최소화에 기여하였으며, 사업소의 지방세 담당자로서 정기적인 부과 고지분(재산세 등)과 신고 납부분(법인지방소득세, 종합부동산세 합산배제, 주민세 재산분 등)의 적기 납부 및 신고를 통해 가산세 및 연체료 발생을 미연에 방지하였다. ○ ㄴ청 시행 ☆사업소 지방세 세무조사 관련, 추징세액 0원 달성 - 2014년부터 2019년까지 총 5년에 대한 지방세 납부 전 세목에 대하여 ㄴ청 △과 ▷ 등 총 4명이 신축 건물인 ㉠㉡센터(—관)와 ㉢ 교체 건과 관련한 취득세 및 기타 세목에 대한 신고 납부 적정성 등을 현장방문 조사를 실시하였다. ㄴ청의 세무조사를 위해 본사 세무관재부의 세무조사 사전 컨설팅과 조세법령 및 조세심판 자료조사 등을 준비하였으며, 부서간 협업을 통해 답변자료를 신속히 제출하고 추징요구에 대한 적극적인 소명 등의 노력으로 세무조사 추징세액 □원을 달성하였다. - 뒷장 계속 -			

우수활동사례 명세(연결지)

추징세액 요구관련 소명현황

구 분	대상금액 (예고추징세액)	세무조사관 의견	답변내용	협업부서
□교체	약 △원 (*원)	건축물 개보수는 과세대상	생산설비 고정 부착된 제조용 기계장치는 비과세	△부
▷압축기	약 △원 (*원)	지방세 열거주의에 따라 과세대상 장비	생산설비 고정 부착된 제조용 공기압축기는 비과세	△부
◇ 시설	약 △원 (*원)	신축건물(—관)의 필수부 대시설로 과세대상	부대시설 아닌 단순 기계장치 (배수관로, 수조 형태 아님)으로 비 과세.	△부

○ 매월 직원대상 지방세 관련 현장교육 및 세무조사 쟁점사항 공람 시행

- 매월 사업소 직원을 대상으로 지방세 세목관련 법령과 조세심판 사례 등에 대한 현장교육을 시행하였으며, 보다 현지방문 세무조사 종료 후 쟁점사항에 대하여 전직원 공람 및 교육을 시행하는 등 향후 자산 취득 시 세금누락 방지를 위해 선제적인 노력을 다하였다.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
★파트	=	K			

조치의견

사장상 추천

우수활동사례 명세

일련번호	2020-종합-10-02	관계부서	☆사업소 ●파트	
제 목	코로나 19 선제적 대응과 재난 대비 역량 강화로 발전소 안전 환경 조성 기여		-	-
1. 내 용				
○ ☆사업소 =직급 B는 ●파트에서 재난, 품질, 공무 업무를 수행하고 있으며, 코로나 19 선제적 대응과 재난 대비 역량 강화로 발전소 안전 환경 조성에 기여를 하였다. ○ 코로나 19 선제적 대응을 통한 사업소 확진자 Zero 유지 - 코로나 19의 전세계적인 대유행에도 불구하고 마스크 조기구매를 통한 감염 방지 및 열화상카메라 설치를 통해 사업소 확진자 0명을 유지하여 사업소 안전과 안정적인 발전소 운영에 기여하고 있으며, - 또한 사업소 확진자 접촉자 발생 즉시 자가격리(재택근무) 및 코로나 19 검사(결과 음성)를 실시토록 하여 사업소 내 추가피해 방지에 노력하였다. ○ 재난대비 훈련을 통한 유관기관 협업 강화 및 사업소 재난 역량 강화 - 2019년 재난 대비 훈련 대비 훈련 횟수 1건 증가(10건→11건) 및 기존 유관기관과 더불어 산업부 주관 훈련 참가를 통한 유관기관 협업 강화 및 민간전문가 컨설팅을 통한 훈련 완성도 향상에 많은 기여하였으며, -  교육원 ‘***훈련 설계과정’ 수강을 통한 훈련 설계역량을 강화하고 사업소에 적용하여 사업소 전체 재난 역량 강화에 기반을 마련하였다. ○ 재해경감 우수기업 인증 획득을 통한 사업소 이미지 제고 - 행정안전부에서 평가하는 재해경감 우수기업 인증을 획득하여 사업소 이미지 제고와 직원들의 재난 의식 함양에 큰 기여를 하였으며, 인증을 위해 기존 BCMS (ISO22301)의 내용을 전면 개정하고 현장 평가 시 발생한 시정조치사항을 적극 이행하여 사업소 재해경감 우수기업 인증 획득하는데 많은 기여를 하였다. - 뒷장 계속 -				

우수활동사례 명세(연결지)

- 계절별 자연재해 대비 계획 수립 및 추진을 통한 사업소 안전확보
 - 계절별 안전관리를 위해 여름철, 겨울철 자연재난 대비 추진 계획을 수립 및 수행하였으며, 특히 2020년 하절기 연속으로 발생한 8, 9, 10호 태풍을 적극 대비하여 자연재해 피해 건수 Zero를 달성하여 안정적인 발전소 운영에 기여하였다.
- ISO 9001 품질경영시스템 사후관리심사 및 자체품질보증감사를 통한 발전소 품질 확보
 - 사업소 품질 관리 기준이 되는 ISO9001 품질경영시스템 사후관리 심사를 통과하는데 주도로 업무 추진하였으며, 또한 □사업소 품질감사 참관과 관련 교육 이수를 통해 감사자를 취득하여 자체 역량을 강화하였으며, 이를 통해 사업소 자체 품질보증감사를 시행하여 사업소 품질을 향상시키는데 기여하고 있다.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
●파트	=	B			

조치의견

상품권 지급

우수활동사례 명세

일련번호	2020-종합-10-03	관계부서	☆사업소 △부
제 목	㉠공사 및 협력업체의 철저한 관리를 통한 예산절감 및 발전설비 안정운영 기여	-	-

1. 내 용

- ☆사업소 =직급 L은 경상정비공사, 협력업체 관리 및 부서 서무업무 등을 담당하고 있으며, 특히 원칙에 입각한 ㉠공사 관리와 협력업체와의 협업을 통해 발전소의 안정적인 운영에 많은 기여를 하고 있다.
- ㉠공사의 원칙에 따른 철저한 계약관리를 통한 예산절감
 - 월별 기성검사 간 부적절한 요청금액에 대하여 계약적 검토를 통해 감액 조치함으로써 예산절감과 원칙을 준수하는 분위기를 조성하였다.

㉠공사 예산절감 실적

공 사 명	예산절감 내역	절감액
'19~'20 ㉠공사	2차 기성 △ 안전관리비 감액 - 2019년 ㉠ 18001 사후관리심사비	*** 원
	준공 기성 ♡♡, OES 연구개발비 감액 - □ 제작사 공장입회 해외출장비	*** 원
'20~'21 ㉠공사	1차 기성 ♡♡ 안전관리비 감액 - 20년 상반기 우수안전인 포상비	*** 원
	4차 기성 ♡♡ 안전관리비 감액 - ㉠협회 정회원 회비	*** 원
[합 계]		*** 원

- 협력업체와의 협업을 통한 발전설비의 안정 운영
 - 통지 및 오더를 적기에 처리하여 협력업체 지체일수를 발생시키지 않아 지체상금이 발생하지 않도록 관리하였으며,
 - 주기별 협력업체 정보보안 자체점검과 불시 보안점검을 실시하여 보안의식을 함양하고, 2020년도 사업소 평가 정보보안 분야 지적건수 Zero를 달성하였다.
 - 또한 분기별 ㉠공사 협력업체 Agenda 수립 및 조치로 정비업무간 애로사항 해결 및 발전설비 안정운영에 기여하고 있다.

- 뒷장 계속 -

우수활동사례 명세(연결지)

- 자체 기술점검반 구성 및 운영을 통한 기술행정 관리 강화 추진
 - 자체 기술점검반 구성 및 운영하였으며, 발전설비 기술점검 표준절차서에 따른 사업소 자체 기술점검 시행하고, 항목별 실적자료 및 지적사항을 추적관리하고 있다.(월 1회)
- ☆사업소 발전설비 국산화 추진
 - 외산설비 독점 및 장거리 유통으로 교체에 소요되는 고가의 설비단가와 장기간의 시간을 절감하기 위해 선제적으로 발전설비 국산화를 추진하였으며,
 - 월별 진도점검 회의간 발전소 전 설비의 제조사, 제조국 및 사양을 순차적으로 조사하여 추후 설비 고장 또는 내용연한 도래 시 국산품 구매 및 적용을 위한 기틀을 마련하였다.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
△부	=	L			

조치의견

상품권 지급

우수활동사례 명세

일련번호	2020-종합-10-04	관계부서	☆사업소 ●파트
제 목	◇최초 ▷ 제어반 성능개선 및 조기 안정화 기여	-	-
1. 내 용 ○ ☆사업소 ^직급 M은 △부에 근무하면서 전기설비 정비 및 관리 업무를 수행하고 있으며, ◆발전소 최초 ▷ 제어반 성능개선, 동기기동 운전 시퀀스 최적화 등 발전설비 신뢰성 확보를 위한 업무를 적극적으로 시행하여 발전설비 안전성 확보에 큰 기여를 하였다. ○ ◆발전소 최초 ▷ 제어시스템 교체 및 설비 안정화 - ◆발전소 건설, 정비 및 시운전 등 양수 발전설비에 대한 풍부한 경험과 기술을 바탕으로 철저한 공정관리, 시운전 및 제작사 관리를 통하여 ◆발전소 최초로 노후 ▷제어시스템을 성공적으로 교체하여 발전설비 신뢰성 확보에 크게 기여하였다. - 설비 교체 시 적극적으로 설비개선을 추진하여 통신 방식 개선, 원격감시 신호 확대 및 감시화면 추가 등을 시행하여 발전설비 운전 및 감시 기능을 최적화하여 발전설비 운영 안정성 확보에 기여하였다. ○ 지하발전소 비상 전원 공급 설비 추가 구축 및 비상배수펌프 운전 신뢰성 확보 - 발전소 비상전원 설비를 배전선로를 이용하여 추가 구축 및 3중화(소내전원, 비상발전기, 배전선로)하여 발전소 전원 상실시 지하발전소 발전설비 비상전원 신뢰성 확보 및 지하발전소 침수 방지를 위한 비상배수펌프 전원 안정성을 확보하여 발전설비 안정성 확보에 기여하였다. ○ 동기차단기 차단실패 보호회로 신뢰성 확보로 경제적 손실 최소화 - 2019년 발생한 동기차단기 고장사례를 과거사례와 연계 분석 및 문제점을 분석하여 동기차단기 고장시 부동작하여 설비 파급고장으로 인한 대형 설비고장의 원인인 동기차단기 차단실패 보호회로의 문제점을 적극적으로 개선 및 적용하여 동기차단기 보호회로 동작 신뢰성 확보 및 신속한 계통 전원차단으로 파급고장을 방지하여 발전설비 안정성 확보 및 경제적 손실 최소화에 기여하였다. - 뒷장 계속 -			

우수활동사례 명세(연결지)

- 동기기동(Back to Back)운전 시퀀스 최적화로 양수운전 신뢰성 확보
 - 속도 상승, 계통연결 지연 등 동기기동 운전(Back to Back)시 문제점을 분석 하여 조속기 및 주제어시스템의 시퀀스를 최적화하여 동기기동 운전 안정성을 확보하여 양수운전 신뢰성 확보에 기여하였다.
- ㉠설치 추진 등 ㉡ 사업 적극 수행
 - ☆사업소 ㉠, ㉡설치 등 우리 회사 ㉢ 정책 수행을 위해 본사 및 ㉣와 소통하며 적극적으로 업무를 추진하고, 하부담 ㉠설치를 위한 ㉤ 승인을 위해 ㉣ 등급 변경(1→등급)을 추진하는 등 성공적인 사업 목표 달성을 위해 적극적으로 업무를 수행하였다.
- 노후설비 적기 교체 추진으로 발전설비 운영 신뢰성 확보
 - 무정전전원장치, 여자시스템(AVR) 등 노후 중요발전설비에 대한 교체 계획을 21년 계획예방정비공사와 연계하여 수립 및 추진하여 발전 정지기간 최소화 및 교체작업 안전성을 확보하여 발전설비 운영 신뢰성 확보에 기여하였다.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
△부	^	M			

조치의견

상품권 지급

(첨부)현지조치사항 내역서

□ 감사반장 : 종합감사부장

□ 감사기간 : 2020. 12. 7. ~ 같은 해 12. 18.

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
1	○ 예산집행의 부적정 [△부] - 「예산편성지침」의 배정기준에 따라 국내위탁교육비(전기안전관리자, 위험물안전관리자) 지불을 위해서는 국내위탁교육비 예산을 사용하도록 되어 있으나, ☆사업소 △부에서는 지급수수료/제수수료, 잡비/기타잡비 계정으로 집행하여 「예산편성지침」에 맞지 않게 사용하였음	○ 향후 유사사례가 발생하지 않도록 교육을 시행할 것	결과 회보
2	○ 과거년도 발생 비용 회계처리 지연 [★파트] - 「내부회계규정」 제5조에 따르면, 회계거래나 사건은 적절한 금액으로 재무제표에 기록하고, 수익이나 비용은 발생주의 원칙에 따라 적절한 회계기간에 배분하도록 되어 있으나, 제**회 ●●축제 물품대금 지급 관련 전표를 2019년 12월 안에 전기시켜야 하나, 2020년도 1월에 회계처리를 하여 비용의 귀속연도가 왜곡되었음	○ 향후 유사사례가 발생하지 않도록 교육을 시행할 것	결과 회보
3	○ 불용품처리 관련 위원회 개최 미흡 [★파트] - 자재저장품의 불용처리를 위해서는 비유동자산의 불용결정을 위한 불용자산관리위원회가 아니라, 「물자관리규정」과 「불용품처리기준」에 따른 불용품처리위원회를 개최하도록 되어 있으나, ★파트에서는 상시 재물조사에 따른 자재저장품 불용처리를 결정하기 위해서 불용품처리위원회를 개최했어야 하나, 2020년 4월 불용자산관리위원회를 개최하였음	○ 향후 유사사례가 발생하지 않도록 교육을 시행할 것	결과 회보

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
4	○ 자산취득 업무 미흡 [△부] - 「비품·미술품 관리기준」 제8조(비품의 종류 및 회계처리)에 따르면 구입가액이 100만원을 초과하는 비유동자산 비품은 자본예산으로 회계 처리하여 자산으로 취득하도록 되어 있으나, △부에서는 ◇ 냉난방기(1대/*원)를 2020. 7. 에 구매하면서 지출구분 판정이 누락되었으며, 수선유지비 예산을 집행하여 자산으로 취득하지 않았음	○ 향후 유사사례가 발생하지 않도록 교육을 시행할 것	결과 회보
5	○ 항공마일리지 적립 누락 [●부] - 「항공마일리지 관리지침」에 따라 항공을 이용한 출장 시 발생하는 항공마일리지는 회사에서 지정한 업무시스템에 공무 항공 마일리지로 적립하여 향후 항공을 이용하는 출장 시 사용하도록 되어 있으나, 항공마일리지 적립을 누락한 사례(1건)가 있음	○ 누락된 항공마일리지를 적립하고 향후 유사사례가 발생하지 않도록 교육을 시행할 것	결과 회보
6	○ 순시점검 기록일지 개선 [●부] - ☆사업소 순시점검 기록일지의 △기 점검 항목 중 ‘엔진 Oil Level 상태’, ‘Expansion Tank Water Level 상태’, ‘Jacket Water Heater Heating’, ‘Oil Level 상태’의 현재 기준치가 정성적인 기준(양불 또는 유무)으로 설정되어 있는데, 위와 같은 경우, 점검 내용 특성 상 적정 기준치를 정량화하여 설비관리 품질을 제고할 필요가 있음	○ △기 점검 항목 중 ‘엔진 Oil Level 상태’, ‘Expansion Tank Water Level 상태’, ‘Jacket Water Heater Heating’, ‘Oil Level 상태’의 기준치를 정량화하여 기록일지 개정 필요	결과 회보
7	○ 시험 장비(Tool) 미등록 [△부] - 2019. 11. 정비 시 설비 건전성 테스트를 위해 조작계통 Isolation Valve 테스트 툴을 수요부서 직구입(*원) 방식으로 제작구매 하였으나, 이를 「ISO표준-01-083(시험장비 관리)」 절차에 따라 측정 및 시험장비 관리시스템(MTES)에 등록관리 하지 않았음	○ 제작·구매한 테스트 툴을 측정 및 시험장비 관리시스템에 등록하여 관리하고, 관련 부서 직원들에게 재발방지 교육을 실시할 것	결과 회보