

한국에너지공단 상임감사

현 지 조 치

제 목 설치검사 시 운전성능부문 유효기간 부적정 부여

소 관 부 서 대전충남지역본부

조 치 부 서 대전충남지역본부

내 용

1. 업무개요

대전충남지역본부는 「에너지이용 합리화법」에 따라 특정열사용기자재¹⁾ 중 검사대상기기²⁾에 대한 검사 업무를 대전광역시 및 충청남도로부터 위탁³⁾받아 [표 1]과 같이 총 ■■■,■■■대의 검사대상기기를 관리하고 있다.

[표 1] 대전충남지역본부 관할 검사대상기기 수

구분	보일러	압력용기	철금속기열로	합계
(가제-생략)				

자료 : 국내외 검사대상기기 검사시스템 자료 재구성

이와 관련하여, 「열사용기자재의 검사 및 검사면제에 관한 기준」에서는 검사대상기기의 제조검사, 설치검사, 계속사용검사, 개조검사, 설치장소변경검사 등에 대한 검사 항목 및 판정 기준에 대해 규정하고 있으며, 대전충남지역본부 담당 검사원은 이 기준에 따라 검사 업무를 수행하고 있다.

-
- 1) 「에너지이용 합리화법」 제37조 및 동법 시행규칙 제31조의5에 따라 보일러, 압력용기, 요로 등 연료 및 열을 사용하는 열사용기자재 중 제조, 설치·시공 및 사용에서의 안전관리, 위해방지 또는 에너지이용의 효율관리가 특히 필요하다고 인정되는 것으로서 기후에너지환경부령으로 정하는 기기
 - 2) 「에너지이용 합리화법」 제39조제1항에 따라 특정열사용기자재 중 지식경제부령으로 정하는 검사대상기기로 동법 시행규칙 별표3의3(제31조의6 관련)에 세부 적용범위(보일러, 압력용기, 요로)를 구분
 - 3) 「에너지이용 합리화법」 제69조 및 동법 시행령 제51조에 따라 시·도지사는 공단에 검사대상기기의 검사, 검사대상기기관리자의 선임·해임 또는 퇴직신고의 접수 등의 업무를 위탁

2. 관련규정 및 판단기준

「에너지이용 합리화법 시행규칙」 [별표 3의5]에서는 보일러 설치검사 시 안전검사의 유효기간은 1년, 운전성능검사의 유효기간은 3년1개월을 부여하도록 규정하고 있다. 이와 관련하여, 대전충남지역본부에서는 ‘국내외 검사대상기기 검사시스템’(이하 “검사시스템”이라 한다) 내에서 유효기간을 포함한 설치검사 결과를 등록·관리하고 있다.

따라서 검사원은 설치검사를 수행한 뒤 그 유효기간을 검사시스템에 올바르게 입력하여, 향후 법적 기간 내에 실시해야 할 검사가 누락되지 않도록 해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사실에서 이번 감사 대상기간(2022. 7. 16. ~ 2025. 8. 31.) 중 대전충남지역 본부의 검사대상기기 설치검사 내역을 조사한 결과, [표 2]와 같이 설치검사 시 운전성능부문 유효기간을 3년1개월보다 초과하여 부적정하게 부여한 사례가 4건 확인되었다.

[표 2] 설치검사 시 운전성능부문 유효기간을 부적정하게 부여한 보일러

사업장	검사증 번호	용량 (t/h)	형식	검사완료일	운전성능 유효기간	지적사항
-----	--------	-------------	----	-------	--------------	------

(기재 생략)

자료 : 국내외 검사대상기기 검사시스템 자료 재구성

유효기간을 초과하여 부여하게 되면, 해당 보일러를 보유하고 있는 사업장에서 향후에 법적으로 받아야 할 검사가 누락될 수 있다. 검사를 받지 않는 경우에는 「에너지이용 합리화법」 제73조에 따라 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처하게 되며, 보일러의 효율 및 성능이 저하되는 결과를 초래할 수 있으므로 유효기간 부여 시 검사원의 각별한 주의가 요구되는 부분이다.

이와 관련하여 대전충남지역본부는 이번 감사 기간(2025. 9. 15.~19.) 동안 위 보일러 ◆대와 관련하여, 검사시스템 내에서 부적정하게 부여한 성능검사 유효기간을 다시 정상적으로 수정하였다. 또한, 해당 보일러를 보유하고 있는 사업장에게 관련 사실을 안내하여, 기존에 발급된 설치검사증을 다시 회수하고 새로운 설치검사증을 재발급하였으며, 향후 법적 기간 내에 검사를 받을 수 있도록 현지 조치하였다.