

부장	실장	감사

생산등록번호	
등록일자	
공개여부	

협 조	
--------	--

종합감사 결과 보고서

- 2025년도 □□□□본부 -

감 사 실

○○감사부

1. 감사결과 종합

가. 지적사항 총괄표

(단위: 건, 천원, 명)

합 계		시정(금액)	징계	주의 (경고)		개선	권고	통보	현지조치 (금액)	모범 사례
건수	금액			행정	신분					
27	*	1(*)	-	5	-(1)	5	-	12	3(-)	4(통보)

나. 조치요구 내역 일람표

(단위 : 건, 명)

일련 번호	처리부서	건 명	조치 요구	
			조치 종류	신분상 조 치
1	□□ □□□□부	○○○○○○○○ 위탁업무 통합계약 용역관리 미흡	개선 통보	-
2	□□ □□□□부 □□□□처	사택 임차보증금 관리 미흡	개선 시정(회수)	-
3	□□□□처	○○○○설비 위탁운전용역 건강보험료 등 사후정산 미적용	통보	-
4	□□ □□□□부 □□ □□□□부 □□ □□□□부	공사 및 용역 계약의 산출내역서 검토 미흡	주의 통보	-
5	□□ □□□□부 □□□□처	유류 구매 시 유류구매카드 미사용 및 회계처리 미흡	주의 통보	-
6	□□ □□□□□부	반출정비 시행 관련 계약업무 처리 부적정	-	주의 1명 (면책)
7	□□ □□□□부	부과금 및 가산금 납부관리 미흡	통보	경고 1명
8	□□ □□□□□부 □□ □□□□□부	경상정비공사 역무 외 업무의 외주 처리 절차 준수 미흡	통보	-
9	□□ □□□□부 □□ □□□□부 □□ □□□□부	소액물품 구매 검수 업무 이행 미흡	주의	-
10	□□ □□□□부	□□□□본부 직무권한내칙 개정 필요	개선	-
11	□ □□□ □□□□처 □□□□처	하도급 승인 및 정보공개 업무처리 미흡	주의 개선 통보(2)	-
12	□□ □□□□부 □□□□처	외부강사 강의로 원천징수 업무처리 미흡	통보(2) 주의	-
13	□□ □□□□□실 □□ □□□□□실 □□□□처	발전운전원 산업체 현장견학시 비용집행기준 준수 미흡	통보(2)	-
14	□□ □□□□□부	□□□□근로자 고용 관련 □□ □□□□ 절차 부적정	개선	-

일련 번호	처리부서	건 명	조치 요구	
			조치 종류	신분상 조 치
현지1	□□ □□□□부	□□□□본부 사택 시설 용도 변경에 따른 후속조치 미시행	통보	-
현지2	□□ □□□□소	본사 구매계약 의뢰 시 사업소 재고통제 강화 필요	권고	-
현지3	□□ □□□□부	□□□□본부 사택(□□□□) 운영관리 미흡	시정	-
모범1	□□ □□□□실	내연 탈황설비 폐지로 유지정비비 및 소내전력 절감	통보	사장상1명
모범2	□□ □□□□부	위탁폐수(총질소 폐수) 최소화로 회사 경영수지 개선	통보	우수
모범3	□□ □□□□부	순환수펌프 베어링 윤활수 계통 모래 유입 개선 및 특허출원	통보	우수
모범4	□□ □□□□부	적극행정을 통한 항로표지(등부표) 폐지 도출로 비용 절감	통보	최우수

일련번호	1	감사자	○○○
처분 요구	개 선 · 통 보		
제 목	○○○○○○○○ 위탁업무 통합계약 용역관리 미흡		
관련부서	□□□□본부 □□□□부		
지적 내용	☐ ○○○○○○○○ 위탁업무 통합계약 설계 및 관리가 법령 및 계약에 따라 적정하게 처리되도록 관리 필요		
조치 사항	☞ □□□□본부장은 계약중인 위탁업무 통합계약에 대해 산출내역서 상 직접노무 여부를 구분하여 설계변경 또는 운영 형태를 변경 시행하여 주시고(개선) 위탁 업무 통합계약 감독업무를 적정하게 처리할 수 있도록 관련 업무 절차를 마련하시기 바랍니다.(통보)		

일련번호	2	감사자	○○○
조치 요구	개 선 · 시 정(회수)		
제 목	사택 임차보증금 관리 미흡		
관련부서	□□□□본부 □□□□부, □□□□처 □□□□실		
지적 내용	☐ 사택 임차보증금을 주기적으로 관리하여 임차보증금 회수가 적기에 가능하도록 관련 규정 및 절차를 개선할 필요가 있음		
조치 사항	☞ □□□□처장은 임차보증금 회수와 관련한 세부 지침을 마련하고 보증금에 대한 담보를 강화하기 위하여 보증보험을 가입하고, 주기적으로 점검하는 등 관련 내부통제 절차를 변경하여 주시기 바랍니다.(개선) □□□□본부장은 미회수되고 있는 전세사택 보증금 총 *원을 회수하기 위한 절차를 즉시 진행하고, 회수여부를 □□실에 알려주시기 바랍니다.(시정_회수)		

일련번호	3	감사자	○○○
조치 요구	통 보		
제 목	○○○○설비 위탁운전용역 건강보험료 등 사후정산 미적용		
관련부서	□□□□처 □□□□실		
지적 내용	☐ ○○○○설비 위탁운전용역의 유급휴일 근무수당 및 그에 대한 4대 보험료 정산 근거가 부족하여 사후정산을 하지 아니하는 등 개선점이 필요함		
조치 사항	☞ □□□□처장은 유급휴일 근무수당 및 그에 대한 4대 보험료 정산 근거를 보완하여 ○○○○설비 위탁운전용역의 계약 변경을 조속히 추진하는 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)		

일련번호	4	감사자	○○○
조치 요구	주 의 · 통 보		
제 목	공사 및 용역 계약의 산출내역서 검토 미흡		
관련부서	□□□□본부 □□□□부, 제□발전소 □□□□부, □□□□부		
지적 내용	□ 공사 및 용역의 계약체결 과정에서 감독원이 산출내역서 검토를 미흡하게 하여 계약단가가 왜곡되거나 4대 보험료 관련 금액을 임의 조정하여 추후 설계변경을 하는 등의 사례가 있어, 이에 대한 내부통제 강화가 필요함		
조치 사항	☞ □□□□본부장은 공사 및 용역 계약을 체결하는 경우 품목 또는 공종별 계약단가 설정 시 낙찰자가 제출한 산출내역서를 감독원이 검토 및 검수 업무를 철저히 하도록 본부 내 전부서를 대상으로 교육을 하시고(주의) 다품목 단가계약(성질상 단가계약인 용역·공사를 포함) 공고 시 산출내역서 상의 단가산출은 ‘투찰금액/조사기준 가격’으로 작성되도록 입찰안내서 등에 안내하는 방안을 강구하시기 바랍니다.(통보)		

일련번호	5	감사자	○○○
조치 요구	주 의 · 통 보		
제 목	유류 구매 시 유류구매카드 미사용 및 회계처리 미흡		
관련부서	□□□□본부 □□□□부, □□□□처 □□□□부		
지적 내용	☐ 유류 구매 시 관련 지침에 따라 유류구매카드를 사용하지 않고, 대금 지급 회계처리 시 해당 지출 항목이 □□ 대상임에도 불구하고 □□□ 처리함으로써 회계업무 적정성을 저해하는 문제를 초래하였음		
조치 사항	☞ □□□□본부장은 관련 부서에 대하여 업무 유류 구매 시 ‘유류구매카드’를 사용하고, 구매 유류별 회계처리 과정에서 적정한 세금 유형을 적용할 수 있도록 재발방지 교육을 시행하여 주시기 바랍니다.(주의) □□□□처장은 전 직원을 대상으로 유류 구매 시 유류구매카드를 사용하도록 관련 내용을 공문으로 전파하여 유류구매카드 사용에 대한 인식도를 제고하여 주시기 바랍니다.(통보)		

일련번호	6	감사자	○○○
조치 요구	주 의(신분_면책)		
제 목	반출정비 시행 관련 계약업무 처리 부적정		
관련부서	□□□□본부 제□발전소 □□□□부		
지적 내용	□ □□□□본부 □□ □호기 □□□□의 연료조절밸브 불량 문제로 긴급 보수를 진행하면서, 선착공 공사계약의 절차를 따르지 아니하고 사후에 정산하는 등 관련 업무 처리가 부적정하였음		
조치 사항	☞ □□□□본부장은 본 건과 관련하여 긴급공사와 관련된 규정을 준수하지 아니한 업무 담당자에게 주의 조치를 요구합니다.(주의-신분 → 적극행정면책)		

일련번호	7	감사자	○○○
조치 요구	경 고(신분) · 통 보		
제 목	부과금 및 가산금 납부관리 미흡		
관련부서	□□□□본부 □□□□부		
지적 내용	☐ 업무상 정기적으로 발생하는 대기배출부과금에 대해 납기일을 확인하고도 납기일을 초과하여 납부하여 가산금을 발생시키는 등 관련 업무처리가 미흡하였음		
조치 사항	☐ □□□□본부장은 상기 감사 결과를 참고하시어 업무담당자에게 엄중 경고 조치하시기 바라며(경고-신분) 본 건을 □□ □□□□부로 보고하여 주시기 바랍니다.(통보)		

일련번호	8	감사자	○○○
조치 요구	통 보		
제 목	경상정비공사 역무 외 업무의 외주 처리 절차 준수 미흡		
관련부서	□□□□본부 제□발전소 □□□□부, 제□발전소 □□□□부		
지적 내용	□ 경상정비 계약업체의 역무에 해당하는 정비 작업을 제3의 전문업체를 통해 외주처리하여 예산집행의 투명성을 저해하고, 긴급정비 사유로 인한 외주정비 시행에 있어 적정 절차를 이행하지 않아 작업의 신뢰성 결여를 초래하였음		
조치 사항	☞ □□□□본부장은 관련 부서에 대하여 외주정비 대상 기준과 경상정비 계약상대자와의 계약조건을 검토하여 제3의 전문업체를 통한 외주정비 요건 및 역무 범위를 한정·시행하고, 관련 업무 절차서에 명시된 적정 업무 절차를 이행할 수 있도록 내부통제 강화 방안을 마련하여 주시기 바랍니다.(통보)		

일련번호	9	감사자	○○○
조치 요구	주 의		
제 목	소액물품 구매 검수 업무 이행 미흡		
관련부서	□□□□본부 □□□□부, □□□□부, 제□발전소 □□□□부		
지적 내용	☐ 2,000만 원 미만의 소액물품 구매 시 구매주관부서 외 타 부서 검수·확인 절차를 누락하여 내부통제 기능이 약화됨에 따라 이에 대한 주의 및 재발방지가 필요함		
조치 사항	☞ □□□□본부장은 관련 부서에 대하여 2,000만 원 미만의 소액물품 구매 시 관련 규정에 명시된 업무 절차를 준수하여, 구매주관부서를 제외한 타부서를 경유하여 검수 확인을 받지 않고 자체검수에 그치거나 검수를 누락하는 일이 없도록 재발방지 교육을 시행하여 주시기 바랍니다.(주의)		

일련번호	10	감사자	○○○
조치 요구	개 선		
제 목	□□□□본부 직무권한내칙 개정 필요		
관련부서	□□□□본부 □□□□부		
지적 내용	☐ □□□□본부 직무권한내칙 중 일부 업무분야에서 상위규정과 불일치하거나 유사 업무간 전결기준이 상이하게 운영되고 있어, 업무상 혼선을 방지하기 위해 이에 대한 개선이 필요함		
조치 사항	 □□□□본부장은 「직무권한내칙」을 전반적으로 재검토하여 상위규정의 위임체계 반영 및 적절한 운영기준을 확보할 수 있도록 개정하시어 주시기 바랍니다.(개선)		

일련번호	11	감사자	○○○
조치 요구	주 의 · 개 선 · 통 보(2)		
제 목	하도급 승인 및 정보공개 업무처리 미흡		
관련부서	□□□□본부 및 □ 사업소, □□□□처 □□□□실, □□□□처 □□□□실		
지적 내용	☐ 계약상대자가 통지한 하도급 공종에 대한 적정성 심사 및 검토 결과 통보 미시행, 규정에 따른 하도급 계약 정보 공개율 저조 등 하도급 관리 실태 미흡		
조치 사항	☞ □□□□본부장은 하도급 승인 업무와 관련하여 계약상대자가 제출한 하도급 내역에 대한 심사 및 결과 통보 누락 등의 유사사례가 발생하지 않도록 관리 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(주의) □□□□처장은 □□규정에 따른 하도급 정보를 인터넷 홈페이지에 공개하는 내용 및 공개서식을 신규 반영하여 절차서를 개정하여 주시기 바랍니다.(개선) □ 사업소장은 하도급 계약 정보공개 관련 규정 및 행정 처리 절차에 대해 관련부서를 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보) □□□□처장 및 □□□□처장은 하도급 정보공개를 위한 실무부서의 시스템 접근성 개선 등 관련 정보공개가 소홀할 위험에 대한 관리 방안을 마련하여 주시기 바랍니다.(통보)		

일련번호	12	감사자	○○○
조치 요구	통 보(2) · 주 의		
제 목	외부강사 강의료 원천징수 업무처리 미흡		
관련부서	□□□□본부 □□□□부, □□□□처 □□□□실		
지적 내용	☐ 외부강사 강의료 지급 시 관련 규정에 따라 원천징수 후 강의료를 지급하여야 하나, 해당업무처리가 미흡하였음. 이에 대한 주의가 필요함		
조치 사항	☞ □□□□본부장은 향후 외부강사 강의료 지급 시 지급품의 문서에 원천세 징수를 명확히 명시하여 주시고(통보) SAP지급전표 최종결재 전 □□부서의 확인을 누락하지 않도록 관리에 유의하시기 바랍니다.(주의) □□□□처장은 □ 사업소에 사외강사 강의료 지급 시 원천징수 업무처리를 누락하지 않도록 독려하여 주시기 바랍니다.(통보)		

일련번호	13	감사자	○○○
조치 요구	통 보(2)		
제 목	발전운전원 산업체 현장견학시 비용집행기준 준수 미흡		
관련부서	□□□□본부 제□발전소 □□□□실, 제□발전소 □□□□실, □□□□처 □□□□부		
지적 내용	☐ 발전운전원의 산업체 현장견학 시행시, 관리부서 관리 감독하에 현장견학을 시행하지 아니하였고, 비용처리 업무가 미흡하여 이에 대한 주의가 필요함		
조치 사항	☞ □□□□본부장은 향후 발전운전원 현장견학 시행시, 별도 인솔인력 운영여건을 고려하여 현장견학일정을 수립하여 주시고, 인솔자가 동행하여 관련비용을 일괄 집행할 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.(통보) □□□□처장은 차기 발전기술원 산업체 현장견학 시행 계획 수립 후, 배포시 현장견학인원 관리부서 통솔 및 예산일괄 집행, 극기훈련비 정산시 관련증빙처리 철저 등의 내용을 강조하여 주시기 바랍니다.(통보)		

일련번호	14	감사자	○○○
조치 요구	개 선		
제 목	□□□근로자 고용 관련 □□ □□□□ 절차 부적정		
관련부서	□□□□본부 제□발전소 □□□□부		
지적 내용	□ □□□□본부 제□발전소 □□□□부는 2개년 동안 계획예방정비공사 □□ □□분에 대해 도급공사를 시행하면서, 일부 역무에 대해 □□□ 근로자를 □□ □□하여 활용하였으나, □□ 관련 □□ □□□□ 절차가 미흡하였음		
조치 사항	☞ □□□□본부장은 향후 제□발전소 □□설비 □□분야의 계획예방정비 시 □□□□ 방식의 □□□ 운영을 지양하고, 계획예방정비공사 관련 모든 공사물량을 도급계약 형태로 수행하여 주시기 바랍니다.(개선)		

일련번호	현지1	감사자	○○○
조치 요구	통 보		
제 목	□□□□본부 사택 시설 용도 변경에 따른 후속조치 미시행		
관련부서	□□□□본부 □□□□□부		
지적 내용	□ □□□□본부에서는 2022년 준공된 신축사택 (□□□□)의 창고에 □□시설이 미비되어 있어 이에 대한 시정이 필요함		
조치 사항	☞ □□□□본부 □□□□부장은 창고의 □□시설을 조속히 설치하여 주시고, □□□용 □□류는 사용불가 조치를 하는 등 추후 □□□□의 □□ 시에 문제가 없도록 조치하여 주시기 바랍니다.(현지-통보)		

일련번호	현지2	감사자	○○○
조치 요구	권 고		
제 목	본사 구매계약 의뢰 시 사업소 재고통제 강화 필요		
관련부서	□□□□본부 제□발전소		
지적 내용	□ □□□□부서에서 □□□□부서를 거치지 아니하고 본사로 구매요청을 하여 □□□□부서의 재고통제가 이루어지지 않은 사례가 확인되었음		
조치 사항	☞ □□□□본부는 향후 본사 구매 요청 건이 있을 경우, □□□□부서의 재고통제를 받을 수 있도록 기본계획 품의 시 □□□□담당부서의 부서협조 결재를 추가하시기 바라며, 부서원을 대상으로 상기 사항들을 교육하여 주시기 바랍니다.(현지-권고)		

일련번호	현지3	감사자	○○○
조치 요구	시 정		
제 목	□□□□본부 사택(□□□□) 운영관리 미흡		
관련부서	□□□□본부 □□□□부		
지적 내용	☐ 사택 내 공용시설이 장기간 미운영 상태로 방치되어 있었으며, 지하 1층의 공조설비와 제습기 또한 가동되지 않아 벽면 곰팡이 발생, 도장면 탈락, 청소상태 불량 등 사택 운영관리 미흡		
조치 사항	☐ □□□□본부 □□□□부장은 사택 내 공용시설 활용계획을 수립하여 운영 활성화에 힘써주시고, 사택 시설물의 유지·보수 및 청결상태가 지속적으로 관리될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.(현지-시정)		

일련번호	모범1	감사자	○○○
조치 요구	통 보(모범사례_개인)		
제 목	내연 탈황설비 폐지로 유지정비비 및 소내전력 절감		
관련부서	□□□□본부 제□발전소 □□□□실		
지적 내용	☐ 내연설비 연료전환(B.C유→바이오중유) 관련 적극적인 업무 수행에 따른 성공적인 탈황설비 폐지로 회사수지를 개선하는 등 기여한 바가 인정되어 모범사례로 선정함		
조치 사항	☞ □□□□본부 제□발전소 □□□□실 ○○○ ○○은 상기와 같이 적극적인 업무 자세로 탈황설비를 성공적으로 폐지하고, 그에 따른 예산절감 및 부수적인 리스크 사항 또한 개선하여 발전소의 안정적 운영에 기여한 공적이 있다고 인정되어 □□□□본부 종합감사 모범사례로 선정하였음을 알려드립니다.(통보-모범사례_개인)		

일련번호	모범2	감사자	○○○
조치 요구	통 보(모범사례_부서)		
제 목	위탁폐수(총질소 폐수) 최소화로 회사 경영수지 개선		
관련부서	□□□□본부 □□□□부		
지적 내용	☐ 신규 □□건설에 따른 기존 총질소저감설비 철거 후 신규설비 설치전까지 총질소 폐수 처리방안을 도출하여 회사 수지개선에 기여한 바가 인정되어 모범사례로 선정함		
조치 사항	 □□□□본부 □□□□부는 총질소 폐수발생 최소화를 위한 설비개선 및 운영방법 변경으로 예산절감 및 안전사고 예방에 기여한 공적이 있다고 인정되어 □□□□본부 종합감사 모범사례로 선정하였음을 알려드립니다.(통보-모범사례_부서)		

일련번호	모범3	감사자	○○○
조치 요구	통 보(모범사례_부서)		
제 목	순환수펌프 베어링 윤활수 계통 모래 유입 개선 및 특허출원		
관련부서	□□□□본부 제□발전소 □□□□부		
지적 내용	☐ 순환수펌프 고진동 발생 원인 해결을 위해 적극적으로 참여하여 발전소의 안정적 운영에 기여한 바가 인정되어 모범사례로 선정함		
조치 사항	☞ □□□□본부 제□발전소 □□□□부는 CWP 베어링 윤활수 계통의 이물 유입에 따른 스트레이너 막힘 문제에 대하여 원인 분석과 설계 개선, 전처리(사이클론) 적용 및 효과 검증까지 일련의 과정을 체계적으로 수행하였고, 그 결과 설비 신뢰도 제고와 공공예산 절감에 기여한 우수 사례로서 인정되어 □□□□본부 종합감사 모범사례로 선정하였음을 알려드립니다.(통보-모범사례_부서)		

일련번호	모범4	감사자	○○○
조치 요구	통 보(모범사례_부서)		
제 목	적극행정을 통한 항로표지(등부표) 폐지 도출로 비용 절감		
관련부서	□□□□본부 □□□□□부		
지적 내용	☐ 연료하역부두 전면부에 위치한 등부표의 잦은 유실 발생 문제를 해결하고자 초기 설치 자료 검토 및 □□기관과의 적극 협의를 통해 등부표의 법적 불필요성 도출·합리적 폐지 추진으로 불필요한 재신설 및 유지관리 비용을 대폭 절감하여 예산의 손실을 예방한 바가 인정되어 모범사례로 선정함		
조치 사항	 □□□□본부 □□□□□부는 해상 등부표 운영의 실효성을 재검토하고 불필요한 시설을 폐지함으로써 예산 절감 및 운영 효율 제고에 기여한 공적이 있다고 인정되어 □□□□본부 종합감사 모범사례로 선정하였음을 알려드립니다.(통보-모범사례_부서)		