

통 보

【7】

제 목 소화기구 점검 소홀

소관부서 ○○○지사, ○○지사, ○○지사

구 분 시설관리 분야

내 용

시설기획팀-124호(2008. 1. 9.)“소화기구 설치·운영 기준 통보”, 시설기획부-426호(2010. 2. 18) “소화기구 일체정비 등 안내” 및 시설관리부-1020호(2013. 4. 5) “이사장 특별지시 사항 시달”에 따르면, 각 지사(부서)는 소화기구를 “소화기”라고 표시한 표지를 게시하고, 소방시설 배치도 및 소화기 점검표에 따라 매월 점검을 실시하여 이상유·무를 확인하여야 한다.

그러나, [표]“소화기구 점검 내역”과 같이 ○○○지사는 ‘16.11월부터 중요시설인 문서고·정보통신실내 소화기(3개), ○○지사는 지사 개소월(‘17.1월)부터 감사일 현재(‘17.8.2)까지 사무실내 소화기(11개)에 대하여 점검을 누락하였으며, ○○지사는 중요시설인 정보통신실 내에 소화기를 비치하지 않았다.

[표] 소화기구 점검 내역

지사	소화기 위치	소화기 개수	점검결과
○○○지사	문서고 및 정보통신실	3개	점검누락(9개월)
○○지사	사무실내	11개	점검누락(7개월)
○○지사	정보통신실	미비치	미비치 및 점검누락

⇒

조치할 사항 이사장(○○○지사장, ○○지사장, ○○지사장)은 사무실 및
중요시설에 대한 화재예방을 위해 소화기구에 대한 점검을 강화하고 정기적인
점검이 누락되지 않도록 지휘·감독을 철저히 하시기 바랍니다(통보).