

통 보

【3】

제 목 정보통신실 관리 · 운영 소홀

소관부서 ○○○○지사

구 분 보안 분야

내 용

공단은 보호구역의 설치를 통해 비밀 또는 보안상 중요한 구역에 대한 출입을 통제함으로써 보안에 대한 노력을 지속적으로 하고 있다.

「보안업무예규」 제64조(보호구역), 「정보보안업무예규」 제11조(정보통신 시설 보안) 및 정보인프라부-6226호(2014.9.11.) “지사 전산시설 설치 표준화 개선 안내”에 따르면, 지사의 정보통신실은 제한구역으로 전산기기의 장애예방과 보안성 유지를 위하여 내·외부인의 접근을 통제할 수 있는 별도의 독립된 공간에 설치·운영하여야 하고, 시건장치 설치 및 제한구역 표식을 부착하여야 하며, 정보통신실 출입자 명부를 상시 비치하여 출입자의 용무, 시간 등을 기록·유지하여야 한다.

그러나, ○○○○지사 ○○상담센터의 경우 '17.6.29. 복무감사일 현재 정보통신실을 별도의 독립된 공간에 마련하지 않고 무정전전원장치(UPS) 및 전자전원공급장치(EPS)를 상담센터 문서고내에 생산 기록물과 함께 보관하였고, 정보통신실 출입자명부를 비치하지 않는 등 정보통신실 관리를 소홀히 하였다.

조치할 사항 이사장(○○○○지사장)은 ○○상담센터의 정보통신실을 독립된 공간으로 운영할 수 있도록 합리적인 방안을 강구하시기 바랍니다(통보).