

시 정 요 구

【4】

제 목 소화기구 설치 부적정

소관부서 ○○○○지사

구 분 시설안전 분야

내 용

공단은 직원의 생명과 공단의 재산을 보호하기 위하여 시설 안전과 관련한 법령 및 규정 등을 준수해야 할 의무가 있다.

국민안전처의 「소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준(NFSC 101)」 제4조(설치기준)에 따르면 소화기는 각층마다 설치하되, 각 소화기구간의 보행거리가 20m 이내가 되도록 배치하여야 하며 보행거리가 20m 미만인 경우에도 1개 이상의 소화기를 반드시 설치하도록 규정하고 있다.

그러므로, 지사에서는 각 층 복도에 1개 이상의 소화기를 의무적으로 설치하고 보행거리가 20m를 초과하는 경우에는 매 1대씩을 추가로 설치하여야 한다.

그러나, ○○○○지사에서는 아래 [표]“소화기 설치 내역”에서와 같이 1층에 대해서만 소화기를 설치하고 2층, 3층 복도에는 소화기를 설치하지 않아 화재발생 시 즉각적인 초기대응이 어려운 상태에 있다.

[표] ○○○○지사 복도의 소화기 설치 내역

구 분	보행거리	소화기 설치 기준	소화기 설치 내역
1층 복도	20m 미만	1대 이상 의무설치	1대 설치
2층 복도	20m 미만	1대 이상 의무설치	미설치
3층 복도	20m 미만	1대 이상 의무설치	미설치

※ 출처 : 현장확인 및 '○○○○처' 질의·답변내용

조치할 사항 이사장(○○○○지사장)은 화재예방과 화재 초기 즉각적인 대응을 위해 관련 규정에 맞게 소화기를 설치하시기 바랍니다(시정).