

충남대학교병원

개선요구

제 목 헬기장 관리 관련 사항

관계부서 세종병원 ★★과

내 용

세종병원 ★★과에서는 「업무분장규정」에 따라 건축 및 토목, 조정★★의 유지 및 안전관리에 관한 사항, ★★물 제반 안전관리(예방점검, 긴급복구)에 관한 사항 등 관련 제반 업무를 수행하고 있다.

한편, 「공항★★법」 제25조(이착륙장) 제③항 및 「같은 법」 시행령 제34조(이착륙장의 관리기준) 제②항에 따르면 ‘이착륙장을 관리하는 자는 다음 각 호(별표 참조)의 사항이 포함된 이착륙장 관리규정을 정하여 관리하여야 한다’ 라고 되어 있다.

아울러, 「같은 법」 시행령 제34조(이착륙장의 관리기준) 제③항 및 「공항·비행장★★ 및 이착륙장 관리기준」 제24조(자체 안전점검) 제①항에 따라 이착륙장 관리대장을 비치하고 정기 안전점검(월1회 이상) 등을 실시하여야 한다.

그러나 세종병원 ★★과는 2020년 7월 개원 이후 감사일 현재까지 세종병원 헬기장 이착륙장을 관리함에 있어서 관리규정 미제정, 이착륙장 관리대장 미비치, 정기 안전점검(월1회 이상) 미실시 등 관계 법령 및 기준에 따른 적정한 관리 및 점검 등이 필요한 것으로 확인되었다.

조치할 사항 충남대학교병원장은

세종병원 헬기장(이착륙장)의 적정한 관리 및 점검을 위하여 관계 법령의 종합적 검토 후 규정 제정 및 정기점검 등 이착륙장 관리 업무에 만전을 기하여 주시기 바랍니다. (개선)

【별표】 관계 법령

「공항★★법」 제25조(이착륙장) ① 국토교통부장관은 이착륙장을 설치할 수 있으며, 국토교통부장관 외의 자가 이착륙장을 설치하려는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 국토교통부장관으로부터 허가를 받아야 한다. 국토교통부장관이 이착륙장의 설치를 허가하려는 경우에는 관계 중앙♠♠기관의 장 및 관할 시장·군수·구청장과 사전에 협의하여야 한다.

② 제1항에 따라 이착륙장 설치허가를 받은 자는 이착륙장 설치공사를 완료한 경우 지체 없이 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 공사준공보고서를 국토교통부장관에게 제출하고 준공확인을 받아야 하며, 제3항에 따른 기준에 적합하도록 이착륙장을 관리하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 따른 이착륙장의 설치 및 관리에 필요한 기준은 대통령령으로 정한다.

「공항★★법 시행령」 제34조(이착륙장의 관리기준) ① 법 제25조제2항에 따른 이착륙장의 관리기준은 다음 각 호와 같다.

1. 제33조에 따른 이착륙장의 설치기준에 적합하도록 유지할 것
2. 이착륙장 ★★의 기능 유지를 위하여 점검·청소 등을 할 것
3. 개량이나 그 밖의 공사를 하는 경우에는 필요한 표지의 설치 또는 그 밖의 적절한 조치를 하여 경량항공기 또는 초경량비행장치의 이륙 또는 착륙을 방해하지 아니할 것
4. 이착륙장에 사람·차량 등이 임의로 출입하지 아니하도록 할 것
5. 기상악화, 천재지변이나 그 밖의 원인으로 인하여 경량항공기 또는 초경량비행장치의 안전한 이륙 또는 착륙이 곤란할 우려가 있는 경우에는 지체 없이 해당 이착륙장의 사용을 일시 정지하는 등 위해를 예방하기 위하여 필요한 조치를 할 것
6. 관계 ♠♠기관 및 유사시에 지원하기로 협의된 기관과 수시로 연락할 수 있는 설비 또는 비상 연락망을 갖출 것
7. 그 밖에 국토교통부장관이 정하여 고시하는 이착륙장 관리기준에 적합하게 관리할 것

② 이착륙장을 관리하는 자는 다음 각 호의 사항이 포함된 이착륙장 관리규정을 정하여 관리하여야 한다.

1. 이착륙장의 운용 시간
 2. 이륙 또는 착륙의 방향과 비행구역 등을 특별히 한정하는 경우에는 그 내용
 3. 경량항공기 또는 초경량비행장치를 위한 연료·자재 등의 보급 장소, 정비·점검 장소 및 계류 장소(해당 보급·정비·점검 등의 방법을 지정하려는 경우에는 그 방법을 포함한다)
 4. 이착륙장의 출입 제한 방법
 5. 이착륙장 안에서의 행위를 제한하는 경우에는 그 제한 대상 행위
 6. 경량항공기 또는 초경량비행장치의 안전한 이륙 또는 착륙을 위한 이착륙 절차의 준수에 관한 사항
- ③ 이착륙장을 관리하는 자는 다음 각 호의 사항이 기록된 이착륙장 관리대장을 갖추어 두고 관리하여야 한다.

1. 이착륙장의 설비상황
2. 이착륙장 ★★의 신설·증설·개량 등 ★★의 변동 내용
3. 재해·사고 등이 발생한 경우에는 그 시각·원인·상황과 이에 대한 조치
4. 관계 기관과의 연락사항
5. 경량항공기 또는 초경량비행장치의 이착륙장 사용상황

「공항·비행장★★ 및 이착륙장 관리기준」 제24조(자체 안전점검) ① 이착륙장 설치·관리자는 이 기준에 따라 해당 이착륙장이 안전하게 운영될 수 있도록 월 1회 이상 정기 안전점검을 실시하고, 불만사항 접수 또는 비정상 상황이 발생한 경우 특별 안전점검을 실시하여야 한다.

② 제1항에 의한 자체 안전점검의 실시는 별표 1의 점검표에 따라 시행하며, 점검표에는 점검책임자가 서명하여야 한다.

③ 이착륙장 설치·관리자는 자체 안전점검 결과 및 관련 조치사항 등을 1년 이상 보관하여야 한다.