

|      |        |
|------|--------|
| 일련번호 | △△-3   |
| 수령자  | △△△△△장 |

## 현지조치 요구서

2024년도 △△△△△△△△에 대한 종합감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제32조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2024. 2. 23.

국립공원공단 감사반장 △ △ △ (인)

| 소 속      | 시행년도 | 처분종류 | 금액 | 인원 |
|----------|------|------|----|----|
| △△△△△△△△ | 2024 | 현지조치 | -  | -  |

제 목 : △△△△△△△△ 노후 스프링클러 송수구 잠금캡 등 교체 필요

(현 황)

- 공단 「공원시설유지관리규칙」 제19조(기타 시설관리)제1항에 따르면 모든 시설은 해당시설 본연의 기능이 정상적으로 유지되도록 관리되어야 하며, 시설이용자(탐방객)에게 안정감을 주도록 청결·미관 등을 유지하도록 함.

### (위법부당내용)

- △△△△△△△△에서는 화재 등 긴급 상황에 대비하고자 옥외 스프링클러 송수 장치를 설치·운영 중에 있으나 송수구 잠그캡 및 안내시트지가 노후 되어 미관을 저해하는 실정으로 교체가 필요함.

### (사진대지)



### (조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△△△△△△】
  - △△△△△△△△ 노후 스프링클러 송수구 잠금캡 등 교체 필요