

한국남동발전(주) 상임감사위원

시정·주의요구 및 통보

【17】

제 목 건식 저회 처리업무 관리 미흡

관 련 부 서 ○○○○본부 * * * * 부, * * * * 부

조 치 부 서 ○○○○본부 * * * * 부, * * * * 부

내 용

1. 업무개요

○○○○본부는 석탄 연소 후 발생하는 석탄회 처리설비 운영을 위해 연료 환경설비 운전위탁용역 계약을 체결하여 위탁운영하고 있으며 회정제공장에서 제품으로 생산되지 못한 석탄회와 보일러 하부 및 공기에열기 등에서 포집되는 건식 저회는 회처리장으로 이송하여 매립처리하고 있다.

건식 저회의 경우 배관을 통한 습식처리방식이 아니어서 덤프트럭을 활용하여 회처리장에 매립하여야 하나 위 용역시방서에는 해당 역무가 포함되어 있지 않아 20xx. xx. xx. 건식 저회 처리 역무를 위 용역에 반영하고 건식 저회처리를 위해 사용된 비용은 지급임차료에 포함하여 실적급으로 지급하는 것으로 결정하였고 저회 처리량 확인을 위해 트럭스케일에서 무게를 측정하고 회처리장에 매립하고 있다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

국가기술표준원 고시 제2021-91호 「교정대상 및 주기설정을 위한 지침」 제3조 (교정대상)에 따르면 교정대상은 별표 1에 규정되어 있는 측정, 시험, 검사장비를 주요 대상으로 한다고 되어 있고 제품시험 또는 검사의 합격판정, 법정 계량기 (벌금 또는 과태료 부과, 법적 증거 제출용)는 반드시 교정하도록 되어 있으며 전기식 지시저울의 경우 12개월 주기로 교정을 하도록 되어 있다.

“연료환경설비 운전위탁용역” 용역계약특수조건 제2조(역무범위)에 따르면 회처리설비 운전업무는 보일러에서 연소된 석탄회를 회처리장까지 운송하고 미분기 Pyrites를 운송하기 위한 업무를 말하며 위 업무에는 저회를 회처리장까지 이송하기 위한 관련 설비의 운전(소내 차량 운송 및 회처리장 정리용 중장비 등 임차관리 포함) 및 일상점검이 포함되어 있다고 되어 있고 같은 조건 제15조(대 가지급, 지체상금, 벌과금 등)에 따르면 경비 중 실적정산 항목은 안전관리비, 지급임차료로 한정한다고 되어 있다.

따라서 폐기물 매립량 확인 등을 위한 법적 계량기는 12개월 주기로 교정을 하여야 하고 지급임차료로 실적급으로 용역비용을 지급할 경우 계약상대자가 제출한 증빙내용을 면밀히 확인한 후 지급할 필요가 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 종합감사(2024. 3. 13. ~ 4. 5.)를 통해 건식 저회 처리업무 관리 실태를 점검한 결과, 다음과 같이 업무관리가 미흡한 건과 개선이 필요한 사항을 확인하였다.

가. 저회 계량용 트럭스케일 교정 관리 미흡

시행되면서 20xx년 x월부터 저회 운반량이 급격히 줄어들어 20xx년 x월부터 20xx년 xx월까지 실제 월 평균 작업일이 x일 밖(월 평균 x톤 운반)에 되지 않았다.

그리고 발전설비부터 회처리장 매립지점까지의 덤프트럭 운송거리는 왕복 약 xkm에 불과하여 상기 기간 월 평균 작업량을 고려하면 월 최대 약 xkm(저회의 경우 1회 약 10~15톤가량 운반 가능)가 실운행거리로 판단되나 (주)○○○○○○는 차고지에서 발전소 진입까지의 거리를 포함하여 매달 xkm를 실운행거리로 작성하여 인근 주유소에서 주유한 유류비 증빙문서로 청구하였고 * * * * 부는 덤프트럭의 실주행거리 확인도 없이 이를 실적급으로 인정하여 유류비를 * * * * 하였다.

또한 저회 회처리장 매립 후 수면 상부로 적치되는 저회를 수면 아래로 이동시키기 위해 사용 중인 발전기 또한 매립량이 감소하면서 20xx년 x월 부터는 사용을 하지 않아 20xx. xx. xx. &&&&&&(주)에서 (주)○○○○○○와 계약 갱신을 할 때 역무에서 제외시키도록 요구하였어야 하나 그러지 않아 불필요한 임대 비용(x 원/월)이 지급되고 있어 계약변경을 통해 제외할 필요가 있다.

관계부서 의견

트럭스케일 교정 미시행 건과 관련하여 관계부서는 업무주관 부서를 명확히 하고 조속히 교정을 시행하겠다는 의견을 제시하였고 건설 저회 운송 임대차 계약과 관련하여 덤프트럭의 경우 누적 운행거리를 확인하고 유류비를 지급하도록 업무를 개선하고 발전기 임대부분은 용역에서 제외하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○○○본부장은 ① 교정을 시행하지 않은 공용 트럭스케일 2대

는 조속한 시일 내 교정을 시행하시고, (시정)

② 건식 저회 처리 관련 법정계량기 교정 누락, 유류비 과다 지급 등이 재발하지 않도록 업무를 철저히 하시기 바라며, (주의)

③ 건식 저회 운송 임대차 계약 내 불필요한 발전기 임차 부분은 역무에서 제외하시기 바라며, (통보)

④ 공용 트럭스케일 교정 업무 담당 부서를 명확히 하시기 바랍니다. (통보)