

한국남동발전(주) 상임감사위원회

권 고

【19】

제 목 제x, x호기 탈황폐수처리설비 예방정비 시행 필요

관 련 부 서 ○○○○본부 □□□□처 * * * * 부

조 치 부 서 ○○○○본부 □□□□처 * * * * 부

내 용

1. 업무개요

○○○○본부는 제x, x호기 환경설비 개선공사 내 제x~x호기 통합 탈황 폐수처리설비를 신설하는 것으로 되어 있어 위 공사가 완료되면 제x, x호기 탈황폐수처리설비는 폐지하기로 결정하였다.

제x, x호기 탈황폐수처리설비는 20xx. xx. xx. 탈황폐수처리설비 중장기 정비계획에 따라 설비별 정비주기를 설정하고 예방정비를 시행하고 있었으나 위 공사가 20xx. xx. xx. 준공 예정임에 따라 20xx년 xx월 예방정비를 시행하고 그 후에는 중단할 예정이었으나 위 공사가 지연됨에 따라 20xx년 xx월 예방정비를 마지막으로 시행하고 폐지 예정에 따라 계획예방정비를 시행하지 않고 있다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」 제6조(통합허가)에 따르면 환경에 미치는 영향이 큰 업종에 속하는 사업장 중 대기오염물질이 연간 20톤 이상,

폐수를 일일 700m³이상 발생하는 사업장에서 방지사설을 설치, 운영하려는 자는 환경부 장관의 허가를 받도록 되어 있고 20xx. xx. xx. 환경부로부터 허가 받은 배출시설등 설치·운영 명세서에 따르면 환경오염물질처리공정에 제x, x호기 탈황폐수처리설비가 방지사설로 되어 있다.

우리 회사 「환경경영규정」 제12조(수질환경보전)에 따르면 사업소장은 물환경보전법 및 통합법에서 정한 배출허용기준 및 자체환경기준에 따라 수질오염물질이 적정하게 배출될 수 있도록 방지사설을 최적으로 관리하여야 한다고 되어 있다.

그리고 문서번호 *****-*****-***(20xx. xx. xx.) ‘탈황폐수처리설비 중장기경상정비계획’에 따르면 교반기 등 고속회전체 및 장시간 운전기기는 매년, 펌프 등 저속회전체 및 단시간 운전기기는 x년, 그 외 설비는 x년 주기로 예방정비를 실시한다고 되어 있다.

따라서 방지사설 관리부서는 방지사설 고장 등으로 배출허용기준을 초과하지 않게 최적으로 관리하여야 하고 사전에 계획된 정비계획에 따라 예방정비를 실시하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 본부는 제x, x호기 환경설비개선공사 도급사의 계약불이행으로 20xx. xx. xx. ○○○○○(주)와 잔여사업 공사계약을 체결하고 20xx. xx. xx.까지 준공하려 하였으나 동 공사 또한 공사지연이 발생하여 제x~x호기 통합 탈황폐수처리설비는 현재까지 공사가 완료되지 않아 운영을 할 수 없는 상태였다.

그리고 20xx년 x월부터 제x호기 탈황설비가 가동되면서 탈황폐수가 발생하였으나 처리시설이 없어 제x, x호기 탈황폐수처리설비에서 처리하고 있었고 제x, x호기 탈황폐수처리설비 정비업무부서인 위 본부 □□□□처 * * * * 부는 제x~x호기 탈황폐수처리설비가 언제 준공될지 예측이 되지 않아 20xx년 x월 이후 예방정비를 시행하지 않고 있어 다음 [표]와 같이 설비고장이 지속적으로 발생하고 있었다.

[표] 제x, x호기 탈황폐수처리설비 공사통보서 발행 현황

(단위 : 건)

구분	B등급	C등급	총 계
20xx년			
20xx년			
20xx년			
20xx년			

주 : 20xx년부터 간편처리가 공사통보서로 처리되어 공사통보서 발행 건수 일시 증가

현재까지도 제x~x호기 탈황폐수처리설비 정상가동 시점이 정확히 예측되지 않아 제x, x호기 탈황폐수처리설비를 계속적으로 운영해야하는 상황임에 따라 동 설비가 중대설비고장으로 운영이 불가능할 경우 환경기준을 준수할 수 없는 상황이 발생할 수 있으므로 다빈도 고장설비에 대하여는 예방정비를 시행할 필요가 있다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 제x~x호기 탈황폐수처리설비 준공 시점이 계속 변하여 예방정비를 할 수 없었으며 위 설비 공사가 계속 진행 중이어서 과거 기준에 따라 예방정비를 하기는 어려우므로 대상 기기를 재선정하여 예방정비를 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○○○본부장은 제x, x호기 탈황폐수처리설비 중 예방정비가 필요한 기기를 선정하여 예방정비를 시행하시기 바랍니다. (권고)