

일련번호	○○○-02
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2020년도 ○○○국립공원사무소에 대한 복무감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제19조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다

2020. 10. 15.

국립공원공단 감사반장 ○ ○ ○ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
○○○사무소	2020	현지조치	-	-

제 목 : 전기 콘센트 위험방지 조치 미흡

(현 황)

- 「산업안전보건 기준에 관한 규칙」 제301조 내지 303조에서는 전기에 의한 위험방지 조치를 하도록 되어 있음.

(위법부당내용)

- 감사일 현재(2020.10.15.) ○○분소 ○○대피소 사무공간 전기 콘센트는 방적형 덮개를 하는 등 조치를 하지 않아 먼지가 많이 쌓여 있는 채로 사용하고 있어 감전·화재 등 위험에 노출되어 있음.



전기 콘센트 위험방지 조치 미흡

(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월이내) 【○○○국립공원사무소】
 - 낡은 콘센트는 교체하고, 먼지가 많은 콘센트의 경우 정비후 사용