

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2024-종합감사-09-05	관계부서	☎실 ☐부
제 목	◇◇◇◇ 3, ▽ 호기 주급수제어밸브 설비개선 작업 수행		
[제목] 1. 주급수제어밸브 포지셔너(위치제어기) 모델 설계변경을 통해 설비 신뢰도 제고 ○ 주급수제어밸브 포지셔너에 내장된 I/P Converter(전류/공기압 변환기)는 주변 환경 영향 및 유지보수 어려움이 있어 설비개선 필요 [제목] 2. 주급수제어밸브 LVDT 내부 커패시터 설치를 통한 노이즈 감소 및 지시값 오차 개선 ○ 이코노마이저 주급수제어밸브 LVDT X, Y 채널 간 10% 위치 지시값 편차 발생 및 동일 증상이 반복됨에 따라 근본원인 분석 및 조치작업 수행			
참고사항	사례 공유		