

한국전력공사 전북지역본부

[우수사례]

제 목 : 임시철탑 항공도장 대체표지(깃발) 사용으로 공사비 절감

관 계 부 서 : 전력관리처 송전운영부

모 범 직 원 : 전력관리처 송전운영부 \$ \$ \$

내 용

위 직원은 '21. 4월 ~ 현재까지 송전운영부 송전[][][]에 근무하면서 대내적으로는 중기보강계획수립, 자본예산 관리, 건설설비 인계·인수 업무 관리 등 업무에 충실하였으며, 대외적으로는 접속설비 관련 업무협의, 새만금-전주 고속도로(국책사업)관련으로 업무협의를 하며 적기 집행에 노력하고 있음.

이 중 추진 중인 새만금-전주 고속도로 지장철탑 이설공사에서 임시철탑 4기 (34, 35, 37, 38호)에 대해 서울지방항공청과 사전협의하여 항공도장 대신 대체 표지(깃발)를 사용하여 “투자비 1.7억 원 절감”에 기여하는 등 적극적인 자세로 업무추진하여 회사경영여건 향상에 기여하였음.

[표 1] 송전선로 경간 변경을 통한 공사비 절감 내역


년 도	공사비 절감 개요	적용기수	절감액
'24년	○ 내용 : 임시철탑 항공도장 대체표지 사용 ○ 공사비 절감 내역 : 1.7억원	4기	1.7억원

[표 2] 항공장애표시등과 항공장애 주간표지의 설치 및 관리기준

제15조(표지의 설치)

① 표지가 필요한 모든 고정 물체는 가능한 한 색채를 입혀야 하며, 색채를 입히는 것이 어려운 경우 장애표지물(Marker)(이하 "표지물"이라 한다) 또는 기(旗)를 해당 물체의 위(On)나 상부(Over)에 설치해야 한다. 단, 형태, 크기 또는 색채로 인해 눈에 잘 띄는 장애물로서 달리 표지 할 수 있는 경우에는 제외할 수 있다.

[그림 1] 항공깃발 설치 사진



00-50-56-B3-D3-9D / 20202734 / 2024-06-04 17:32:56

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.