

감사결과처분요구서

일련번호	13	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원사무소 (○○처 ◀◀◀부, △△△국립공원사무소)	처분요구일자	2019.08.28. 2019.08.28.	회신기일	2020.02.27. 2019.09.27.

○○처 ◀◀◀부, △△△국립공원사무소
(행정상 권고, 행정상 통보)

제 목 전기공사 준공서류 보완 필요
관 계 기 관 ○○처 ◀◀◀부, △△△국립공원사무소
내 용

1. 현황 및 지적내용

○ 전기공사 현황

공 사 명	공사기간	주요내용	계약금액	계약업체
2016 △△△국립공원 주차장 가로등 정비공사	'16.10.24.~11.20.	· 주차장내 가로등 정비(15본)	18,800,000원	(유)**
2016 ▽▽▽야영장 정비공사(전기)	'16.10.07.~12.20.	· 노출 전선관 매립공사 등 야영장 정비에 따른 전기공사 1식	29,528,000원	(유)엠플
2016 △△△ 공중화장실 정비 전기공사	'16.07.14.~09.11.	· 공중화장실 2동 개보수에 따른 전기공사 1식	117,515,000원	(주)**건설
2017 △△△ 문화유산지구 정비 전기공사	'17.10.18.~11.16.	· 전기입입공사 1식	57,570,000원	(주)**전기
2018 △△△ 대피소 정비공사(전기)	'18.09.22.~12.10.	· 전력변환설비 및 축전시설 설치	96798,400원	(합)**전력

○ 공단 「공사업무집행규칙」 제37조(검사원 임무)에 의거 준공검사원은 당해 공사의 현장에 공사감독원 및 현장대리인등을 입회케 하여 계약서, 설계도면 및 시방서, 시공확인표, 공사점검대장, 기타 관계서류에 따라 다음 각호의 사항을 검사하여야 하며,

- 준공된 공사가 설계도서대로 시공되었는지의 여부
- 공사 시공시 감독원이 작성한 제반 기록에 대한 검사
- 폐품 또는 발생물의 유무 및 그 처리의 적정 여부
- 지급자재의 사용적부와 잉여자재의 유무 및 그 처리의 적정여부
- 제 설비의 제거 및 기타 주변의 원상복구 정리상황
- 제반서류 및 각종 준공필증(필요시)
- 기타 검사원이 필요하다고 인정되는 사항

- 또한, 동 규칙 제38조(공사감독원의 검사원 확인)에 의거 공사감독원은 계약 상대방으로부터 기성부분 검사원 또는 준공검사원을 접수하였을 때에는 계약서, 설계도면, 시방서 및 품질관리기준 기타 약정대로 시공되었는지 다음 사항 및 서류를 확인하여야 함

1. 공사에 사용된 재료의 품명, 품질, 규격 및 특별히 시험을 요구하는 품목에 대하여는 설계도면 및 시방서와 계약내용이 합치되는가의 여부

2. 시공후 매몰부분의 검사기록서류 및 시공당시의 사진
3. 당해 공정부분의 시공확인표
4. 지급자재 관리부의 잉여분 조치 현황
5. 기타 공사 감독원이 필요하다고 인정되는 서류

- △△△국립공원사무소는 ‘2016년 △△△국립공원 주차장 가로등 정비공사’ 등 총 5건의 전기공사에 대하여 준공검사를 실시하면서 누전여부 및 접지의 적정성 등 공사가 안전하게 시행되었는지 여부에 대하여 검사를 실시하여 감전사고 등 안전사고를 예방하여야 함에도 전기공사의 안전성 부분에 대한 시험성적서 제출 및 정상작동 여부 등 확인절차 없이 설계도서상에 표기되어 있는 수량만 확인하고 준공처리한 사실이 있으며,

※ 준공검사원 첨부서류 및 검사 항목

구 분	준공검사원 첨부서류				준 공 검 사		
	준공 내역서	공사 사진첩	지출증빙 자료	시험성적서, 안전필증 등	준공내역 (수량, 규격)	외관검사 (치수, 구조 등)	제반서류 및 각종 준공필증
확인여부	○	○	○	X	○	○	X

- 전기공사의 경우 자체 안전점검이 어려운 실정으로 감전사고 등 각종 안전사고 예방을 위하여 계약상대자로부터 준공검사원 제출시 한국전기안전공사 등 전문기관의 안전점검 결과를 함께 제출하도록 하는 등 안전사고 예방 대책 마련의 필요성이 있음

2. 조치할 사항

○ 행정상 권고 (장기조치: 6개월 이내) 【○○○처 ◀◀◀◀부】

- 준공검사 시 전기부분에 대한 안전성 확보 방안 마련

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】

- 관련 규칙 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련