

감사결과처분요구서

일련번호	13	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△사무소(△△△△ △사무소)	처분요구일자	2019.06.20.	회신기일	2019.12.19.

△△△△△사무소 (행정상 시정)

제 목 장애인 전용 주차구획 표기 부적정
관 계 기 관 △△△△△사무소
내 용

1. 현황 및 지적내용

○ 주차장 장애인편의시설 설치 현황

구 분	장애인전용주차면			바닥표시			안내표시		
	기준*	현황	적합여부	기준	현황	적합여부	기준	현황	적합여부
㉮주차장 (190대)	4면~8면	8면	적합	청색바탕 백색그림	백색그림	부적합 (청색바탕x)	가로700mm× 세로600mm	미설치	부적합
▼▼주차장 (220대)	5면~9면	(7면)	부적합		표기없음	부적합 (표기없음)		미설치	부적합
◎◎주차장 (148대)	3면~5면	4면	적합		백색그림	부적합 (청색바탕x)		설치	부적합 (규격미준수)
관련법	*주차장법 시행규칙 제5조 / ◇◇군 주차장 조례 제12조 *장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행규칙 제2조(별표1) 및 제3조(별표2)								

* 장애인 전용 주차면수 설치기준은 전체 주차대수의 2~4%임

○ 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」 제7조 내지 제9조에 의거 장애인 등이 대상시설을 항상 편리하게 이용할 수 있도록 공공건물 및 공공이용시설은 편의시설을 설치하여야 함.

○ 「주차장법」 제5조및 ◇◇군 「주차장 조례」 제12조제6항에 의거 노외주차장에는 주차대수 규모가 20대 이상 50대 미만인 경우에는 한 면 이상, 50대 이상인 경우에는 주차대수의 2%~4%의 범위에서 장애인의 주차수요를 고려하여 장애인 전용주차구역을 설치하도록 함

- △△△△△사무소는 ▼▼주차장의 경우 주차장 관리자 정비공사를 시행하면서 장애인 전용 주차구역(7면)의 노면표기가 지워져 장애인 전용주차구역의 식별이 어려운 상태이며, ㉮주차장, ◎◎주차장의 경우 노면안내표시는 청색바탕에 흰색그림으로 표시하여야 함에도 청색바탕은 하지 않고 노면에 흰색그림으로 표시되어 있음
- 또한 장애인 전용주차구역 안내표시는 식별이 쉬운 장소에 부착하거나 설치하여야 함에도 ㉮주차장, ▼▼주차장의 경우 안내표지판을 설치하지 않았고, ◎◎주차장의 경우 비규격 안내표지판이 설치되어 있는 등 장애인 전용 주차구역을 부적정하게 표시하고 있어 장애인의 주차장 이용이 어려운 실정임

2. 조치할 사항

○ 행정상 시정 (장기조치: 6개월 이내) 【△△△△△사무소】

- 관련 규정을 준수하여 장애인 전용 주차구획 정비