

감사결과처분요구서

일련번호	15	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△사무소 (△△△△△사무소)	처분요구일자	2019.04.05.	회신기일	2019.05.04.

△△△△△사무소

(행정상 통보)

제 목 하자보수 공사 관련 행정절차 이행 소홀

관 계 기 관 △△△△△사무소

내 용

1. 현황 및 지적내용

○ 2016년 무장애탐방로 정비공사 현황

공 사 명	공 사 기 간	계 약 금 액	계 약 업 체	하자보수기간
2016년 △△△△△ 무장애탐방로 정비공사	'16.03.31.-05.20.	87,875,920	(유)***건설	'16.07.20.-'18.07.21.

○ 공단「공사업무집행규칙」 제45조(하자보수 점검 및 조치)에 의거 사무소장은 공사 준공 후 하자검사를 실시하여야 하며, 하자발생 여부의 점검결과 하자발생시 사무소장은 지체없이 계약상대자에게 하자발생내용을 통보하여 하자보수를 실시토록 하고 하자보수 감독원을 임명, 하자보수 공사를 감독하게 하여야 하고, 하자보수 감독원은 하자보수 의무자로부터 별지 18호 서식에 의한 착공 신고서를 징수하고 관계규정에 따라 하자보수공사를 실시토록 조치하여야 하며(필요시 하자 보수 설계 도서를 작성하거나 제출 받을 수 있다), 보수완료시는 별지 19호 서식의 하자 보수 준공검사원을 제출토록 하여 사무소장에게 하자보수 준공검사를 요청하여야 함

- △△△△△사무소는 ‘2016년 △△△△△ 무장애탐방로 정비공사’를 시행하면서 공사 준공 후 하자보수 기간 중 난간기초콘크리트 파손(3개소), 난간손잡이 도색불량, 바닥목재 갈라짐 현상 등이 발생하여 공사를 시행한 (유)***건설에게 ‘16.7.15. 하자발생 사항을 통보하고 하자보수공사를 실시하도록 조치를 요구*하였음

* 하자보수 요구사항(△△△△△사무소-3441호, 16.07.15.)

- 난간기초보강(3개소): 기초 콘크리트 탈락 및 파손
- 추가도색작업(0.5㎡): 난간 손잡이 부분 도색 탈락
- 바닥목재교체(150*75*1500-5개소): 바닥 목재 갈라짐 현상 발생

- 사무소장은 하자가 발생하면 하자보수 감독원을 임명하여 하자보수 공사를 감독하게 하여야 함에도 하자보수 감독원을 임명하지 않았고, 하자보수 감독원은 하자보수 의무자로부터 착공 신고서를 제출하도록 하고 보수완료시는 하자 보수 준공검사원을 제출토록 하여 사무소장에게 하자보수 준공검사를 요청하여야 함에도 착공신고서 및 준공검사원을 제출받지 않고 하자보수를 시행하였으며,
- 하자 보수완료 후에도 하자보수 관리대장에 하자보수 내용을 기록하여 관리하여야 함에도 보수내역을 기록하지 않고 있는 등 하자보수공사 관련 행정절차 이행을 소홀히 한 사실이 있음

2. 조치할 사항

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△사무소】

- 관련 규칙 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련