

# 감사결과처분요구서

|                  |                        |          |                            |          |                            |
|------------------|------------------------|----------|----------------------------|----------|----------------------------|
| 일련번호             | 10                     | 감사자      | 감사실                        |          | 공개(○)<br>비공개( )            |
| 신분상 조치인원         | -                      | 재정상 조치방법 | -                          | 재정상 조치금액 | -                          |
| 수감부서<br>(처리할 부서) | △△△△△사무소<br>(△△△△△사무소) | 처분요구일자   | 2019.11.25.<br>2019.11.25. | 회신기일     | 2019.12.24.<br>2020.02.24. |

## △△△△△사무소 (행정상 통보, 행정상 권고)

제 목 개인하수처리시설 위탁관리 내실화 필요  
관 계 기 관 △△△△△사무소  
내 용

### 1. 현황 및 지적내용

#### ○ 개인하수처리시설 위탁관리 현황

| 관리대상     | 처리용량<br>(m <sup>3</sup> /day) | 용역기간                      | 소요금액     | 계약내용                     | 계약업체          | 비고 |
|----------|-------------------------------|---------------------------|----------|--------------------------|---------------|----|
| 계        |                               |                           | 10,400천원 |                          |               |    |
| ▶▶야영장    | 100                           | 2019.6.1.~12.31.<br>(7개월) | 7,500천원  | 분리막 세정(2회),<br>유지관리(월2회) | 청수기술<br>환경(주) |    |
| 제2□□□대피소 | 20                            | 2019.7.1.~12.31.<br>(6개월) | 2,900천원  | 분리막 세정(1회),<br>유지관리(월2회) |               |    |

- 공단은 「국립공원 오수처리시설 위탁관리 계획 통보(공원시설부-73호, 2016. 01.15.)」에 의거 공원 내 오수처리시설의 주기적 점검을 위한 전문 인력 부재, 성수기 과부하 발생 등으로 인한 직접관리의 어려움을 해소하고 시설관리 효율성 개선을 위하여 국립공원 오수처리시설을 위탁 관리하도록 하고 있음
- △△△△△사무소(이하 “사무소”라 한다)는 ▶▶야영장 및 제2□□□대피소 오수처리시설의 효율적인 유지관리를 위하여 전문업체인 청수기술환경(주)와 2019.5.28. 계약을 체결하여 위탁관리를 시행함
  - 또한 사무소는 자체 수질검사 결과, 방류수 수질기준에 부적합한 것으로 판정된 오수처리시설(3개소)에 대하여 2019.8.13. 공단 직원(수질담당, 시설담당) 및 위탁관리업체 담당자가 참여하여 시설물 현장 점검을 실시하고 조치 완료함

| 구 분<br>(관리형태) | 조 치 사 항      |          |              | 비고 |
|---------------|--------------|----------|--------------|----|
|               | (위탁관리시설)     |          | (자체관리시설)     |    |
| 시 설 명         | ▶▶야영장        | 제2□□□대피소 | ◇◇분소         |    |
| 폭기시간 조절       | 30분→40분      | 30분→40분  | 40분→50분      |    |
| 폭기설비 상태 점검    | 양호           | 양호       | 양호           |    |
| 침지형 분리막 상태 점검 | 양호           | 양호       | -            |    |
| 반송장치 상태 점검    | 양호           | 양호       | 반송밸브 완전개방    |    |
| 약품 탱크조 점검     | 질소인 제거 약품 보충 | -        | -            |    |
| 약품 노즐 점검      | 양호           | -        | -            |    |
| 기타 점검         | -            | -        | EM(유용미생물) 투입 |    |

- ‘△△△△△사무소 오수처리시설(2개소) 위탁관리용역’ 과업지시서에 따르면 수질검사 결과 법적기준치 초과 시 계약상대자는 즉시 원인을 파악하여 감독관에게 개선계획서를 제출하고, 개선조치 후 채수를 실시하도록 하고 있음에 따라 법적기준을 초과한 위탁관리시설(▶▶야영장, 제2□□□대피소 오수처리시설)의 경우 위탁관리업체로 하여금 원인을 파악하고 감독관에게 개선계획을 제출하도록 하여야 함에도 원인 파악 및 개선계획 등을 제출받지 않았으며,
- 공단 담당직원과 위탁관리업체의 직원이 ‘19.8.13. 합동점검을 실시하고 폭기시간 조절 및 질소인 제거 약품 보충 등의 조치를 취함에 따라 점검결과, 조치사항 등을 점검일지에 기재하여야 함에도 해당일자의 점검일지에는 모든 점검항목에 ‘양호’ 로만 기재되어 있고, 점검결과, 조치사항 및 브로워 운전시간, 약품 투입량 등이 기재되어 있지 않는 등 점검일지 작성을 소홀히 하고 있으며,
- 또한 사무소는 위탁관리업체가 ▶▶야영장 오수처리시설 분리막 청소를 ‘19.7.11. 실시함에 따라 작업 후 20일 이내에 작업 전, 중, 후 사진 등 작업결과를 사무소에 제출하도록 요구하여야 함에도 감사일 현재(’ 19.10.17.)까지도 분리막 청소 작업결과 제출받지 않는 등 오수처리시설 위탁업체에 대한 관리를 소홀히 한 사실이 있음

## 2. 조치할 사항

### ○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△사무소】

- 오수처리시설의 방류수질 기준초과시 원인을 파악하고, 개선계획을 수립 후 시설을 정비하도록 관련 지시서 숙지 및 직원교육 등 재발방지 대책 마련

### ○ 행정상 권고 (중기조치: 3개월 이내) 【△△△△△사무소】

- 오수처리시설 점검 및 조치사항이 누락되지 않고 점검일지 작성을 철저히 하는 등 위탁업체 관리를 강화할 수 있는 방안 마련