

감사결과 처분요구서

처분요구번호	2020 - 059	처분요구일자	2020.10.19.
처 분 종 류	부서주의, 통보		
관 계 부 서	순순순순(♠♠♠), □□□□□□□□(■■■■■■■■)		
제 목	제2계류장관계소 피난기구 자체점검 관리 미흡		

지 적 내 용

□□□□□□□□(■■■■■■■■)는 ○○○○○○○○○○와 “T2지역 ≡≡≡≡≡유지관리” 용역을 체결하여 제2계류장관계소의 기계 및 소방시설에 대한 운전, 유지보수, 법정검사 등의 유지관리 과업을 수행하게 하고 있다.

제2계류장 관계소는 특정소방대상물로서 소방시설에 대해 관련 법규에 따라 자체점검을 시행하여야 하며, ○○○○○○○○○○는 해당 시설에 대해 자체점검을 시행 후 그 결과를 협업포탈로 ■■■■■■■■에 보고하고 있다.

또한, 순순순순(現순순순)은 「소방시설물 관리·운영 강화계획(‘19.5)」을 수립하여 법정 자체점검의 내실화 및 점검 강화를 요청하였으며, ■■■■■■은 제2계류장관계소의 기계시설에 대한 담당부서로서 ○○○○○○○○가 시행하고 있는 자체점검에 대한 업무의 적정성을 확인하고 관리할 의무가 있다.

그런데, 제2계류장관계소에 설치된 “피난기구”인 완강기 3대는 준공 이후 현재까지 자체점검을 수행하지 않고 있으며 유지관리 대상 장비에도 반영되지 않은 상태이다.

■■■■■■■은 제2계류장관계소 건설 당시 기계분야 내역에 포함된 완강

기에 대해 준공 이후 유지관리 할 필요가 있으나 ○○○○○○○○○○에서 자체점검 결과를 보고받고 있음에도 불구하고 상기의 미비사항을 적절하게 관리 및 조치하지 못하였고, 그 결과 유사시 완강기의 정상 작동여부가 우려되는 상황을 초래하였다.

관계부서 및 해당부서 의견

□□□□□□□□(■■■■■■■■)은 별다른 의견을 제시하지 않았다

조치할 사항

- ① 사장(순순순순장)은 피난기구 자체점검 관리 업무를 부적절하게 처리한 □□□□□□□□(■■■■■■■■)에 ‘부서주의’ 조치하시기 바랍니다. (부서주의)
- ② 사장(□□□□□□□□장)은 ○○○○○○○○○○가 자체점검을 철저히 시행하도록 자체점검 관리강화 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

인천국제공항공사 상임감사위원

직인생략