

현지조치사항 통보서

처분요구 번호	2020(현) - 094 ~ 097
수 신	◆처(▣팀, ●팀)
제 목	안전보건관리책임자 교육 미이수 등 (총 4건)

지 적 내 용

2020년 혹서기 폭염 대응, 안전 관리, 코로나-19 대응 등에 대한 현장 안전감찰(특정감사)을 시행한 결과 불임과 같은 미비사항이 발생되어 현지조치(시정) 통보함

조치할 사항

아래 불임의 건별 지적사항에 대하여 즉시 시정(원상복구 및 보완조치 등) 조치하여 주시기 바랍니다.


불임 : 건별 지적내용 및 조치할 사항

감사 실시결과 상기 사항에 대하여 현지조치 할 것을 요구하니, 빠른 시일 내에 조치하고 그 처리결과를 관계 증빙서를 첨부하여 **2020년 8월 31일까지** 회신하여 주시기 바랍니다.(조치에 1개월 이상 소요시에는 조치계획을 수립하여 회신하고 조치 완료후 결과 회신할 것)

2020년 7월 31일

감 사 반 장 A(인)

직인 생략

요구번호	2020(현) - 094	(■) 팀
지적사항	안전보건관리책임자 교육 미이수(ㄷ공사) - 안전보건관리책임자 선임 후 3개월 내 6시간 교육 받아야 하나, 안전보건관리 담당자 교육으로 착오 이수(5시간)	
조치사항	- 관련 법규(「산업안전보건법」 시행규칙 제29조 제1항 및 시행규칙 별표4)에 따른 안전보건관리책임자 교육 이수	
요구번호	2020(현) - 095	(■) 팀
지적사항	보행경사로 안전조치 미흡(ㄷ센터) - ㄷ센터 지하2층 계단 옆 보행경사로가 가파르게 설치되어 있어 안전 사고 우려됨	
조치사항	- 안전사고 방지를 위하여 보행경사로에 대한 안전조치 강구 필요	
요구번호	2020(현) - 096	(●) 팀
지적사항	미승인 손소독제 사용(ㄴ공사) - ㄴ공사 출국장 입구 손소독제는 “의약외품”으로 지정되어 있으나 미승인 제품을 사용	
조치사항	- 관련 법규(「약사법」 제2조 제7호 나목 및 「의약외품 범위 지정」 제2호 바목)에 따라 의약외품으로 지정된 손소독제 사용	

요구번호	2020(현) - 097	(1팀)
지적사항	고소작업대 안전 관리 미흡 (트공사 및 표공사) - 고소작업대의 상부 리미트스위치가 작업자의 키보다 낮게 설치되어 고소작업대 상승시 끼임 등 사고 발생 우려 - 고소작업대의 작업자 안전고리 미체결	
조치사항	관련 법규(산업안전보건기준에 관한 규칙 제186조)에 따라 다음의 사항 조치 필요 - 고소작업대의 상부 리미트스위치를 작업자 키 이상으로 설치 - 작업시 안전고리 체결 후 작업	