

한국가스공사 상임감사위원

경고 요구

일련번호 제20-안전특정-17호
제목 화재사고 보고 및 전파 부적정
소관부서 생산본부 ◇◇기지본부
조치부서 인사조직실
내용

1. 업무 개요

◇◇기지본부 설비운영부 소속의 중앙조정실은 설비운전을 총괄하면서 사고 발생 시 비상연락 체계 유지 및 즉시 사고보고를 하여야 한다.

‘19. 9. 30. ◇◇기지 저장탱크 TK-205 저장탱크 내부에서 화재가 발생하였는데, 근무 중이던 중앙조정실 CBO가 화재신고를 유선으로 접수 후 생산담당관 JJJ 차장에게 사고사실을 19:10경 보고하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

사고관리 지침서(KOGAS-EHSQ-I-08101)에서 정하는 상황별 보고대상과 보고체계에 따라 전 임·직원은 사고를 목격 또는 인지하면 즉시 보고 및 전파를 하여야 하며, 중앙조정실은 사고접수 즉시 사업소 책임자, 중앙통제소, 한국\$\$\$\$공사 기술보수반, 지역유관기관인 소방서, 경찰서, 도시가스, 전력회사 등에 사고보고 및 전파를 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

중앙조정실 총괄 책임자인 JJJ 차장은 사고보고체계에 따라 사고접수 즉시 기지본부장과 설비운영부장에게는 유선으로 사고사실을 보고하였으나, 중앙통제소, 지역유관기관(소방서, 시청, 경찰서, 도시가스사, 전력회사 등)에는 화재 현장을 정확히 확인 후 사고보고 및 전파를 하여야 한다고 판단하여 사고보고 없이 현장확인을 위해 TK-205 저장탱크로 출발하였다.

19:20경 JJJ 차장은 TK-205 저장탱크 화재현장에 도착하였고, 『장기운영 저장탱크(TK-205) 정밀점검 및 정비공사』의 계약상대자인 ◇◆중공업(주) 직원으로부터 초기 진압이 완료되었고 수습 중이라는 내용을 전해 들었으며, 탱크 내부에 작업자 10여명이 있는 것을 확인하고 작업자의 안전을 위해 탱크 외부로 나오도록 작업책임자에게 의견을 주어 탱크 내부의 작업자가 모두 탱크 Roof 상부로 올라왔다.

그리고, JJJ 차장은 19:40경 기지본부장과 설비운영부장 등이 탱크 Roof 상부에 도착한 것을 목격하고, 기지본부장에게 지역유관기관 및 중앙통제소 등의 사고보고 시행여부를 문의하였으나, 기지본부장이 이에 대한 답변과 별도 지시를 하지않아 JJJ 차장은 사고보고를 하지않아도 된다는 의미로 판단하고 소방서 등 지역유관기관과 중앙통제소에 사고보고 및 전파를 하지 않았다.

한편, JJJ 차장에게 사고보고 시행여부를 질의받은 DDD 기지본부장은 화재의 심각성을 느끼지 못하였고, TK-205 저장탱크가 설비지역과 차단되어 있어, 타 설비에 영향이 없을 것이라 판단하여 조금 더 상황을 지켜보자는 의미에서 JJJ 차장에게 지시를 하지 않았다고 문답과정(20. 9. 11.)에서 진술하였다.

그 결과, 화재접수 후 ◇◇ 소방서에 화재신고가 즉시 이루어지지 않아 소방 전문기관인 소방서에 의한 화재진압 기회가 상실되었다.

조치할 사항

인사조직실장은 사고보고체계에 따라 사고보고 및 전파를 하지 않은 JJJ 차장에게 경고 조치하시기 바랍니다. (경고)

[관련자]

생산본부 ◇◇기지본부 설비운영부 차장 JJJ