

한국수자원공사 상임감사위원

통 보

제 목 설비 예비자재 현황관리 미흡

소 관 부 서 ■■■■■처, △△△△△처, ◆◆◆◆처

조 치 부 서 ●●●●처, ■■■■■처, △△△△△처, ◆◆◆◆처

내 용

1. 업무개요

K-water는 발전·댐 수자원 ICT 시스템·수도시설을 관리하면서 유지보수 및 사고 시 신속한 복구를 위해 필요한 예비자재를 사전에 확보하고 있으며, 각 예비자재의 주관부서 및 근거규정은 [표 1]과 같다.

2. 관계규정 및 판단기준

「예산편성지침」에 따르면 ‘저장품’이란 고정자산의 수선유지에 소요되는 부분품 및 기타 저장품으로 발전예비자재, 홍수경보예비자재, 수도예비자재 등이 있다.

「발전소관리규정」 제24조(예비자재의 확보)에 따라 발전예비자재 관리부서의 장은 발전설비의 고장이력 분석 후, 유지보수용 예비자재의 품명별, 규격별 재고 수준을 검토하여 「공기업·준정부기관 회계기준 시행세칙」(기획재정부)에 의한 예비자재 수급관리계획에 반영하고, 유지보수용 예비자재 관리목록을 작성·비치하여야 한다. 또한 제29조(기록 및 관리)에 따라 관리부서의 장은 별지

제1호서식의 발전설비 등 유지보수 세부계획 및 실적 및 별지 제2호서식의 발전 설비 등 예비품 수불현황을 기록 관리하고 반기 말에 이를 권역유지관리부서의 장에게 보고하여야 한다.

홍수예경보예비자재의 경우에도, 「댐 수자원 ICT시스템 설치 및 운영관리 업무기준」 제23조(예비자재 관리)에 따라 유역관리부서장은 유역내의 예비자재를 정수기준에 맞게 관리하여야 하며, 매년 10월까지 예비자재 현황을 조사하여 주관부서장에게 제출하여야 한다.

마지막으로 수도예비자재의 경우, 「수도시설 및 용지 등 운영관리기준」 제 63조(예비자재 관리)에 따라 관리부서장은 매년 9월20일까지 수도예비자재 관리 현황 및 요청사항을 자재관리시스템을 통하여 관리주관부서의 장에게 제출하고, 관리주관부서 및 관리부서장은 관리중인 예비자재의 수량, 품질상태, 보관 장소 등을 반기별로 점검하여 그 결과를 자재관리시스템에 입력·관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 현황관리 미흡

그러나 발전·홍수예경보·수도예비자재 보유 지사 및 유역본부 확인 결과, 입·출고내역 관리, 예비자재 현황에 대한 주관부서 보고 등의 관리가 제대로 이루어지지 않고 있다.

발전예비자재의 경우 발전설비 등 유지보수 세부계획 수립 및 예비품 수불 현황을 기록 관리하고 반기 말에 권역으로 보고하여야 하나, [표 2]와 같이 현황 조사 및 시스템 입력 관리가 미흡한 실정이다.

홍수예경보예비자재의 경우 매년 10월까지 예비자재 현황을 조사하여 △△△ △△처로 제출하여야 한다. 그러나 현재 유역본부가 △△△△△처로 제출하는

자료는 단순 정수기준 부합 여부로, 예비자재 수불현황, 품질상태 등의 관리가 이루어지지 않고 있으며, 자재시스템 입력도 누락되고 있다.

수도예비자재의 경우에도 관리현황 및 수량, 품질상태, 보관 장소 등을 주기적으로 점검 후 자재관리시스템을 통해 제출하여야 한다. 그러나, ♡♡유역 광역수도 현장의 예비자재 보관현황을 표본 조사한 결과, [별첨 1]과 같이 자재시스템 등록이 거의 이루어지지 않고 있다.

나. 주관부서 관리 및 자재시스템 사용의무 관련 규정 미비

예비자재는 지사 및 각 유역본부 예비자재 창고에 산재되어 있고, 재무통합정보 내 ‘자재시스템’ 자료를 토대로 재무제표에 재고자산 중 ‘저장품’ 계정으로 계상되므로, 입·출고 내역을 자재시스템에 적시 입력 및 관리하여야 한다.

이를 위해 지사 및 유역본부 차원에서 수량·품질상태 등을 주기적으로 점검한 후 해당 결과를 자재시스템에 입력하여야 하며, 점검결과 및 자재시스템 입력 여부에 대한 본사 주관부서 차원의 관리가 이루어져야 한다.

그러나, [표 3]과 같이 예비자재 관련규정에는 본사 주관부서 관리의무 또는 자재시스템 사용의무가 누락되어 있다.

이로 인해 지사 및 유역본부 내에서 예비자재 현황관리 및 자재시스템 입력이 제대로 이뤄지지 않고 있다. 그 결과 자재시스템에 등록된 예비자재를 토대로 작성된 2020년~2023년 저장품 수불부를 살펴보면, [별첨 2]와 같이 62개 중 38개의 코스트센터에서 예비자재 입·출고내역이 전무하다. 이는 감사기간 동안 제출받은 실제 발전·홍수예경보·수도예비자재 수불현황과 일치하지 않으며, 부 정확한 저장품 금액이 재무제표에 계상되는 결과를 초래하였다.

관련부서 의견 ●●●●●처, ■■■■■■처, △△△△△처, ◆◆◆◆처는 감사
지적사항을 수용하였습니다.

조치할 사항

① ■■■■■■처장, △△△△△처장, ◆◆◆◆처장은 예비자재 보유 지사 및
각 유역본부에게 예비자재 보유현황을 파악하고 해당 결과를 자재시스템에 등록
하도록 안내 후, 해당 결과를 점검하시기 바랍니다. (통보)

② ■■■■■■처장, △△△△△처장, ◆◆◆◆처장은 예비자재 보유지사 및
각 유역본부가 예비자재 수량, 품질상태등을 주기적으로 점검하고 자재시스템을
통해 본사 주관부서로 제출하도록 하는 의무를 규정에 반영하시기 바랍니다.

(개선요구)

③ ●●●●●처장은 2024년 정기재물조사 시, ◆◆◆◆처, ■■■■■■처, △△△
△△처에서 예비자재 보유현황 파악 및 자재시스템 등록을 완료하도록 안내 후,
해당 결과를 점검하시기 바랍니다. (통보)