

한국수자원공사 상임감사위원

통 보

제 목 *** (I) 광역상수도 노후관 개량사업(2차) 대체관로
(광역-지방 비상연결관로)에 관한 사항

소 관 부 서 ○○○○○사업단

조 치 부 서 ○○○○○사업단

내 용

1. 업무 개요

○○○○○사업단에서는 ○○○○○상수도 안정화사업으로 *** (I) 광역상수도 노후관 개량사업(2차)을 추진하고 있다.

○○○○○상수도 1단계 도수관로 노후관 갱생 공정에 앞서 ㄱㄱㄱ시 지방상수도 **취수장 도수관로 용수공급 중단 시 비상연계를 위한 대체관로(광역-지방 비상연결관로)로써 **시 **취수장 도수관로(SP, D1,800mm)와 ○○○○○상수도 1단계 **계통 도수관로(SP, D1,800mm)를 연결하는 비상연결관로(이하 “대체관로”라 한다.)를 설치하였다.

2. 관계 규정 및 판단기준

광역-지방 비상연결관로 시설은 지자체가 관리하는 지방상수도 시설과 일부 시설이 연결(접합)되어 있어, K-water와 지자체 간 시설물 운영 및 유지관리 범

위를 정함으로써 해당 시설에 대한 관리 주체와 범위를 명확히 할 필요가 있다.

「수도시설운영관리규정」 제20조(도·송수시설)에 따르면 관리부서의 장은 관할 시설물의 점검정비 등을 통해 관로 시설물, 밸브작동 상태 관리, 관로 수질 상태 등 관로의 정상적인 상태 유지 활동을 시행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

금회 ○○○○○사업단 실지감사 기간(2024. 8. 26. ~ 8. 30.) 중 **시 **계통 도수관로 공급 중단 시 비상용수공급을 위해 설치된 대체관로의 관리현황을 확인한 결과, 현재 K-water와 인천시 간 시설관리 업무 범위를 정하지 않은 것을 확인하였다.

또한, 대체관로는 현재 운영 중인 광역, 지방 관로시설에 설치되어 시설관리 업무 범위 및 주체를 결정한 후 비상시 운영이 가능한 상태로 점검정비 등 시설 관리 업무를 시행해야 할 필요가 있다.

관련부서 의견 ○○○○○사업단은 감사의견을 수용하며, 별도 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ○○○○○사업단장은 ***(I)광역 노후관 갱생을 위해 설치한 대체관로에 대하여 인천시와 운영관리범위를 정하고, △△△△부서 인수인계 전까지 시설물 관리를 철저히 관리하시기 바랍니다. (통보)