

한국수자원공사 상임감사위원

통 보

제 목 최적 응집제 선정 재검토

소 관 부 서 ○○○○○지사

조 치 부 서 ○○○○○지사

내 용

1. 업무개요

○○○○○지사 <<수도운영센터에서는 매년 「연간 수처리제 구매계획」을 수립하여 생활용수 공급을 위해 정수처리공정에 필요한 수처리제를 구매하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「수도수질관리 업무기준」 제12조(정수약품 구매방법)에 따라 관리부서장은 정수약품 종류, 사용량, 사유, 계약 방법 등에 관하여 매년 초 연간 구매계획을 수립하여야 한다.

「수처리공정 운영 가이드라인」(이하 “가이드라인”이라 한다.) 6.4(수처리제 선정 및 사용기준)에 따라 응집제는 원수 수질, 수질 목표, 운영관리 편리성, 여과 지속시간, 추가 수처리제 주입 필요성, 경제성 등을 종합적으로 고려하여 적정 응집제를 선정하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○○○○지사 <<수도운영센터는 유기물 및 소독부산물 제어를 위한 응집 전처리를 위해 2009년 <<(정) 운영 개시 후 응집제로 PAC 1종과 APAC 10-50를 함께 사용하였다. 이후, 「<<(정) 원수 수질에 따른 막 차압관리 운영기준 수립」(○○○○○관리단-4163, 2011. 5. 30.)을 수립하여 2011년 하반기부터 APAC 10-50을 단독으로 상시 주입하고 있으며, 취수원 변경이나 취수원 수질의 큰 변동은 없는 실정이다.

그러나 ○○○○○지사는 <<수도운영센터는 APAC 10-50을 단독 사용하기 시작한 2011년 이후 조달청에 새로운 종류의 응집제가 등록되었음에도 불구하고 약 13여 년간 응집제 간 비교 시험을 시행하지 않아 경제성 등 측면에서 현재 사용하고 있는 응집제가 현 공정상 최적의 응집제로 보기는 어렵다.

따라서, 가이드라인을 따라 응집제 간 비교 시험을 통해 수질특성 반영, 전처리 효율, 슬러지 발생량, 경제성 등을 종합적으로 검토하여 최적 응집제를 선정할 필요가 있다.

관련부서 의견 ○○○○○지사는 관련 업무기준에 따라 <<(정)에 적합한 응집제 선정을 위한 재검토를 시행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○○○○지사장은 관련 규정·지침에 따라 경제성, 구매비용 등을 종합적으로 고려하여 최적 응집제를 재검토 및 선정하시기 바랍니다. (통보)