

한국수자원공사 상임감사위원

통 보

제 목 긴급복구협력업체 업무수행 심사평가 시행

소 관 부 서 ○○○○지사

조 치 부 서 ○○○○지사

내 용

1. 업무개요

○○○○지사는 ←←시 및 ㄷㄷㄷ과 위·수탁 협약을 맺고 ←←시와 ㄷㄷㄷ 일 반산업단지에 용수를 공급하는 지방상수도 시설을 위탁운영 중에 있다.

○○○○지사는 시설물의 유지관리 및 안정적인 용수공급과 사고 발생 시 신속한 복구를 위해, 관련 규정에 따라 긴급복구협력업체(이하 “협력업체”라고 한다)를 지정·운용 중에 있다.

과거, ○○○○지사는 당초 협력업체 협약기간이 종료('17.7~'20.7)되었으나, 협력업체를 다시 선정하지 않은 채 시설을 운영하여 '2021년 ◇◇◇◇본부 산하부서 종합감사(1)'에서 지적을 받고, 이후 협력업체 지정계획 수립 및 시행¹⁾을 통해 협력업체를 변경하였다.

2. 관계 규정 및 판단기준

1) 수도시설 긴급복구 협력업체 지정계획 수립 및 시행(○○○○지사-5911, 2021.11.09.)

「수도시설운영관리규정」 제17조(협력업체의 운용) 및 「수도시설 및 용지 등 운영관리기준」 제54조(긴급복구협력업체의 지정목적 등)에 따르면, 관리부서장은 수도사고 발생시의 관로 복구작업을 위하여 긴급복구협력업체(이하 “협력업체”라 한다)를 지정·운용할 수 있다. 같은 기준 제56조(지정절차)에 의거, 협력업체 지정은 절차에 따라 진행하며 지정신청서 접수마감일로부터 7일 이내 별표14에 의해 심사를 진행하고, 심사결과 70점 이상인 업체 중 높은 점수 순으로 2개 내지 5개 업체를 지정해야 한다. 또한, 수도시설 긴급복구시행협약서(별지 제18호 서식, 지방상수도 긴급복구 공사 시행 표준협약서)를 준용하여 협약을 체결해야 한다.

협약서에 따르면, 협력업체는 수도사고 외 민원관리, 안전관리, 관망관리 등을 위해 긴급 조치 및 지자체의 긴급요청에 의해 시행되는 공사를 할 수 있고 그 범위는 제한되어있다.

3. 감사 결과 확인된 문제점

협력업체 지정계획 수립 및 시행(○○○지사-5911, 2021.11.09.)에 따르면, 관련 규정에 따라 심사결과 70점 이상인 업체 중 높은 점수 순으로 지정하며 협력업체의 자격 요건과 심사기준 등을 공고하고 이후 절차에 따라 진행할 계획이었다.

다만, 협력업체 공고를 했음에도 불구하고 지원업체가 없고 추가 공고 시 업체 선정 및 협약까지 장기간 소요되는 등의 사유로 지자체에서 지정·운용 중인 협력업체를 추천받아 예산←←← 공업용수도의 협력업체로 선정하는 내부결재2)를 받았다.

다만, 신규선정된 협력업체는 기존업체 2개소, 신규업체 2개소로 구성되었으나,

2) [←←←공업용수도] 긴급복구 협력업체 지정계획(변경)(○○○지사-586, 2022.01.28.)

선정과정에서 관련 규정에 따른 자격 요건을 검증하지 않아 기본 인력 및 장비 보유여부 등을 확인할 수 없어 긴급복구 업무수행의 적정여부를 알 수 없는 실정이다. 따라서, 조속히 심사기준에 따른 평가를 시행하고 기본 인력 및 장비 등 보완이 필요한 부분은 대책을 마련하여 신속하고 효율적인 긴급복구 작업에 대비할 필요가 있다.

관계부서 의견 ○○○○지사는 감사의견을 수용하며, 조속히 관련 규정에 따라 평가를 시행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○○○지사장은 현재 선정된 긴급복구 협력업체에 대해 관련 규정에 따라 평가를 시행하고 필요시 대책을 마련하시기 바랍니다. **(통보)**