

한국수자원공사 상임감사위원

통 보

제 목 사업장 전기설비 관리 및 순회점검 철저

소 관 부 서 ●●●지사

조 치 부 서 ●●●지사

내 용

1. 업무개요

●●●지사 □□수도센터는 총 113개 사업장을 운영 중으로, 자체 순회점검반을 총 4인, 2개조로 구성하여 배수지, 가압장, 마을상수도에 대한 설비 상태점검, 모의시험 등을 포함한 순회점검을 시행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「수도설비 및 사업장 운영관리 업무기준」 제29조(전기설비 진단 및 유지관리)에 따르면 전기설비의 효율적인 운영을 위하여 절연상태 측정, 전력케이블 이상유무 등 진단 및 유지관리를 시행하여야 한다.

또한, 동 업무기준 제48조(업무범위)에 따르면 순회점검원은 지방상수도 사업장에서 연간 점검계획 수립, 점검·정비 및 결과보고, 설비의 기기 이력관리, 청결유지 및 시설물 관리 등의 업무를 수행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

「2024년 □□수도센터 전기설비 유지관리 계획 수립·시행」(●●●지사-485, '24.01.29.)에 따르면 배수지, 가압장 등 저압 전기설비에 대해서는 순회점검반을 활용하여 매월 외관 및 동작상태 점검, 부하전류 측정을 하는 것으로 명시하였다.

그러나, 「2024년 □□지방상수도 원격사업장 순회점검 시행계획」(●●●지사-230, '24.01.15.)에 따르면 저압 전기설비에 대한 외관 및 동작상태 점검, 부하전류 측정 내용이 명시되어 있지 않고, '월간 순회점검 결과보고'에도 해당 점검·측정 등에 대한 내용이 작성되어 있지 않은바 이상여부 확인, 측정시험 결과 등 사업장 전기설비 관리가 미흡한 실정이다.

관련부서 의견 ●●●지사는 관련 업무기준을 준수하여 저압 전기설비에 대한 관리를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ●●●지사장은 「수도설비 및 사업장 운영관리 업무기준」을 준수하기 위해 전기설비 유지관리 계획, 순회점검 계획 수립 시 누락되는 설비가 없도록 하여 점검을 철저히 시행하시기 바랍니다. (통보)