

일련번호	30	감사자	토목4급 김민성		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

통 보

제 목 예비자재 운영 관리 부적정

관 련 부 서 ◇◇◇◇◇◇◇◇센터(처)

조 치 부 서 ◇◇◇◇◇◇◇◇센터(처)

내 용

1. 업무 개요

◇◇◇◇◇◇◇◇센터(처)는 수도시설의 유지보수 및 수도사고 대비를 위하여 예비자재를 확보하고 관리하고 있으며, 현재 €€(ⅠⅠ정수장) 및 ⅡⅡ(ⅡⅡ정수장)에 예비자재창고를 운영중에 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「수도시설 및 용지 등 운영관리기준('24.6)」 제55조(예비자재 관리)에 따르면 관리주관부서 및 관리부서의 장은 관리중인 예비자재의 수량, 품질상태, 보관 장소 등을 반기별로 점검하여야 하며, 관련 기준(별표14)에 의거 수량 및 품목을 관리하여야 한다.

또한 동 기준 제56조(예비자재 사용 및 불용)에 따라, 연 2회 예비자재 점검 결과를 통해 불용자재 발생 시 불용대상 자재를 확인 및 관리전환 소요조회 이후 소요가 없을 경우 평가반을 구성하여 불용대상 자재를 평가 후 매각 등의 처리를 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, ◇◇◇◇◇◇◇◇센터(처)는 ㉠㉠㉠㉠㉠㉠로부터 분기별 예비자재 현황(수량)에 대해 제출받고 있으나, 자재의 품질상태(외부 부식, 도막탈락 여부 등)에 대한 실질적인 점검이 이루어지고 있지 않으며, 관련 기준 및 유역본부 관망 현황에 따라 규격별 예비자재를 보유하여야 하나 과부족 수량에 대한 구매 및 불용계획이 부재한 실정이다. 또한 일부 자재들은 입고일자가 확인되지 않아 내구연한 파악 등 자재 품질관리가 적절하게 이루어지지 않고 있다.

관계부서 의견 ◇◇◇◇◇◇◇◇센터(처)는 관련 규정에 따라 예비자재 집중센터에 보관된 예비자재를 수량에 맞게 확보하고 점검하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ◇◇◇◇◇◇◇◇센터(처)장은 보유기준에 의거 본부 내 예비자재에 대한 주기적인 점검을 철저히 실시하고, 자재 상태에 따라 불용처리가 필요한 자재에 대해서는 적정 조치를 취하는 등 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)