

일련번호	31	감사자	기계 3급 홍연조		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법		재정상 조치금액	

통 보

제 목 예비모터 운영관리 부적정

소 관 부 서 ◇◇◇◇◇◇◇◇센터(처)

조 치 부 서 ◇◇◇◇◇◇◇◇센터(처)

내 용

1. 업무 개요

◇◇◇◇◇◇◇◇센터(처)는 펌프장 침수사고 시 신속한 용수공급 정상화를 위해 예비모터를 구매·보관 중이다.

2. 관계법규 및 판단기준

「수도설비 및 사업장 운영관리 업무기준」 제7조에 따라 침수사고 대비 예비모터는 장기간 방치 시 절연저하, 녹발생 등 성능저하를 우려하여 연간 1회 교체 운전을 시행하고 사고 시 즉시 사용 가능하도록 점검 및 유지관리를 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

모터 교체운전은 핵심기술로 분류하고 유역본부별 시설보전 기술센터에서 분리/구매모터는 1회/년, 개대체 후 확보된 모터는 1회/격년 주기로 자체 수행하도록 업무가 분장되어 있다.

●●유역본부 내 예비모터(8개 광역정수장, 20대) 중 '21년 2대, '22년 0대, '23년 0대, '24년 감사일 현재까지 2대를 교체운전 시행하였다.

관련부서 의견 ◇◇◇◇◇◇◇◇센터(처)는 감사결과를 수용하며, 업무기준에 따라 예비모터 운영관리를 성실히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ◇◇◇◇◇◇◇◇센터(처)장은 업무기준에 따른 예비모터 운영관리를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)