
감사결과보고서

- 고객 이용시설 유지관리 및 운영실태 특정감사 -

2024. 11.

한국철도공사
(감사위원회)

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

xxxx년도 연간감사계획에 따라 신규노선 개통, 고객 이용설비 추가 설치 등으로 역·열차 내 설비가 증가하여 고객 안전 사각지대가 발생할 우려가 있어, 고객이 이용하는 시설에 대한 유지관리 및 운영실태를 점검하고 문제점에 대한 개선·대안을 제시하고자, 이번 감사를 실시하게 되었다.

2. 감사대상 및 중점사항

이번 감사는 xxxx년도 상반기 내부통제평가 결과를 반영하여 xxxx. x. x.부터 xxxx. x. xx.까지(42개월) 감사대상기간 동안 승강설비 및 승강장안전문 안전관리 등의 경우 위험대응체계에 대해 집중 점검을 시행하고, 철도차량 객실설비 유지관리 사항 등의 경우 초기위험성 등을 점검하여, 고객 안전사고 예방 및 고객 서비스 증진을 위한 개선방안을 제시하는데 중점을 두었다.

3. 감사실시 과정

실지감사에 앞서 고객의소리(VOC), 전산시스템 및 관계부서 등을 통해 관련 자료를 수집하였으며, 사회연결망분석 등을 통하여 착안사항을 발굴하였다. 이후 예비조사(총 x일)를 거쳐 xxxx. x. x.부터 같은 해 x. xx.까지 총 x일 간 감사인원 x명을 투입하여 실지감사를 실시하였다.

4. 감사결과 처리

감사실은 감사결과 확인된 위법·부당사항과 관련하여 담당부서 처장 및 담당자 등이 참석한 가운데 감사마감회의를 개최하여 업무처리의 경위, 재발방지를 위한 사규 개정, 규격서 개정 등 근본적 해결 방안 마련에 대해 중점적으로 의견을 교환하였다. 이후 감사실은 감사마감회의에서 제시된 의견 등을 포함하여 지적사항에 대한 내부 검토 후 소정의 결재 과정을 거쳐 감사결과를 최종 확정하였다.

Ⅱ. 감사결과 처분요구사항 명세: 별첨

[별첨 1]

한국철도공사 감사위원회

경고요구 및 통보

제 목 승강기 고장 조치에 관한 사항

소 관 부 서 ○○본부 등 5개 지역본부

조 치 부 서 ○○본부 등 5개 지역본부

내 용

1. 업무개요

○○·○○·㉠·●●·㉠본부(이하 “위 본부” 라 한다)는 [표 1]과 같이 총 ○○대의 승강기를 유지관리하고 있다.

그리고 위 본부는 승강기 점검보수용역 계약(이하 “과업지시서” 라고 한다)을 체결하여 승강기 점검·보수를 시행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「공사 및 용역관리 규정」 제49조에 따르면, 감독자는 관계 법령 및 각종 규정, 계약서, 과업지시서 등에 따라 용역과업에 대한 감독 등의 업무를 성실하게 수행하여야 한다.

그리고 과업지시서 제2장 제19조에 따르면, 계약자는 교체수요가 많고 고장 시 사고 및 갑힘장애가 발생할 수 있는 부품은 보유하여 신속히 조치될 수 있도록 하여야 한다.

또한 같은 과업지시서 제12조에 따르면, 계약자는 승강기에 대한 월 비운행 시간을 3시간 이하로 보장하도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 사전 및 예비조사기간(XXXX. X. XX. ~ X. XX.) 동안 승강기 점검보수
용역업체의 보유품목을 확인한 결과, 보유품목이 일부 부족한 것으로 확인되었고,
승강기 장애 등을 분석한 결과, 부품 조달 등의 사유로 승강기가 즉시 보수되지
않고 있었다.

조치할 사항

- ① ○○·○○○·㉠㉠·●●·⊕⊕본부장은 계약상대자가에 대한 승강기 보유품목
보유현황을 주기적으로 점검하여 그 결과를 기록·관리 하도록 시행 방안을 마련
하시기 바랍니다.(통보5)
- ② ○○·○○○·㉠㉠본부장은 업무를 소홀히 한 관련자에게 “경고” 조치하시기
바랍니다.(경고8)

[별첨 2]

한국철도공사 감사위원회

권 고

제 목 KTX 객실설비 유지관리에 관한 사항

소 관 부 서 ○○본부

조 치 부 서 ○○본부

내 용

1. 업무개요

○○본부 ○○처(이하 “위 부서”라 한다)는 운행 중인 고속열차의 열차승무원이 신고한 객실설비에 대해 ▲▲철도차량정비단 등 3개 정비단(이하 ‘정비단’이라 한다)으로 하여금 유지보수를 시행하도록 하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「철도차량 관리 세칙」 제4조에 따르면, 철도차량은 규정에 의한 유지보수를 시행하고, 항상 운용할 수 있도록 유지관리 하도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

① KTX 형광등 안정기에 관한 사항

그런데 이번 감사대상기간 동안(xxxx. x. x. ~ xxxx. x. xx.) 열차승무원이 등구류 관련으로 신고한 사항은 주로 형광등 수명 도래와 안정기에서 발생하고 있었다.

이에 따라 LED 등으로 교체 외 수명연장이 불가능한 형광등을 제외하고, 외산 안정기와 국산 안정기를 비교한 결과, 국산 안정기의 경우 접지·전원부 설계가 미흡하여 국산 안정기의 기능개선이 필요하였다.

조치할 사항 ⊖⊖본부장은 KTX 형광등 국산 안정기 설계개선 사항을 반영하여 철도용품 공사규격서 규격을 변경하시기 바랍니다. (권고)

② KTX 화장실 만수위에 관한 사항

그런데 위 부서는 매월 정비단으로부터 만수위에 대해 오물탱크의 오물을 수거하여 조치하였다는 보고를 받고, 만수위가 해결된 것으로 판단하여 이에 대한 별도의 분석은 하지 않고 있었다.

특히, 정비단에서 영업운행을 위해 출고한 첫 열차에서 만수위가 발생한 것은 오물수거가 정상적으로 시행되지 않거나, 오물탱크의 만충을 감지하는 센서의 오검지로 인해 발생한 것으로 보여진다.

또한, 주박 후 첫 운행에서 화장실 만수위가 발생한 열차의 경우 화장실이 만충된 상태로 추가 열차운행을 하여야 하므로 열차운행계획의 변경 등을 시행하여 효율적으로 화장실 만수위 발생을 최소화시킬 필요가 있었다.

조치할 사항 ⊖⊖본부장은 정비단에서 출고하는 열차의 오물수거상태 점검 및 만충감지 센서의 유지관리를 강화하고, 주박 후 운행하는 열차의 만수위 발생 최소화를 위해 열차운행계획 변경 등을 검토하시기 바랍니다. (권고)

[별첨 3]

한국철도공사 감사위원회

통 보

제 목 코레일지하철톡 유지관리에 관한 사항

소 관 부 서 ○○본부

조 치 부 서 ○○본부

내 용

1. 업무개요

○○본부 ⅢⅢ처(이하 “위 본부” 라 한다)는 xxxx. x월경부터 코레일지하철톡 (이용자 월 ○○천명) 앱을 운영 중에 있으며, 해당 앱을 통해 열차 시간표 등 정보 제공 및 즉시 민원신고 기능 등을 제공하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「철도정보화 업무처리 규정」 제27조에 따르면 업무부서의 장은 앱 운영을 위한 최신 정보 관리에 만전을 기하여 공사 이미지가 훼손되지 않도록 최선을 다하도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 위 앱의 관리실태를 확인한 결과, 고객의 승차위치를 신속히 파악하여 전동차에서 발생하는 고객요구를 해결하기 위해 xxxx. x. 부터 전동차에 설치·운영 중인 비콘¹⁾의 경우, 현재 운행 중인 전동차 중 일부 전동차에 비콘이 설치가 되지 않아 고객의 위치정보를 인식하지 못해 민원신고를 할 수 없는 경우가 일부 발생 하고 있었다.

1) 비콘: 근거리에서 있는 스마트기기를 자동으로 인식하여 필요한 데이터를 전송할 수 있는 무선통신장치

조치할 사항 ⓈⓈ본부장은 도입 목적 및 취지에 맞게 코레일지하철톡이 정상적으로 운영되도록 ⓈⓈ본부와 협의하여 유지관리 계획을 수립하시고, 비콘이 설치되지 않은 차량은 비콘 설치 및 운영 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

한국철도공사 감사위원회

경고요구 및 통보

제 목 승강장안전문 정기점검 등에 관한 사항

소 관 부 서 △△본부, ○○본부 등 4개 지역본부

조 치 부 서 △△본부, ○○본부 등 4개 지역본부

내 용

1. 업무개요

△△본부 ▣▣처(이하 “위 본부”라 한다)는 총 ○○개역(○○트랙)의 승강장안전문(이하 “PSD”라 한다)을 총괄 관리하고 있으며, ○○본부 등 ○개 지역본부 건축처는 PSD 유지보수 업무를 수행하고 있다.

그리고 철도시설의 유지보수 이력정보를 체계적이고 효율적으로 관리하기 위하여 공사와 △△공단은 xxxx. x. xx. RAFIS(철도시설종합정보시스템)를 전면개통하여 운영하고 있으며, 지역본부 산하 건축사업소는 PSD의 유지보수·점검이력 등을 RAFIS에 등록·관리하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「건축시설물 유지보수 시행세칙」 제46조에 따르면, 건축소장은 승강장안전문 유지보수 매뉴얼에 따라 유지보수를 시행하도록 되어 있고, 같은 세칙 제6조에 따르면, 건축소장은 점검을 시행하였을 경우 그 내용 및 결과를 활용할 수 있도록 이력관리정보망에 입력·관리하도록 되어 있다.

또한, 「승강장안전문 유지보수 매뉴얼(이하 “매뉴얼”이라 한다)」에 따르면, PSD는 주간·월간·분기·년간 정기점검을 시행하도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ○○본부 및 ◎◎본부는 위 지시 이전에 사용하던 점검부 양식(xxxx. x월)으로 PSD 월간점검을 시행하고 있었으며, xxxx. x. xx. RAFIS 전면 개통 이후의 PSD 점검기록을 분석한 결과, PSD 점검·관리가 미흡한 사례가 확인되었다.

한편, 위 본부는 xxxx. x월경 RAFIS시설정보팀과 협의하여 RAFIS에 PSD 점검양식을 등록하였고, 이를 현업에서 활용하도록 하였으나, 현업에서는 RAFIS에 등록된 점검양식이 아닌 xxxx. x. 매뉴얼의 PSD 점검표를 활용하여 수기로 작성·관리하고 있었다.

그리고 분기점검시에는 시행하지 않은 월간·주간점검을 RAFIS에는 시행한 것으로 기록하는 등 실제 시행한 점검결과와 일부 다르게 입력하고 있었다.

조치할 사항

- ① △△본부장은 매뉴얼 기준으로 PSD 점검이 이루어지도록 점검표를 정비하고, 점검표와 RAFIS가 통일되게 기록 관리되도록 조치하시기 바랍니다. (통보)
- ② ○○·㉠㉡·㉢㉣본부장은 PSD 정기점검 및 이력관리를 철저히 하도록 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보3)
- ③ ○○·㉠㉡·㉢㉣본부장은 업무를 소홀히 한 관련자에게 “경고” 조치하시기 바랍니다. (경고8)

[별첨 5]

한국철도공사 감사위원회

경징계 · 경고 · 주의요구 및 시정 · 통보

제 목 소방시설 자체점검에 관한 사항

소 관 부 서 ○○본부 등 12개 지역본부, ▲▲철도차량정비단 등 9개 부속기관

조 치 부 서 ◎◎본부, ○○본부 등 12개 지역본부, ▲▲철도차량정비단 등 10개 부속기관

내 용

1. 업무개요

지역본부 田田처 및 부속기관 담당부서(이하 “위 부서”라 한다)에서는 소방시설의 자체점검(종합점검 및 작동점검)에 관한 사항을 시행 · 관리하고 있다.

2. 소방시설 자체점검 용역 시행에 관한 사항

가. 관계규정 및 판단기준

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙(이하 “위 시행규칙”라 한다)」 제 20조에 따르면, 점검인력 1단위의 1일 점검 연면적은 종합점검 8,000㎡, 작동점검 10,000㎡까지 시행하도록 되어 있다.

한편, 같은 시행규칙 부칙 제4조에 따르면, 2024년 11월 30일까지는 위 시행규칙 개정 전 연면적을 적용하여 종합점검은 10,000㎡, 작동점검은 12,000㎡까지 시행하도록 되어 있다.

그리고 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」 [별표 2]에 따르면, 특정소방대상물의 점검면적*은 실제 점검면적에서 가감계수를 적용한 점검면적을 감한 면적으로 하도록 되어 있다.

또한, 「취업규칙」 제6조 등에 따르면 직원은 법령과 정관 및 각종 규정을 준수하여 직무를 성실히 수행하도록 되어 있다.

아울러 「예산관리 규정」 제3조에 따르면 예산의 낭비방지 및 절감 등의 노력과 경영개선을 도모하도록 되어 있다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 ○○본부 등 ○개 지역본부는 감사대상기간(xxxx. x. x. ~ xxxx. x. xx.) 동안 위 시행규칙 부칙에 따라 일일 점검량은 점검인력 1단위를 기준으로 하여 종합점검 10,000㎡, 작동점검 12,000㎡으로 산출하여야 하나, 담당자의 실념으로 xxxx. xx. xx. 이후 기준인 종합점검 8,000㎡, 작동점검 10,000㎡으로 산출하여 용역비 총 ○○천 원을 추가 집행하였다.

또한, ○○본부 등 ○개 지역본부 및 ▶▶철도차량정비단 등 ○개 부속기관은 가감계수를 미적용하여 용역비 총 ○○천 원을 추가 집행 하였다.

3. 소방시설 자체점검에 대한 감독·입회업무에 관한 사항

가. 관계규정 및 판단기준

「소방안전관리 시행세칙(이하 “위 시행세칙”라 한다)」 제8조에 따르면, 소방안전관리자는 소방시설관리업자가 특정소방대상물의 자체점검을 시행할 경우 해당 점검업무를 감독하도록 되어 있으며, 소방점검 시 유지관리소속 입회를 의무화(xxxx. x.) 하도록 되어 있다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 ○○본부 등 ○개 지역본부 및 철도차량정비단 등 ○개 부속기관은 감사대상기간(xxxx. x. x. ~ xxxx. x. xx.) 동안 특정소방대상물의 자체점검 시 소방안전관리자(감독자)는 연차 등의 사유로 감독업무를 소홀히 하였고, 소방시설 유지관리

소속(입회자)은 점검일정 변경 등의 사유로 일부 입회하지 않은 것으로 확인되었다.

조치할 사항

- ① ○○본부 등 12개 지역본부장 및 ▲▲철도차량정비단 등 10개 부속기관장은 소방 시설 적정 점검면적 준수, 용역 설계 시 가감계수 적용 및 자체점검 감독·입회업무 준수를 위한 특별교육 시행 등의 재발방지 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보19)
- ② ○○·●●·⊗⊗·⊙⊙·⊖⊖본부장은 잘못 지급한 용역비 ○○천 원을 업체로부터 회수 조치하시기 바랍니다. (시정5)
- ③ ⊖⊖본부장, ○○본부장 등 8개 지역본부장, ▶▶철도차량정비단 등 6개 부속기관장은 업무를 소홀히 한 관련자에게 “경징계”, “경고” 및 “주의” 조치하시기 바랍니다. (경징계2, 경고9, 주의20)

한국철도공사 감사위원회

권 고

제 목 승강장안전문 유지관리 규정에 관한 사항

소 관 부 서 ⊕⊕본부

조 치 부 서 ⊕⊕본부

내 용

1. 업무개요

⊕⊕본부 ⊠⊠처는 건축설비 분야에 대한 유지보수 기준, 매뉴얼 작성 및 제도 개선 등의 업무를 총괄하고 있고, 총 ○○개역(○○트랙)의 승강장안전문(이하 “PSD”라 한다)을 유지보수하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「철도안전보건 관리 규정」 제75조에 따르면 각 본부·실·단장은 안전과 관련된 법령, 기술기준 및 규격 등의 요구사항을 수시로 파악하여 항상 최신의 것으로 유지하도록 되어 있다.

「건축시설물 유지보수 시행세칙(이하 “시행세칙”이라 한다)」 제46조에 따르면 건축소장은 PSD 유지보수에 대하여 「승강장안전문 유지보수 매뉴얼(이하 “매뉴얼”이라 한다)」에 따라 시행하도록 되어 있고, 매뉴얼에 정기정검 방법·이력관리 등 세부 항목을 포함하도록 되어 있다.

그리고 ▽▽부는 xxxx. x. xx. 「승강장안전문 유지관리 가이드라인(이하 “가이드라인”이라 한다)」을 통해 PSD 설비의 세부적인 유지관리 규정을 마련하여 시행하도록 각 소속기관에 지시하였다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 위 본부에서 관리 중인 시행세칙과 매뉴얼을 검토한 결과, 가이드라인에서 제시한 항목 중 일부가 매뉴얼에 누락되어 있었고, 일부 항목은 시행세칙에는 매뉴얼에 따라 시행하도록 되어 있으나, 매뉴얼에는 시행세칙에 따라 시행하도록 되어 있었다.

그리고 일부 항목은 가이드라인에는 있으나, 시행세칙 및 매뉴얼에 반영되어 있지 않았고, 가이드라인과 시행세칙에는 있으나, 매뉴얼에 반영되어 있지 않았다.

조치할 사항 ⊙⊙본부장은 ▽▽부의 가이드라인을 검토하여 반영하고, 시행세칙 및 매뉴얼을 비교·검토하여 일치하도록 개정하시기 바랍니다. (권고)

[별첨 7]

한국철도공사 감사위원회

경고요구 및 통보

제 목 승강기 자체점검 관리·감독에 관한 사항

소 관 부 서 ⊕⊕본부, ○○본부 등 4개 지역본부

조 치 부 서 ⊕⊕본부, ○○본부 등 4개 지역본부

내 용

1. 업무개요

⊕⊕본부 ⊕⊕처(이하 “위 본부” 라 한다)는 총 ○○대의 승강기를 유지관리하고 있으며, 지역본부 및 고속시설사업단은 승강기 유지보수를 위해 점검용역을 시행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

위 본부는 xxxx. xx. x. 「승강기 점검보수용역 관리 개선(안) 알림」(⊕⊕처-2820호)을 통해 감독자가 용역업체의 승강기 자체점검 결과(실제점검자, 시간 등) 등을 승강기 정보센터에서 확인하도록 지시하였다.

또한, 승강기점검보수용역 과업지시서 제3조 및 제4조에 따르면, 용역업체는 자체 점검시 적정 유지보수 시간 확보를 위해 일일 점검대수를 조(2인 1조)당 7대 이하로 준수하도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 xxxx. x. x. ~ 감사일 현재까지 용역업체가 1일 7대를 초과하여 일부 점검하는 등 기준을 초과하였고, 승강기 최소 점검기준시간을 준수하지 않고 ○분 조기 완료한 사항이 확인되었다.

조치할 사항

- ① △△본부장은 승강기 자체점검 결과에 대해 안전경영시스템에 메뉴를 신설하여 시스템화 하는 등 관리 감독을 강화하기 위한 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)
- ② ○○·◎◎·㊦㊦·⊕⊕본부장은 승강기 자체점검 감독을 철저히 하도록 직무교육 등 관리를 강화하시기 바랍니다.(통보4)
- ③ ○○·◎◎본부장은 업무를 소홀히 한 관련자에게 “경고” 조치하시기 바랍니다.
(경고3)

한국철도공사 감사위원회

권 고

제 목 KTX 수유실 에어컨 유지보수에 관한 사항

소 관 부 서 ○○본부

조 치 부 서 ○○본부

내 용

1. 업무개요

○○본부 ○○처(이하 “위 부서”라 한다)는 xxxxx년도 하절기 폭염으로 인해 KTX(2004년도 도입, 46개 편성)열차 내 수유실의 냉방 미공급에 대한 언론보도 등 민원이 발생하자, KTX 열차 수유실에 에어컨을 설치하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

차량 내규 제17호 「철도차량 유지보수 매뉴얼 관리 절차」 제11조에 따르면, 철도차량의 부품 및 장치의 변경, 도면 개정 등에 따른 변경사항이 발생할 경우 매뉴얼 제·개정 필요성을 검토하여 해당 매뉴얼을 신속히 제·개정 하도록 되어 있다.

한편, 「철도차량 관리 세칙」 제4조에 따르면, 철도차량은 규정에 의한 유지보수를 시행하고, 항상 운용할 수 있도록 유지관리 하도록 되어 있으며,

「철도차량 유지보수 규정」 제16조에 따르면, 소속장은 각종 유지보수를 시행 하였을 때에는 전산시스템에 그 결과를 입력하거나, 전산시스템 미비로 입력이 곤란한 경우 따로 기록하여 관리하도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 수유실 에어컨을 제조하는 계약상대자는 xxxx. x월경 예방적 유지보수 항목은 증발기 커버 필터 청소만 포함하는 등 KTX 유지보수 주기와 맞지 않는 주기로 유지보수 주기를 설정하여 공사에 제출하였고,

▲▲철도차량정비단은 공사 KTX 유지보수 주기와 맞지 않는 사항과 하자작업 등으로 인해 변경된 부분을 수정·재검토하여, xxxx. x. xx.에 신뢰성 분과위원회를 시행하는 등 매뉴얼 제정이 지연되고 있었다.

* 감사일 현재 유지보수 매뉴얼 최종 확정을 위한 신뢰성 심의위원회 추진 중

한편, xxxx. x. x.부터 xxxx. x. xx.까지 운행 중 KTX 수유실 에어컨 점검은 전산시스템(KOVIS)에 계약상대자에게 하자보수로 통보하였다는 기록만 기재되어 있었고, 계약상대자의 하자보수 완료여부는 따로 기록되어 있는 등 유지보수 결과가 기록되어 있지 않았다.

조치할 사항 ⊖⊖본부장은 KTX 수유실 에어컨 유지보수 매뉴얼을 신속히 제정하여 유지보수를 시행하도록 하고, 향후 설비 개량 시 유지보수 매뉴얼 최적화를 위해 공사의 유지보수 주기를 기준으로 하여 계약상대자가 매뉴얼을 제출하는 절차 마련 및 신규 설비 설치 후 유지보수 이력관리를 철저히 하시기 바랍니다.(권고)

한국철도공사 감사위원회

통 보

제 목 승강기 점검보수 용역에 관한 사항

소 관 부 서 ○○본부 등 12개 지역본부, ●●사업단

조 치 부 서 ○○본부 등 12개 지역본부, ●●사업단

내 용

1. 업무개요

○○본부 등 12개 지역본부 ㉠㉠처 및 ●●사업단(이하 “위 부서”라 한다)은 역사 및 철도시설에 설치된 승강기에 대하여 자체점검 및 고장수리 업무 등을 위해 점검보수 용역을 발주하였다.

그리고 위 승강기 점검보수 용역을 수행하는 용역사는 기술인력을 투입하여 자체점검 및 고장수리 업무 등을 하고 있다.

2. 승강기 점검보수용역 기술자 자격에 관한 사항

가. 관계규정 및 판단기준

「승강기 점검보수용역 과업내용서」 제2장 제3조에 따르면, 계약자는 경력·교육 이수 등의 자격기준을 갖춘 사람으로 책임기술인력, 일반기술인력 등을 선정하여 용역 현장에 배치하도록 되어 있다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 ○○본부 등 6개 지역본부 ㉠㉠처는 감사대상기간(XXXX. X. X. ~ XXXX. X. XX.) 동안 승강기 점검보수 용역에 투입된 기술인력이 직무교육을 이수하지 않거나, 교육주기도래일을 초과하였다.

3. 승강기 예방정비 및 부품 개량 관리에 관한 사항

가. 관계규정 및 판단기준

「건축시설물 유지보수 시행세칙」 제4조에 따르면, 건축시설물의 유지보수 등은 전문업체와 용역계약을 체결하여 시행할 수 있으며, 외부 위탁할 경우 계약서 및 시방서 등에서 정하는 바에 따라 보수입회, 기술점검 등의 관리감독을 하도록 되어 있다.

그리고 「승강기 점검보수용역 과업내용서」 제1장 제8조에 따르면, 용역사는 승강기의 고장 확률 또는 기능 열화, 성능저하를 줄이기 위하여 미리 정해진 간격 또는 규정된 기준에 따라 선제적 예방정비를 시행하도록 되어 있다.

또한, 같은 과업내용서 제2장 제6조에 따르면, 용역사는 부품 수급 및 교체에 장기간 소요되는 엘리베이터 구동부, 제어반 등의 교체시기, 개소 등을 발주처에 제출하도록 되어 있다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 위 부서는 감사대상기간(xxxx. x. x. ~ xxxx. x. xx.) 동안 예방정비를 위한 점검주기·방법 등을 과업내용에 명시하거나 별도 기준이 마련되지 않아 용역업체는 예방정비를 시행하지 않고 있었다.

한편, ⊕⊕·※※본부를 제외한 나머지 지역본부 및 ●●사업단은 용역사로부터 부품 교체시기, 개소 등에 관한 자료 등을 제출받지 않고 있었다.

조치할 사항 ●●본부장 등 12개 지역본부장 및 ●●사업단장은 승강기 점검 보수 용역의 담당자가 기술자들의 직무교육 이수 및 자격요건 적합여부 관리를 제대로 이행할 수 있도록 특별교육을 시행하고, 승강기 예방정비를 위한 정비기준 추가 및 물품수급에 장기간 소요되는 부품 등은 적정 시기에 교체될 수 있도록 교체시기, 제원 등이 자료로 제출될 수 있는 절차를 마련하시기 바랍니다. (통보13)

한국철도공사 감사위원회

통 보

제 목 승강기 점검 보유장비에 관한 사항

소 관 부 서 △△본부

조 치 부 서 △△본부

내 용

1. 업무개요

△△본부 ▣▣처(이하 “위 본부” 라 한다)는 총 ○○대의 승강기를 유지관리하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「공사 및 용역관리 규정」 제49조에 따르면, 감독자는 관계 법령 및 각종 규정, 계약서, 과업지시서 등에 따라 용역과업에 대한 감독 등의 업무를 성실하게 수행하도록 되어 있다.

과업지시서 제20조에 따르면, 계약자는 승강기안전관리법 시행령 별표 8 및 발주처가 필요하다고 인정한 장비 등을 확보하도록 되어 있고, 보유장비를 이용하여 유지관리를 하여야 하며, 보유대장 및 검교정 이력 관리대장을 작성하도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ○○본부 등 9개 본부와 승강기 점검보수 용역을 체결한 용역사는 보유 장비 품목을 일부 갖추고 있지 않았으며, 장비보유대장과 검교정 관리대장을 관리하고 있지 않은 것으로 확인되었다.

또한, 일부 장비는 검교정 관리대장에는 xxxxx. x. xx.에 검교정을 한 것으로 기록되어 있으나, 실제 현장에서 사용하고 있는 동일 장비의 경우 xxxxx. x. x. 검교정 한 것으로 검교정 필증이 부착되어 있는 등 관리대장에 기록·관리하는 것으로 확인되었다.

조치할 사항 △△본부장은 승강기 장비관리대장 및 검교정관리대장의 표준양식을 마련하고, 주기적으로 점검하는 등 관리방안을 수립하시기 바랍니다. (통보)

한국철도공사 감사위원회

통 보

제 목 음성유도기 개량에 관한 사항

소 관 부 서 ●●본부 등 9개 지역본부, ●●사업단 등 2개 부속기관

조 치 부 서 ●●본부 등 9개 지역본부, ●●사업단 등 2개 부속기관

내 용

1. 업무개요

●●본부 등 11개 지역본부 및 ○○정보통신사무소(이하 “위 부서”라 한다)로 하여금 전국 ○○개 역에 설치된 시각장애인용 음성유도기 ○○개를 유지관리 하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

⊙⊙본부는 xxxx. x. xx. 「시각장애인 음성유도기 매뉴얼(한국시각장애인 편의 증진센터 작성·배포, 이하 ‘위 매뉴얼’이라 한다)」를 통해 음성유도기는 매표소, 자동 발매기, 개표구, 승강장 계단, 승강장 끝부분, 승강장 건널목 등에 설치하고, 점자 블록과는 달리 리모콘으로 작동되는 편의시설이므로 유지보수자의 주기적인 검사 및 보수를 통하여 상시 정상 작동하도록 지시하였다.

또한, 「정보통신설비 유지보수 세칙」 제9조에 따르면, 통신설비는 내용연수가 경과되지 않도록 관리하여야 하며, 부득이하게 내용연수가 경과된 통신설비는 중요도를 감안하여 최우선적으로 교체할 수 있도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 감사 예비조사기간(XXXX. X. X. ~ XXXX. X. XX.) 동안 ○○개 지역본부 ○○개 역 등에 설치되어 있는 음성유도기 설치·작동상태를 확인한 결과, 음성유도기 유지보수, 추가 설치 등이 필요한 것으로 확인되었다.

또한, ⊕⊕·⊙⊙본부에서 XXXX년도에 발주한 음성유도기 개량사업의 경우 ○개 역에서 개표구 및 승강장 건널목 등 주요 안내시설에 음성유도기 추가 설치가 필요하였다.

조치할 사항 ⊙⊙본부장 등 9개 지역본부장, ●●사업단장 및 ○○사무소장은 음성유도기가 주요 시설에 설치될 수 있도록 개량계획을 검토하고, 설비가 정상 작동할 수 있도록 유지관리 대책을 수립하시기 바랍니다.(통보11)