

모범사례 평가자료

제목	자동개집표기~화재수신반 연동으로 고객안전 확보 (중대시민재해 예방)			일련 번호	12
관련 소속	●●사무소	담당 부서	▣▣팀	담당자	○○○


○ 개 요

- 광역전철 역사 내 화재 등 이례사항 발생 시 자동개집표기 삼발이(플랩) 자동 개방을 통한 고객 안전확보
- * 자동개집표기 통과 시 교통카드 하차처리 또는 삼발이(플랩)를 넘어야 함에 따라 신속한 대피 어려움 및 사고발생 우려

○ 현황 및 문제점

- (현황) 'xx년 이후 신설된 역은 화재수신반과 자동개집표기 연동을 통해 화재 발생 시 자동개집표기 자동 개방
- * 광역전철 xx역 중 xx역 연계 중(미연계 xx역 / 출자 xx, 미출자 xx)

* 화재발생시 화재수신반에서 발생한 신호를 비상게이트 모장치에서 수신하여 자동개집표기, 비상게이트로 화재신호를 전달




- (문제점) 비상게이트 모장치와 연결되지 않은 자동개집표기는 화재수신반과 연동할 수 없어 배관배선을 재시공해야 하는 등 막대한 비용 소요(1역 당 평균 xx백만원)

○ 개선내용

- (연동방식 개선) 기존 역단위전산기와 자동개집표기 사이의 통신 프로토콜을 활용하여 S/W 개수를 통해 구현(배관배선 비용 발생없음)
- * 1역당(자동개집기 x개 기준, x통로) : xx백만원 절감(xx백만원 → x백만원)

* 화재발생 시 화재수신반에서 발생한 신호를 역단위전산기에서 수신하여 자동개집표기로 화재신호를 전달



- 출자역사 중 ●●역 등 xx역 연동 완료

모범
사례
(요약)

○ 효과

- (시민안전 예방) 역사 내 화재 등 이례사항 발생 시 자동개집표기 개방으로 고객들의 신속한 대피 가능

- * 화재수신반 신호 인입 시 역단위전산기 프로그램을 통해 자동개집표기 자동개방(일반모드⇒비상모드)
- * 이례사항 발생 시 역무원의 수동 조작을 통해 자동개집표기 개방 가능(일반모드⇒비상모드)

- (비용절감) 연동방식 개선을 통해 소요비용 절감(xx백만원)

- * 당초방식 : xx억 X xx백만원 = xx백만원
- * 개선방식 : xx억 X x백만원 = xx백만원

○ 관련사진



자동개집표기 주전자제어장치 개량



화재수신반~역단위전산기 연동



역단위전산기 연동스위치 신설



역단위전산기 수동조작 버튼 신설