

한전KPS(주) 상임감사

모범사례

일련번호 2024-□□사업소-001
제 목 ●㉠ ▪ ㉡가압장 설비 긴급복구 완벽 수행으로 공익 ○○설비 공
적역할 및 회사 신뢰도 제고
관계부서 □□사업소
조치부서 □□사업소
내 용

1. 추진배경

- ●㉠ ▪ ㉡가압장 밸브파손 및 가압장 침수에 따른 긴급복구공사 수행
 - 2024년 1월 17일 16시경 ●㉠에너지공사 산하 ▪ ㉡가압장 내 밸브 파손 및 온수 누수로 가압장 전체침수, ●㉠시 일부지역 열공급(온수/난방) 중단 발생(㉢㉢구 및 ↓§구 일대 3만 8천 세대)
 - 가압장 배수를 위해 한전KPS □□사업소 xx지점 지원인력 긴급 투입
- ●㉠에너지공사에서 한전KPS에 현장지원 및 긴급정비 요청(2024.1.18.)
 - ●㉠지역 최대한파 기간(최저온도 영하 21도) 사고 발생으로 시민생활 불편을 최소화하기 위한 긴급복구 요청
 - 복구요청 기관 : ○○부 신○○분산에너지과
 - 사고복구 기간 : 2024.1.19.(금)~1.22(월), 4일간

2. 추진 중 어려움

- 공기업 공적역할 수행을 위한 복구공사 필수인원 선정 및 역할 분담 결정 어려움
- 사안의 긴급성(●㉠지역 최대한파 기간 발생)에 따른 주말 복구작업이 불가피
 - 주말 작업에 따른 주52시간 근로시가 초과 예상

3. 해결노력

☐ 한전KPS 신속 대응팀 가동

○ (□□◎사업소) 공사주관 / (°FⅡ사업처) 총괄관리

○ 설비별 조직구성 및 인력파견 확정

- □□◎, ㉠㉡, 일산, qq, ㅉㅉ, ㅍㅍ, ㉠㉡, ㉠㉡기술지원실 및 14789 등 총 30명

☐ 주말 작업에 따른 근로시간 초과 승인 요청

○ 초과 직원에 대한 '근로시간 연장 인가신청서' 발송 및 승인요청

- 발송/승인 : 2024.1.19.(금) / °°°°°°° ++지청

- 연장사유 : 갑작스런 시설·설비의 장애·고장 등 돌발적인 상황 발생으로 이를 수습하기 위해 긴급한 조치가 필요한 경우

4. 주요 성과

☐ 긴급복구 완벽 시행

○ ■ ▶가압장 침수설비 피해상태 조사 후 위험요소에 따른 안전관리 및 대외 협력 지원(㉠㉡시 고위직 방문 및 ○○부 현장실사 협력 등)

○ 설비 정상화 : 펌프(5대) 및 전동기(6대) 분해점검, 밸브, 전기판넬, 제어설비

○ 응급복구 후 AAA공사 요청으로 돌발 대비 필수인력 밤샘 대기 시행(2명)

○ 설비정상화 후 12시간 연속운전 확인 및 신속대응팀 운영 종료

☐ 계획대비 복구기간 단축으로 한파(영하 21℃) 前 열공급 가압 정상화

☐ 공공의 이익을 위한 기술지원으로 한전KPS 공적 역할 대내외 전파 및 회사 신뢰도 제고

5. 미담사례

☐ ㉠㉡에너지공사 기술본부장 □□◎사업소 방문 및 감사인사(2024.5.16)

☐ ㉠㉡에너지공사 사장명의 감사패 수상(2024.6.20.)

6. 공적자

□ (주 공적자) □□◎사업소 ®°F J 222

□ (부 공적자) □□◎사업소 계전팀 ◎◎◎.

붙임 : 관련 증빙 2부. 끝.

※ 사업소 내부경영실적평가 시 가점 부여, 자체감사 우수 모범사례 선정 평가 대상

증빙1

●⌚에너지공사 사장명의 감사패 수상(2024.6.20.)



감사패 수상



감사패 수상

■ ▶가압장 긴급 보수공사 시행계획 수립

사업본부
소

```

graph TD
    A[현장대리인] --> B[안전관리]
    A --> C[공사관리]
    B --> D[현장시공]
    C --> E[연지나아임]
  
```

현장대리인

- 안전관리**
 - 안전관리 : 1명
- 공사관리**
 - 공무관리 : 1명

현장시공

- 기계분야 : 6명
- 패이분야 : 3명
- 전기분야 : 2명

연지나아임

- 웹프경비 : 1명
- 전기인단 : 1명
- 계측제어 : 1명

나. 투입인력(예상)

(단위 : 명)

구 분	2직급	3직급	4직급	사내인사	합 계	비 고
현장대리인	1	-	-	-	1	
안전관리	-	1	-	-	1	
공사관리	-	-	1	-	1	
현장시공(기계)	-	-	5	1	6	
현장시공(제어)	-	-	3	-	3	
현장시공(전기)	-	1	2	-	3	
엔지니어링	2	1	-	-	3	
합 계	1	5	12	0	18	

* 대외협력 관련 파주사업소장 상시투입

다. 근무형태

- ☐ 기계·전기·제어분야 : 일근(08~17시) 및 주말근무
 ※ 현장 상황에 따라 연장근무 가능
☐ 긴급 공사에 따라 비른 사용 불가능으로 시간외근무 수기작성

3. 외주가공 시행

가. 시행개요

- ☐ 긴급 복구 시한에 따라 신청가압장 전동기 기 정비업체를 통한
작업 시행

나. 외주가공 역무범위

- ☐ 전동기 긴급 복구 작업

다. 외주가공 업체 선정

- ☐ 선정방법 : 긴급 작업에 따른 수의계약(발주처 지정 업체)
☐ 
☐  제
☐ 발주사 안전수칙을 철저히 이행할 수 있는 업체