

현지조치사항 내역서(□□사업소)

No	현황 및 문제점	조치방안																														
013	○ 하도급공사 투입인력 자격증빙 확인 미흡 「○○안전보건법」 제140조(자격등에 의한 취업 제한 등)에 따라 사업주는 유해하거나 위험한 작업으로서 상당한 지식이나 숙련도가 요구되는 ℃℃℃℃령으로 정하는 작업의 경우 그 작업에 필요한 자격·면허·경험 또는 기능을 가진 근로자가 아닌 사람에게 그 작업을 하게 해서는 아니 되나, ※ 기능습득 교육 미이수자 또는 무자격자가 당해 작업을 행할 경우 같은법 제169조의 제1항에 의거하여 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처함. - '21년 ◀ ▲지사 정기점검보수공사 비계설치 및 해체공사('21. 10. 8. ~ 11. 29., 46,230천 원, AAAAAA) 등 총 10건 하도급공사에 대해 비계설치 및 해체 작업이 주요 작업인 비계전문공사임에도 하도급업체 투입인력의 비계자격 및 작업경력 확인을 누락함. [하도급공사 비계설치·해체 작업 자격증빙 누락 내역] <table><tr><th>순번</th><th>하도급 공사명</th><th>업체명</th><th>공사 기간</th><th>자격여부</th></tr><tr><td>1</td><td>2021년 ◀ ▲지사 정기점검보수공사 비계설치 및 해체공사</td><td>AAAAAA</td><td>'21.10.08~'21.11.29</td><td>미정구</td></tr><tr><td>2</td><td>2021년 xx 열병합°FⅡ소 정기점검 보수공사 비계설치 및 해체공사</td><td>DDDDD</td><td>'21.09.27~'21.10.22</td><td>미정구</td></tr><tr><td>⋮</td><td>⋮</td><td>⋮</td><td>⋮</td><td>⋮</td></tr><tr><td>9</td><td>zz ■ ▽tttt서비스 비계 설치 및 해체공사</td><td>주식회사 PPPPPP</td><td>'23.09.11~'23.10.27</td><td>미정구</td></tr><tr><td>10</td><td>비계설치, 해체 및 보온공사</td><td>주식회사 *****</td><td>'24.04.25~'24.06.13</td><td>미정구</td></tr></table> - 그리고, 상기 공사의 하도급공사를 발주하면서 시방서에 관련 자격 증빙 요구 사항과 법적근거(「○○안전보건법」제140조 / 별칙사항 제 169조의 제1항)를 미반영함.	순번	하도급 공사명	업체명	공사 기간	자격여부	1	2021년 ◀ ▲지사 정기점검보수공사 비계설치 및 해체공사	AAAAAA	'21.10.08~'21.11.29	미정구	2	2021년 xx 열병합°FⅡ소 정기점검 보수공사 비계설치 및 해체공사	DDDDD	'21.09.27~'21.10.22	미정구	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	9	zz ■ ▽tttt서비스 비계 설치 및 해체공사	주식회사 PPPPPP	'23.09.11~'23.10.27	미정구	10	비계설치, 해체 및 보온공사	주식회사 *****	'24.04.25~'24.06.13	미정구	○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행
	순번	하도급 공사명	업체명	공사 기간	자격여부																											
	1	2021년 ◀ ▲지사 정기점검보수공사 비계설치 및 해체공사	AAAAAA	'21.10.08~'21.11.29	미정구																											
2	2021년 xx 열병합°FⅡ소 정기점검 보수공사 비계설치 및 해체공사	DDDDD	'21.09.27~'21.10.22	미정구																												
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮																												
9	zz ■ ▽tttt서비스 비계 설치 및 해체공사	주식회사 PPPPPP	'23.09.11~'23.10.27	미정구																												
10	비계설치, 해체 및 보온공사	주식회사 *****	'24.04.25~'24.06.13	미정구																												