

감사결과처분(요구)서

일련번호	9	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	○○○○○○○○ (○○○○○○○○)	처분(요구)일자	2020. . .	회신기일	2020. . .

○○○○○○○○
(행정상 통보)

제 목 시설물 준공후 하자 점검 소홀

관 계 기 관 ○○○○○○○○

내 용

1. 현황 및 지적내용

○ 시설물 하자 점검 현황

구 분	계 약 명 (공 사 명)	하자담보책 임기간	년간 점검 내역				만 료 시 점검내역	하자 점검원
			2017년	2018년	2019년	2020년		
1	노후 전시설비 개보수공사	2017.10.26 ~ 2018.10.25	-	×	-	-	×	○○○
			×	×	-	-		
2	전시설비 개보수공사 관급자재	2017.10.26 ~ 2018.10.25	-	×	-	-	×	□□□
			×	×	-	-		
3	○○○ 리모델링 공사(전기)	2017.05.15 ~ 2018.05.14	×	×	-	-	×	□□□
			×	-	-	-		
4	○○○ 리모델링 공사(소방)	2017.05.11 ~ 2018.05.10	×	×	-	-	×	□□□
			×	-	-	-		
5	○○○ 리모델링 공사(건축, 기계)	2017.05.15 ~ 2018.05.14	×	04.05	-	-	×	□□□
			×	-	-	-		
6	2019년 ○○○○○○○○ 청사 개보수 공사(건축, 기계)	2019.08.24 ~ 2020.08.23	-	-	-	02.13	미도래	▣▣▣▣
			-	-	×	-		
7	○○○○○○○○○○○ 아워 사무시설 환경개선	2019.06.26 ~ 2020.06.25	-	-	×	02.13	×	▣▣▣▣
			-	-	×	-		
8	○○○○○○○ 숙동 보수 및 공사	2019.06.24 ~ 2020.06.23	-	-	×	05.04 06.18	×	●●●●
			-	-	×	-		
9	○○○○○○○ 생물자원보전시설 누수보수공사	2019.06.26 ~ 2020.06.25	-	-	×	05.04 06.18	×	●●●●
			-	-	×	-		
10	○○○○○○○ 생물자원보전시설 보수공사	2019.06.26 ~ 2020.06.25	-	-	×	05.04 06.18	×	●●●●
			-	-	×	-		
11	2019년 ○○○○○○○○ 청사 개보수공사(전기)	2019.08.27 ~ 2020.08.26	-	-	-	02.14	미도래	▣▣▣▣
			-	-	×	미도래		
12	2019년 ○○○○○○○○ 청사 개보수공사(통신)	2019.08.27 ~ 2020.08.26	-	-	-	02.17	미도래	▣▣▣▣
			-	-	×	미도래		
13	2019년 ○○○○○○○○ 청사 개보수공사(상하수도)	2019.09.03 ~ 2020.09.02	-	-	-	02.18	미도래	▣▣▣▣
			-	-	×	미도래		

14	2019년 ○○○○○○ 청사 개보수공사(주차장)	2019.09.04 ~ 2020.09.03	-	-	-	02.18	미도래	
			-	-	×	미도래		
15	○○○○○○○○○ 분식실 및 주변시설 개선사업	2019.11.12 ~ 2020.11.11	-	-	-	×	미도래	
			-	-	×	미도래		
16	2019년 ○○○○○○ 청사 개보수 공사(건축, 기계)	2019.11.13 ~ 2020.11.12	-	-	-	×	미도래	
			-	-	×	미도래		

○ 공단 『공사업무집행규칙』 제45조 규정에 의거, “시설물 관리기관의 장은 공사준공 후 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제60조 및 제63조, 같은 법 시행규칙 제70조 및 제73조 규정에 따라 하자검사를 실시” 하여야 하며,

- 동규칙 동조제1호에 의하면, “시설물 관리기관의 장은 준공 후 하자담보 책임기간 내에서 연 2회 이상(하자 담보책임기간 만료 시 별도 1회 추가) 정기적으로 하자를 관리하고, 직원 중 하자점검자를 임명하여 하자 발생 여부를 점검하게 하여야 한다. 이 경우 하자점검자로 임명 받은 자는 하자발생 여부를 점검하고 그 결과를 시설물 관리기관의 장에게 보고(별지 제16호서식)하여야 한다. 다만, 준공 후 필요하다고 인정될 때에는 별도로 하자점검을 할 수 있다” 고 규정하고 있음

○ ○○○○○○○○에서는 계약업무를 추진함에 있어 하자담보책임기간 중 연 2회 이상(하자 담보책임기간 만료 시 별도 1회 추가) 정기적으로 하자를 관리하여야 함에도 2017. 07. 12. ~ 2020. 07. 감사일 현재. 노후 전기설비 개보수 공사 등 16건에 대하여 연 2회 이상(하자담보책임기간 만료시 별도 1회 추가) 하자 점검을 하지 않은 사실이 있음

2. 조치할 사항

○ 행정상 통보(단기조치 : 1개월 이내) 【○○○○○○○○○】

- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책 마련